**Instytut Techniki i Badań Budowlanych w Pradze**
ul. Prosecká 811/76a
190 00 Praga
Republika Czeska
eota@tzus.cz

Członek
www.eota.eu

# Europejska Ocena Techniczna

# ETA 26/0606 z 15/09/2026

## Część ogólna

| | |
|---|---|
| **Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną:** | Instytut Techniki i Badań Budowlanych w Pradze |
| **Nazwa handlowa wyrobu budowlanego** | **Impregnant IgniSafe Wood** |
| **Grupa wyrobów, do której wyrób budowlany należy** | Kod kategorii wyrobu: 35<br>Wyroby zmniejszające palność |
| **Producent** | CHEMKA Marek Klimczyk,<br>ul. Lazurowa 14,<br>32-642 Włosienica,<br>Polska |
| **Zakład produkcyjny** | CHEMKA Marek Klimczyk,<br>ul. Błonie 16,<br>32-650 Kęty,<br>Polska |
| **Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zawiera** | 3 strony i 1 załącznik |
| **Niniejsza Europejska Ocena Techniczna została wydana zgodnie z art. 95 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2024/3110, na podstawie** | Europejski Dokument Oceny (EAD)<br>350865-00-1106<br>Wyroby zmniejszające palność |

Tłumaczenia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne języki muszą w pełni odpowiadać oryginalnemu dokumentowi i powinny być jako takie oznaczone. Przekazywanie niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej, w tym drogą elektroniczną, musi odbywać się w całości (z wyjątkiem poufnych załączników, o których mowa powyżej). Dopuszcza się jednak częściowe powielanie za pisemną zgodą Jednostki Oceny Technicznej. Każde częściowe powielanie musi być jako takie oznaczone.

**Część szczegółowa**

## 1 Opis techniczny wyrobu

Impregnant IgniSafe Wood to bezbarwny, gotowy do użycia środek impregnujący na bazie wody o właściwościach ogniochronnych, przeznaczony do zabezpieczenia przed skutkami działania ognia wszelkich powierzchni (ścian, sufitów, fasad, konstrukcji drewnianych itp., z wyjątkiem podłóg) wykonanych z drewna, drewna konstrukcyjnego, drewna konstrukcyjnego klejonego oraz materiałów drewnopochodnych, z wyjątkiem drewna egzotycznego.

Produkt przeznaczony jest do stosowania wewnątrz budynków (w kategorii użytkowej $Z_2$, zgodnie z dokumentem odniesienia EAD 350865-00-1106). Impregnant IgniSafe Wood nakłada się metodami powierzchniowymi – pędzlem, wałkiem malarskim, natryskowo lub przez zanurzenie. Zużycie impregnatu wynosi co najmniej 300 g/m². Produkt jest przeznaczony do stosowania na surowych powierzchniach wyrobów budowlanych wykonanych z drewna (z wyjątkiem drewna egzotycznego) oraz materiałów drewnopochodnych (płyt wiórowych, płyt OSB itp.).

Impregnant IgniSafe Wood można stosować do podłoży wykonanych z drewna, drewna konstrukcyjnego, drewna konstrukcyjnego klejonego (z wyjątkiem drewna egzotycznego) oraz materiałów drewnopochodnych o grubości co najmniej 12 mm; można go również stosować na podłożach o klasie reakcji na ogień A1 i A2 zgodnie z normą EN 13501-1. Podłoża zabezpieczone produktem Impregnant IgniSafe Wood, w ilości co najmniej 300 g/m², są klasyfikowane zgodnie z normą EN 13501-1 w klasie reakcji na ogień B-s1,d0.

## 2 Określenie zamierzonego zastosowania (zastosowań) zgodnie z odpowiednim Europejskim Dokumentem Oceny (EAD)

Impregnant IgniSafe Wood jest przeznaczony do stosowania jako środek ogniochronny w celu poprawy odporności ogniowej wyrobów budowlanych wykonanych z drewna i materiałów drewnopochodnych, z wyjątkiem podłóg. Produkt można nakładać na dowolne rodzaje drewna (z wyjątkiem drewna egzotycznego) oraz podłoża drewnopochodne.

## 3 Właściwości użytkowe produktu oraz metody zastosowane do ich oceny

Tabela 1

| Zasadnicze charakterystyki | Metoda oceny (klauzula EAD) | Właściwości użytkowe |
|---|---|---|
| **Wymaganie podstawowe 2: Bezpieczeństwo pożarowe** | | |
| Reakcja na ogień | kl. 2.2.1 | B-s1, d0 |
| Trwałość reakcji na ogień | kl. 2.2.2 | Zgodna z kategorią użytkową $Z_2$ |
| Przydatność użytkowa podłóg | kl. 2.2.3 | Brak oceny właściwości użytkowej |
| **Wymagania podstawowe 3: Higiena, zdrowie i środowisko** | | |
| Zawartość, emisja i/lub uwalnianie substancji niebezpiecznych | kl. 2.2.4 | SVOC ≤ 1 µg/m³ po 3 dniach<br>SVOC ≤ 1 µg/m³ po 28 dniach<br>VOC ≤ 46 µg/m³ po 3 dniach<br>VOC ≤ 18 µg/m³ po 28 dniach<br>(Scenariusz uwalniania: Powietrze w pomieszczeniach – IA1; współczynnik obciążenia 1 m²/m³) |

## 4 System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (zwany dalej AVCP) wraz z odniesieniem do jego podstawy prawnej.

Zgodnie z decyzją 1999/454/EC Komisji Europejskiej, ze zmianą według Decyzji 2001/596/EC, ma zastosowanie system 1 oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (według Załącznika V do rozporządzenia (EU) Nr 305/2011).

## 5 Szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia systemu, zgodnie z odpowiednim Europejskim Dokumentem Oceny EAD: 350865-00-1106.

Producent oraz Instytut Techniki i Badań Budowlanych w Pradze uzgodnili plan kontroli, który został złożony w Instytucie Techniki i Badań Budowlanych w Pradze, i stanowi dodatek do ETA. Plan kontroli określa rodzaj i częstotliwość kontroli/badań przeprowadzanych na surowcach, wyrobach wyprodukowanych przez producenta oraz komponentach dostarczonych przez podwykonawców.

Jednostka notyfikowana przeprowadza wstępną kontrolę zakładu produkcyjnego oraz kontrolę produkcji zakładowej. Jednostka Notyfikowana przeprowadza również ciągły nadzór, ocenę I weryfikację kontroli produkcji zakładowej co najmniej raz w roku.

Wydano w Pradze dnia on 15/09/2026

przez

**Inż. Jiří Studnička, Ph.D.**

Dyrektor Wydziału Ocen Technicznych (TAB)



