

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3201/2018

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

KZWM Ogniochron S.A.
Krakowska 83c
34-120 Andrychów

stwierdza, że wyrób: **Gaśnica przenośna proszkowa typ AP-50x ABC/MM**
produkowany przez: **KZWM Ogniochron S.A.**
Krakowska 83c
34-120 Andrychów
w zakładzie produkcyjnym: **KZWM Ogniochron S.A.**
Krakowska 83c
34-120 Andrychów
spełnia wymagania: **pkt 7.3 załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. nr 85, poz. 553)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4375/2017 z dnia 24.10.2017 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 6034/BC/12 z dnia 25.01.2013 r., sprawozdanie z badań nr 5210/BC/11 z dnia 26.05.2011 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych BC, sprawozdanie z badań nr EN 10845 z dnia 08.06.2010 r. wykonanych w APRAGAZ, sprawozdanie z badań nr 1966/BU/16 z dnia 10.08.2016 r. oraz sprawozdanie z badań nr 740/BU/18 z dnia 10.04.2018 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 3201/DC/CNBOP-PIB/2018.

Okres ważności świadectwa:

od **17.04.2018 r.**

do **16.04.2023 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 17 kwietnia 2018 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3201/2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Gaśnica przewoźna proszkowa typ AP-50x ABC/MM

Zakres stosowania	do gaszenia pożarów grupy A, B i C
Masa całkowita	~ 85 kg
Masa środka gaśniczego	50 kg
Rodzaj środka gaśniczego	proszek gaśniczy FUREX ABC STANDARD
Czas działania	min. 30 s
Czynnik roboczy	azot N ₂
Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C	16 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	31 bar
Zakres temperatur stosowania	od -30°C do +60 °C
Minimalna skuteczność gaśnicza	pożar testowy 34 A i III B
Długość węża	5 m

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 17 kwietnia 2018 r.