

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Data wydania: 7/27/2017

Zastępuje: Nr. --- - CPR--/--- - rrrr/# z dn. dd/mm/rrrr

No. 0761-CPR-16/0523-2017/07

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: PROMASTOP®-CC																																				
2	Numer typu lub partii: podanych na opakowaniu produktu																																				
3	Zamierzone zastosowania jak podano w ETA-16/0523: 3.1 - PROMASTOP®-CC endotermiczna masa ogniochronna na bazie wodnej do uszczelniania przejść kabli, wiązek kabli, palnych i niepalnych rur (bez lub w palnej izolacji) w ścianach i stropach. 3.2 - Produkt przeznaczony jest do: - zastosowanie w warunkach wewnętrznych przy wilgotności <85% RH, z wyłączeniem temperatur poniżej 0 ° C, bez narażenia na działanie deszczu i UV (TR 024:2009, typ Z2) - zastosowanie w warunkach wewnętrznych przy wilgotności ≥85% RH, z wyłączeniem temperatur poniżej 0 ° C, bez narażenia na działanie deszczu i UV (TR 024:2009, typ Z1); - zastosowanie w temperaturach poniżej 0°C, ale nie ma narażenia na działanie deszczu lub UV (TR 024:2009, typ Y2); - zastosowanie w temperaturach poniżej 0°C, z ekspozycją na promienie UV, ale bez ekspozycją na deszcz (TR 024:2009, typ Y1); - zastosowanie w każdych warunkach pogodowych (TR 024:2009, typ X).																																				
4	Nazwa oraz adres kontaktowy producenta: Promat International NV Bormstraat 24 B-2380 Tiselt Belgium Zakład produkcyjny: 16 www.promat-international.com																																				
5	Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy.																																				
6	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (OWSWU): patrz tabela w punkcie 9.																																				
7	Wyrób budowlany nie jest objęty zharmonizowaną normą (hEN).																																				
8	Deklaracja właściwości użytkowych dotyczy wyrobu budowlanego, dla którego europejska ocena techniczna został wydany. Instytut Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austrii) w wydał ETA dla tego produktu, z nr ETA-16/0523 według ETAG 026-1 oraz ETAG 026-2. Notyfikowana jednostka certyfikująca: No. 0761 (MPA Braunschweig) Certyfikat stałości właściwości użytkowych 0761 - CPR - 0610																																				
9	Deklarowane właściwości użytkowe <table><tr><th>Zasadnicze charakterystyki</th><th>OWSWU System</th><th>Właściwości użytkowe</th><th>Zharmonizowana specyfikacja techniczna</th></tr><tr><td colspan="4">PW1: Nośność i stateczność.</td></tr><tr><td colspan="4">PW2: Bezpieczeństwo pożarowe:</td></tr><tr><td>Reakcja na ogień:</td><td>1</td><td>B-s1,d0</td><td rowspan="3">ETA 16/0523</td></tr><tr><td>Odporność ogniowa:</td><td>1</td><td>Ta charakterystyka zależy od zbadanego zestawu. Odporność ogniowa konstrukcji, w której produkt został zastosowany została zbadana a klasa odporności ogniowej została podana w dokumencie klasyfikacyjnym wydanym zgodnie z właściwą częścią normy 13501. Klasy właściwości użytkowych są ustalone i uznane w dokumencie klasyfikacyjnym zgodnie z obowiązującą częścią EN 13501</td></tr><tr><td colspan="4">PW3: Higiena, zdrowie i środowisko:</td></tr><tr><td>Nieprzepuszczalność powietrza:</td><td>-</td><td>NPD (właściwości użytkowe nieustalone)</td><td rowspan="3">ETA 16/0523</td></tr><tr><td>Przepuszczalność wody:</td><td>-</td><td>NPD (właściwości użytkowe nieustalone)</td></tr><tr><td>Wydzielanie niebezpiecznych substancji:</td><td>-</td><td>Deklaracja podana do jednostki aprobującej.</td></tr></table>				Zasadnicze charakterystyki	OWSWU System	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	PW1: Nośność i stateczność.				PW2: Bezpieczeństwo pożarowe:				Reakcja na ogień:	1	B-s1,d0	ETA 16/0523	Odporność ogniowa:	1	Ta charakterystyka zależy od zbadanego zestawu. Odporność ogniowa konstrukcji, w której produkt został zastosowany została zbadana a klasa odporności ogniowej została podana w dokumencie klasyfikacyjnym wydanym zgodnie z właściwą częścią normy 13501. Klasy właściwości użytkowych są ustalone i uznane w dokumencie klasyfikacyjnym zgodnie z obowiązującą częścią EN 13501	PW3: Higiena, zdrowie i środowisko:				Nieprzepuszczalność powietrza:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	ETA 16/0523	Przepuszczalność wody:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	Wydzielanie niebezpiecznych substancji:	-	Deklaracja podana do jednostki aprobującej.
Zasadnicze charakterystyki	OWSWU System	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna																																		
PW1: Nośność i stateczność.																																					
PW2: Bezpieczeństwo pożarowe:																																					
Reakcja na ogień:	1	B-s1,d0	ETA 16/0523																																		
Odporność ogniowa:	1	Ta charakterystyka zależy od zbadanego zestawu. Odporność ogniowa konstrukcji, w której produkt został zastosowany została zbadana a klasa odporności ogniowej została podana w dokumencie klasyfikacyjnym wydanym zgodnie z właściwą częścią normy 13501. Klasy właściwości użytkowych są ustalone i uznane w dokumencie klasyfikacyjnym zgodnie z obowiązującą częścią EN 13501																																			
PW3: Higiena, zdrowie i środowisko:																																					
Nieprzepuszczalność powietrza:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	ETA 16/0523																																		
Przepuszczalność wody:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)																																			
Wydzielanie niebezpiecznych substancji:	-	Deklaracja podana do jednostki aprobującej.																																			

PW4: Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów:			
Odporność mechaniczna i stabilność:		NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	
Odporność na uderzenia i opór przepływu:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	ETA 16/0523
Przyczepność:		NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	
PW5: Ochrona przed hałasem:			
Izolacyjność od dźwięków powietrznych:		NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	ETA 16/0523
PW6: Oszczędność energii i izolacyjność cieplna:			
Przewodność cieplna:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	ETA 16/0523
Przepuszczalność pary wodnej (współczynnik transmisji):	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	
Trwałość:			
Podstawowa ocena trwałości:		Zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, klasa Z2, Z1, Y2, Y1, X według EOTA TR024 oraz ETAG 026-2	ETA 16/0523

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Zapraszamy do sprawdzenia najnowszej wersji niniejszej DWU na stronie internetowej "www.promat-ce.eu".

Karta charakterystyki 1907/2006/EG PROMASTOP®-CC jest dostępna na życzenie.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwisko: Bettina Rothböck
Stanowisko: Product Manager Fire Stopping & Intumescent Seals

Linz, 7/27/2017

Podpis: