

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5850/2025

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Hybryd sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice

stwierdza, że wyrób:

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu OWA FL, OWA SU
Odmiany oprawy zostały podane na 2 stronie świadectwa dopuszczenia.

produkowany przez:

Hybryd sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice

w zakładzie produkcyjnym:

Hybryd sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice

spełnia wymagania:

pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 7928/2025 z dnia 05.05.2025 r.
2. Sprawozdanie z badań nr B/2016/151/4 z dnia 06.12.2016 r. (wraz z aneksami z dnia 13.04.2017 r. oraz 22.06.2017 r.), nr B/2025/163/1÷5 z dnia 23.07.2025 r., nr B/2025/163/6÷7 z dnia 19.08.2025 r., nr B/2025/194/1÷6 z dnia 26.08.2025 r. wykonanych w Laboratorium Badawczym i Wzorcuującym Zakładu Badań i Atestacji „ZETOM” oraz sprawozdanie z badań nr 384/BA/25 z dnia 18.09.2025 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.


Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5850/DC/CNBOP-PIB/2025.

Okres ważności świadectwa:

od **22.09.2025 r.**

do **21.09.2030 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB


st. bryg. dr hab. inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 22 września 2025 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5850/2025

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu OWA FL, OWA SU w odmianach:

Nazwa	Wariant	Optyka	Moc źródła światła	Wykonanie	Czas pracy awaryjnej	Tryb pracy	Zakres temp. pracy	Barwa światła	Kolor obudowy	Kształt
OWA SU	0000 0001	AP AR RP RO SD	1W 2W 3W 4W	ST AT CT CTW DA	1h 3h 8h ¹⁾	SM NM	TS TE	CW NW WW	9016 9005 7016 7042	RND
OWA SU	3000 3001	AP AR RP RO SD	1W 2W 3W 4W 5W	ST AT	1h 3h ²⁾	NM	TS TE	CW NW WW	9016 9005 7016 7042	RND
OWA SU	0000 0001	AP AR RP RO SD	1W 2W 3W 4W 5W	CB CBAM LV LVAM	X	X	TS TE	CW NW WW	9016 9005 7016 7042	RND
OWA FL	0000 0001 0012 2000 2001 3000 3001 3101	AP AR RP RO SD	1W 2W 3W 4W 5W	ST AT CT CTW DA	1h 3h 8h ¹⁾	SM NM	TS TE	CW NW WW	9016 9005 7016 7042	RND SQR
OWA FL	0006 0007	AP AR RP RO SD	1W 2W 3W	ST AT	1h 3h	NM	TS	CW NW WW	9016 9005 7016 7042	RND SQR
OWA FL	0000 0001 0012 3000 3001 3101	AP AR RP RO SD	1W 2W 3W 4W 5W	CB CBAM LV LVAM	X	X	TS TE	CW NW WW	9016 9005 7016 7042	RND SQR

¹⁾ Tylko dla opraw o mocy 1W

²⁾ Nie występuje z oprawami o mocy 5W

DYREKTOR CNBOP-PIB

Janik

st. bryg. dr hab. inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 22 września 2025 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 5850/2025

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu OWA FL, OWA SU

Odmiany oprawy zostały podane na 2 stronie świadectwa dopuszczenia.

Typ	OWA FL, OWA SU	
	Z - zasilana centralnie (odmiany: CB, CBAM, LV, LVAM)	X - z własnym zasilaniem (odmiany: ST, AT, CT, CTW, DA)
Tryb pracy	0 - zasilana nieciągłe 1 - zasilana ciągle	0 - zasilana nieciągłe 1 - zasilana ciągle
Urządzenia	E - z niewymienialną lampą	A - zawiera urządzenie testujące B - zawiera zdalny tryb spoczynkowy C - zawiera tryb blokady E - z niewymienialną lampą F - urządzenie automatycznego testowania zgodne z IEC 61347-2-7, oznaczane EL-T
Znamionowy czas pracy awaryjnej	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	60 - 1 godzina czasu pracy awaryjnej 180 - 3 godziny czasu pracy awaryjnej 480 - 8 godzin czasu pracy awaryjnej
Znamionowe napięcie zasilania	230V AC 50÷60Hz; 80÷275V DC (CB, CBAM) 10÷32V DC (LVAM, LV)	230V AC 50÷60Hz
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	I (dot. OWA FL bez wariantu 3000, 3001, 3101 oraz LV, LVAM) II (dot. OWA SU bez LV, LVAM) III (odmiany: LV, LVAM)	
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP65/20 (dot. OWA FL) IP65/40 (dot. OWA FL wariant 3000, 3001) IP65 (dot. OWA SU, OWA FL wariant 3101)	
Źródło światła	moduł LED	
Czas ładowania akumulatora	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	nieprzekraczający 24 h
Sygnalizacja ładowania akumulatora	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)	tak – dioda LED
Przystosowana do piktogramów	nie	
Sposób zamocowania	nabudowywana, wbudowywana, zwieszana	
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne	
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania	
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne	
Oprawy z własnym zasilaniem w wykonaniu AT, CT, CTW, DA są przeznaczone do systemów automatycznego testowania zgodnie z normą PN-EN 62034:2012.		

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

W procesie dopuszczenia zastosowano następujące wydania norm:

- PN-EN IEC 60598-2-22:2022-11

- PN-EN IEC 60598-1:2021-07+A11:2022-12

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr hab. inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 22 września 2025 r.