



**ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0240 / 2008**

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Gaśnica śniegowa typ GS-5x B

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Zakres stosowania: | do gaszenia pożarów grupy B |
| 2. Masa całkowita: | ok. 14 kg |
| 3. Masa środka gaśniczego: | 5 kg |
| 4. Rodzaj środka gaśniczego: | dwutlenek węgla CO ₂ |
| 5. Ciśnienie próbne zbiornika: | 320 bar |
| 6. Czas działania: | min 9 s |
| 7. Zakres temperatur stosowania: | -20 + 60 °C |
| 8. Minimalna skuteczność gaśnicza: | obiekt 55 B |

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002); wyrób powinien być oznakowany znakiem CNBOP i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.



Józefów, dnia: 27 maja 2008 r.

**DYREKTOR
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ**

dr inż. Eugeniusz W. Roguski



**ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0240 / 2008**

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej na wniosek :

**KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów**

stwierdza, że wyrób: Gaśnica śniegowa
typ GS-5x B

produkowany przez: KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów

spełnia wymagania: pkt. 7.1 zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 0043/2007 z dnia 08.10.2007 r.
2. Sprawozdanie z badań Nr 3741/BC/07 z dnia 29.01.2008 r. wykonanych w Zakładzie-Laboratorium
Badań Chemicznych i Pożarowych BC CNBOP i Nr 2883/BT/06 z dnia 19.06.2006 r. wykonanych
w Laboratorium Środków Gaśniczych i Sprzętu Podręcznego BC CNBOP
3. Rys. Nr GS-4.00 z dnia 27.04.2006 r.
4. Certyfikat Nr CE-PED-H-KZW 001-05-POL- revA z dnia 10.2005 r. wydany przez Bureau Veritas,
Katowice

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskującego wymagań zawartych
w umowie nr 0240/DC/CNBOP/2008

Okres ważności świadectwa: **od 27.05.2008 r.** do **26.05.2013 r.**



**DYREKTOR
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ**

dr inż. Eugeniusz W. Roguski

Józefów, dnia 27 maja 2008 r.