

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4674/2022

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowazarowej
im. Józefa Tuliszowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

MOBIAS SA
Kathiana Akrotiriou
PC73100 Chania, Crete, Grecja

stwierdza, że wyrób:

Gaśnica proszkowa typ MBK17-060PA-VR

produkowany przez:

MOBIAS SA
Kathiana Akrotiriou
PC73100 Chania, Crete, Grecja

w zakładzie produkcyjnym:

spełnia wymagania:

PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne – Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 6460/2022 z dnia 11.02.2022 r.
2. Sprawozdanie z badań nr EX-LABR-996 z dnia 18.06.2018 r. wykonanych w Material Industrial Research and Technology Center S.A. oraz sprawozdanie z badań nr 212/BU/22 z dnia 19.05.2022 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 4674/DC/CNBOP-PIB/2022.

Okres ważności świadectwa:

od 14.06.2022 r.

do 13.06.2027 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 14 czerwca 2022 r.

Strona 1/2

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4674/2022

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Gaśnica proszkowa typ MBK17-060PA-VR

Zakres stosowania	do gaszenia pożarów grupy A, B i C
Masa całkowita	~ 9,56 kg
Ilość środka gaśniczego	6 kg
Rodzaj środka gaśniczego	proszek gaśniczy ZX PD STANDARD N (MAP 20%)
Czas działania	min. 12 s
Czynnik roboczy	azot N ₂
Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C	14 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	30 bar
Zakres temperatur stosowania	od -30°C do +60 °C
Minimalna skuteczność gaśnicza	pożar testowy 34 A i 233 B
Gaśnica może być wyposażona w dedykowany wspornik mocujący	

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984).

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 14 czerwca 2022 r.

Strona 2/2