

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5638/2025

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**Hybryd sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice**

stwierdza, że wyrób:

**Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu UTILIGHT SGN,
UTILIGHT II SGN**

Odmiany oprawy zostały podane na 2 i 3 stronie świadectwa dopuszczenia.

produkowany przez:

**Hybryd sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice**

w zakładzie produkcyjnym:

**Hybryd sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice**

spełnia wymagania:

**pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984,
z 2022 r. poz. 2282)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 7499/2024 z dnia 02.05.2024 r.
2. Sprawozdania z badań nr B/2019/192/1÷5 z dnia 10.07.2019 r., nr B/2024/281/1÷4 z dnia 25.11.2024 r., nr B/2024/282/1÷5 z dnia 25.11.2024 r. wykonanych w Laboratorium Badawczym i Wzorcuującym Zakładu Badań i Atestacji „ZETOM” oraz sprawozdanie z badań nr 825/BA/24 z dnia 09.01.2025 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5638/DC/CNBOP-PIB/2025.

Okres ważności świadectwa:

od **15.01.2025 r.**

do **14.01.2030 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 15 stycznia 2025 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5638/2025

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu UTILIGHT SGN, UTILIGHT II SGN w odmianach:

Nazwa	Wariant	Wymiary znaku [cm]	Wykonanie	Czas pracy awaryjnej [h]	Tryb pracy	Kolor obudowy	Wykończenie powierzchni	Mocowanie	Znak bezpieczeństwa
UTILIGHT SGN	0000 0001 0054 0154	20x10 30x15 40x20 60x30	ST AT CT DA CTW CTBT CTRF	1h 3h 8h ¹⁾	M SM ²⁾ CI ³⁾	9003	FT	C142 C145 C146 W140	Plx
UTILIGHT SGN	0000 0001 0054 0154	20x10 30x15 40x20 60x30	CB CBAM	X	X	9003	FT	C142 C145 C146 W140	Plx
UTILIGHT SGN	0000 0001 0054 0154	20x10 30x15 40x20 60x30	LV LVAM	X	X	9003	FT	C142 C145 C146 W140	Plx

¹⁾ czas pracy 8h nie jest dostępny dla oprawy o wymiarach znaku bezpieczeństwa wynoszących 20x10cm i 60x30cm

²⁾ tryb pracy SM nie jest dostępny dla oprawy o wymiarach znaku bezpieczeństwa wynoszących 20x10cm

³⁾ tylko dla wykonan ST i CT

CNBOP-PIB

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 15 stycznia 2025 r.

Strona 2/4

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5638/2025

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu UTILIGHT SGN, UTILIGHT II SGN w odmianach:

Nazwa	Wariant	Wymiary znaku [cm]	Wykonanie	Czas pracy awaryjnej [h]	Tryb pracy	Kolor obudowy	Znak bezpieczeństwa
UTILIGHT II SGN	0000 0001	30x15	ST AT CT DA CTW CTBT CTRF	1h 3h 8h	M SM CI ¹⁾	9016 9005 7016 7042	Plx
UTILIGHT II SGN	0000 0001	30x15	CB CBAM	X	X	9016 9005 7016 7042	Plx
UTILIGHT II SGN	0000 0001	30x15	LV LVAM	X	X	9016 9005 7016 7042	Plx

¹⁾ tylko dla wykonń ST i CT

CNBOP-PIB

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 15 stycznia 2025 r.

Strona 3/4



AC 063

**CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**

im. Józefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

**ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA****Nr 5638/2025****DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB****Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu UTILIGHT SGN, UTILIGHT II SGN***Odmiany oprawy zostały podane na 2 i 3 stronie świadectwa dopuszczenia.*

Typ	UTILIGHT SGN, UTILIGHT II SGN	
	Z - zasilana centralnie (odmiany: CB, CBAM, LVAM)	X - z własnym zasilaniem (odmiany: ST, AT, CT, DA, CTBT, CTRF, CTW)
Tryb pracy	0 - zasilana nieciągłe 1 - zasilana ciągle	0 - zasilana nieciągłe 1 - zasilana ciągle
Urządzenia	E - z niewymienialną lampą G - wewnętrznie podświetlany znak bezpieczeństwa	A - zawiera urządzenie testujące B - zawiera zdalny tryb spoczynkowy C - zawiera tryb blokady E - z niewymienialną lampą F - urządzenie automatycznego testowania zgodne z IEC 61347-2-7, oznaczane EL-T G - wewnętrznie podświetlany znak bezpieczeństwa
Znamionowy czas pracy awaryjnej	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	60 - 1 godzina czasu pracy awaryjnej 180 - 3 godziny czasu pracy awaryjnej 480 - 8 godzin czasu pracy awaryjnej
Znamionowe napięcie zasilania	230V AC 50÷60Hz; 170÷275V DC (odmiany: CBAM) 80÷275V DC (odmiany: CB) 10÷32V DC (odmiany: LVAM)	230V AC 50÷60Hz
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	I (odmiany UTILIGHT SGN) II (odmiany UTILIGHT II SGN) III (odmiany: LVAM)	
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP40 IP54 (tylko wariant: 0054, 0154)	
Źródło światła	moduł LED	
Czas ładowania akumulatora	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	nie przekraczający 24 h
Sygnalizacja ładowania akumulatora	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)	tak – dioda LED
Przystosowana do piktogramów	tak	
Sposób zamocowania	nabudowywana, wbudowywana, zwieszakowa	
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne	
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania	
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne	
Oprawy z własnym zasilaniem w wykonaniu AT, CT, DA, CTBT, CTRF, CTW są przeznaczone do systemów automatycznego testowania zgodnie z normą PN-EN 62034:2012.		

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

W procesie dopuszczania zastosowano następujące wydania norm:

- PN-EN IEC 60598-2-22:2022-11

- PN-EN IEC 60598-1:2021-07+A11:2022-12

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 15 stycznia 2025 r.

Strona 4/4

DC/D-21/24.11.2022