



## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

**Nr 3891/2020**

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej  
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**Grodzkie Zakłady Wytobów Metalowych S.A.**  
ul. Wrocławska 59  
49-200 Grodzkóv

stwierdza, że wyrób:

**Gaśnica plynowa typ GWF-3X ABF**

produkowany przez:

**Grodzkie Zakłady Wytobów Metalowych S.A.**  
ul. Wrocławska 59  
49-200 Grodzkóv

w zakładzie produkcyjnym:

**Grodzkie Zakłady Wytobów Metalowych S.A.**  
ul. Wrocławska 59  
49-200 Grodzkóv

spełnia wymagania:

**PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne – Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań**

### Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wytobu numer 5357/2019 z dnia 06.09.2019 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 4393/BC/09 z dnia 07.07.2009 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych BC CNBOP, sprawozdanie z badań nr BT-47/04 z dnia 20.10.2004 r. wykonanych w Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen oraz sprawozdanie z badań nr 1988/BU/19 z dnia 24.12.2019 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urzędzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 3891/DC/CNBOP-PIB/2020.

Okres ważności świadectwa:

od **31.01.2020 r.**

do **30.01.2025 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 31 stycznia 2020 r.

Strona 1/2



## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3891/2020

### DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

#### Gaśnica płynowa typ GWF-3X ABF

Zakres stosowania	do gaszenia pożarów grupy A, B i F
Masa całkowita	~ 5,3 kg
Objętość środka gaśniczego	3 L
Rodzaj środka gaśniczego	roztwór środka RÜHL Favorit HOME
Czas działania	min. 15 s
Czynnik roboczy	azot N <sub>2</sub>
Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C	15 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	30 bar
Zakres temperatur stosowania	od -30°C do +60 °C
Minimalna skuteczność gaśnicza	pożar testowy 8 A, 55 B i 75 F

#### WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

**Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002 z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984).**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 31.01.2020 r.