

## Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Rodzaj wyrobu: drzwi stalowe DOMOFERM typu LF 531 oraz LF 561  
o odporności ogniowej EI 0, EI<sub>2</sub>30 i EI<sub>2</sub>60

Miejsce montażu:

.....  
.....

Producent: Domoferm GmbH, Gänserndorf, 2230 Austria

Rok produkcji: 2021/2022/2023\*

Montaż wykonał:

.....  
.....

Niniejszym stwierdza się, że montaż wyrobów niniejszą DTR został wykonany w sposób  
prawidłowy / nieprawidłowy\*

Data montażu: .....

\*) Niepotrzebne skreślić

### Spis treści

- Wstęp
- 1. Przedmiot dokumentacji
- 2. Oznaczenie wyrobu
- 3. Przepisy BHP
- 4. Przeglądy, konserwacja, użytkowanie
- 5. Kontrola montażu
- 6. Warunki gwarancji
- 7. Karta przeglądów okresowych
- 8. Karta gwarancyjna

## Wstęp

Zadaniem niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) jest zapoznanie użytkownika z przeznaczeniem wyrobu, zasadą działania, warunkami użytkowania, konserwacji oraz gwarancji.

Pracownicy zatrudnieni przez użytkownika mający kontakt z wyrobem winni zapoznać się z niniejszą dokumentacją.

Nieprzestrzeganie przez użytkownika drzwi zaleceń i wskazówek zawartych w niniejszej DTR zwalnia producenta od wszelkich zobowiązań i gwarancji.

## 1. Przedmiot dokumentacji

Przedmiotem dokumentacji są jednoskrzydłowe drzwi, o odporności ogniowej i/lub innych właściwościach, wykonane w oparciu o:

- Deklaracja Właściwości Użytkowej wg EN 14351-1:2006+A2:2016,
- Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych wg EN 16034:2014 dla drzwi ppoż.

Stalowe drzwi przeciwpożarowe przeznaczone są jako zamknięcie do odcinanie dróg ewakuacyjnych lub innych pomieszczeń od źródeł ognia oraz ograniczenia możliwości jego rozprzestrzeniania w przegrodach budowlanych, dla których wymagana jest odpowiednia odporność ogniowa i/lub inne właściwości.

Drzwi przeciwpożarowe mogą być wbudowane w przegrody, których odporność jest zgodna z dokumentacją ITB.

Wbudowanie drzwi przeciwpożarowych powinno odbywać się na podstawie technicznego projektu budowlanego, zatwierdzonego w obowiązującym trybie i musi posiadać odpowiadać warunkom technicznym określonym przez producenta przegród, z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów.

## 2. Oznaczenie wyrobu

Drzwi i ścianki posiadają tabliczkę znamionową z następującymi danymi:

- nazwa producenta,
- typ,
- odporność ogniowa,
- numer aprobaty,
- numer certyfikatu,
- rok produkcji.

**Uwaga:** brak tabliczki znamionowej czyni drzwi przeciwpożarowe drzwiami bezklasowymi i unieważnia opisane w aprobacie właściwości przeciwpożarowe.

### 3. Przepisy BHP

Podczas montażu, użytkowania oraz naprawy drzwi przeciwpożarowych należy bezwzględnie przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących wykonywania robót ślusarskich i budowlanych.

### 4. Przeglądy, konserwacja, użytkowanie

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie drzwi oraz zachować prawa wynikające z gwarancji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., Dziennik Ustaw nr 109, §3.1, należy okresowo, co 12 miesięcy lub 50 000 cykli, co nastąpi wcześniej poddawać wyrób przeglądom, które obejmują:

- oględziny zewnętrzne (czy nie ma uszkodzeń),
- sprawdzenie osadzenia ościeżnicy,
- kontrola przeszklenia: jego osadzenia, uszczerbki szyb, oznaczenia - jeżeli występują,
- kontrola funkcjonowania (otwarte – zamknięte), siły potrzebnej do otwarcia drzwi oraz szczeliny pomiędzy skrzydłem oraz posadzką (wytyczne zawarte w Aprobacie ITB),
- sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, okuć, elektrozaczepów, samozamykaczy itp. - jeżeli występują,
- przesmarowanie smarem maszynowym zawiasów i innych części ruchomych,
- kontrola stanu uszczelki pęczniającej na skrzydle i ewentualne uzupełnienie ubytków,
- sprawdzenie stanu uszczelek EPDM w ościeżnicy,
- sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania zwór magnetycznych i ich połączeń – jeżeli występują,
- sprawdzenie i oczyszczenie centrali sterującej i urządzeń powiązanych np. czujki.

Po przeglądzie należy naprawić lub wymienić części zużyte.

Do obowiązującej użytkownika bieżącej konserwacji należy:

- sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, klamek itp.,
- regulacja funkcji samozamykalności oraz działania regulatorów kolejności zamykania,
- czyszczenie i konserwacja powierzchni lakierowanej zewnętrznej i wewnętrznej wyrobu oraz uzupełnianie jej ubytków (nie wolno używać past ściernych oraz rozpuszczalników),
- czyszczenie i konserwacja powierzchni ze stali nierdzewnej, na wypadek powstawania tzw. powierzchniowego nalotu związanego z utlenianiem się stali (czyszczenie poprzez spłukanie powierzchni czystą, najlepiej ciepłą wodą, w regularnych odstępach / wycieranie miękką chusteczką).

Do przeglądu okresowego upoważniony jest serwis producenta lub jego autoryzowany przedstawiciel posiadający jego pisemną autoryzację. Przeglądy są wykonywane odpłatnie, - istnieje możliwość podpisania umowy serwisowej.

W okresie eksploatacji zabrania się zatrzymywania i pozostawiania w polu przemieszczenia się drzwi jakichkolwiek przedmiotów mogących utrudniać ich całkowite zamknięcie.

Drzwi przeciwpożarowe stanowią przegrodę ogniową i w czasie pożaru muszą być zamknięte. Używanie ich do innych celów jest zabronione.

Brak regularnych przeglądów powoduje utratę gwarancji.

## 5. Kontrola montażu

Kontrola zamontowania dotyczy:

- prawidłowości osadzenia ościeżnicy / ramy (równoległości i prostokątności elementów),
- prawidłowości osadzenia drzwi lub ścianki (zamocowania),
- prawidłowości wypełnienia przestrzeni pomiędzy ościeżnicą / ramą, a ścianą,
- prawidłowości działania zamka (zapadka i rygiel),
- prawidłowości działania wyposażenia (samozamykacz, regulator kolejności zamykania),
- prawidłowości osadzenia szyb - jeżeli występują,
- prawidłowości działania (samozamykaczy).

**Uwaga:** brak montażu przez autoryzowaną firmę powoduje utratę ważności gwarancji (przy samodzielnym montażu).

Uwagi:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
Użytkownik

.....  
Producent lub jego  
autoryzowany Przedstawiciel

## 6. Warunki gwarancji

Warunki gwarancji zawarte są w „Ogólnych Warunkach Handlowych”(OWH) firmy Domoferm Polska dostępnych na stronie <http://www.domoferm.pl/>.

**7. Karta przeglądów okresowych**

Lp.	Data	Przedstawiciel użytkownika (imię i nazwisko, firma)	Przedstawiciel producenta (imię i nazwisko, firma)	Uwagi

**8. Karta gwarancyjna nr .....**

Lp.	Data	Nazwa wyrobu	Sprzedawca: pieczętka i podpis	Uwagi