

CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

1239/CPR/0818901

En virtud del Reglamento (UE) Nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 09 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se certifica que el

Producto de construcción:

Puerta peatonal exterior de dos hojas según EN 14351-1, con características de resistencia al fuego según EN 16034 y apta para recorridos de evacuación.

Alcance de la certificación:
(ver anexo):

ALTAMIRA EI260 1H

Suministrado y Fabricado por:

PUERTAS POPER S.L.
Polígono Industrial de Trascueto, Parcela 88-89
39600 P. ILLA (Cantabria)

Se somete por el fabricante a un control de producción en fábrica y a ensayos adicionales de muestras tomadas en fábrica conforme a un plan de ensayos preestablecidos y que el organismo notificado TECNALIA R&I CERTIFICACION S.L. ha llevado a cabo los ensayos iniciales de tipo para las características relevantes del producto, la inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica y realiza el seguimiento periódico, la evaluación y aprobación del control de producción en fábrica.

Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación de la conformidad descritas en el Anexo ZA de la norma

EN 16034:2014
EN 14351-1:2006+A2:2016

y que el producto cumple con los requisitos mínimos exigidos.

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: **SISTEMA 1**

Fecha de entrada de vigor: 31/10/2019
Fecha de actualización: 31/01/2023
Válido hasta: 03/02/2026
Nº serie: 081890103-E

Este documento faculta al fabricante para fijar el marcado CE.

La presente certificación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retiradas por TECNALIA R&I CERTIFICACION.

El estado de vigencia puede confirmarse mediante consulta en www.tecnaliacertificacion.com

tecna:la
certification

Firmado digitalmente
por 15966973M CARLOS
MANUEL NAZABAL (R:
B20991220)

Carlos Nazabal Alsua
Director Gerente



ANEXO
CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES
1239/CPR/0818901

Producto de construcción:

Puerta peatonal exterior de dos hojas con características de resistencia al fuego y apta para recorridos de evacuación.

Clasificación	EI₂60-C (categoría A) Ambos sentidos de apertura.
Dimensiones nominales	Dimensiones de marco (anchura x altura): - Exteriores: 1.200 x 2.170 mm - Paso libre: 930 x 2.110 mm Dimensiones de hoja sin solapa (ancho x alto x espesor): 955 x 2.110 x 56 mm Extensiones: - Incrementos: hasta 1.200 x 2.400 mm - Reducciones permitidas: 50% anchura y 75% altura.
Materiales	Marco: Metal Hoja: Metal
Visor	Permitido
Rejilla	Permitido
Herrajes	Lista limitada de herrajes incluida en el expediente técnico del producto como documento controlado, a disposición de clientes e instaladores. Lista específica de herrajes (cerraduras, barras antipánico, bisagras y cierres puertas) para uso en recorridos de evacuación.
Obra soporte	Obra soporte rígida de alta densidad: - Densidad $\geq 1.200 \text{ kg/m}^3$ - Espesor $\geq 130 \text{ mm}$ Obra soporte flexible. - Modifica clasificación a EI₂60-C
Holguras permitidas	Según instrucciones de instalación.

Nota. La solución constructiva certificada se describe de forma completa en el expediente técnico del producto.

