

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

CERTIFICATE

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α2 (Εποπτεία κατά τυχαία διαστήματα)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/68/ΕΕ

CONFORMITY TO MODULE A2 (Supervised checks at random intervals)

ACCORDING TO DIRECTIVE 2014/68/EU

Αριθμός Πιστοποιητικού : **MIRTEC1-00-1400CER12.1092201668**
Certificate No:

Αριθμός Κοινοποίησης του Φορέα Πιστοποίησης : **0437**
Notification No of the Certification Body:

Ημερομηνία Έκδοσης: 14.09.2022
Date of Issue

Αριθμός Έκθεσης : RPT12.1092201668
Test Report No:

Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή : **ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. / ΜΟΒΙΑΚ S.A.**
Name and Address of the Manufacturer: Καθιανά Ακρωτηρίου, Χανιά 73100
Kathiana Akrotiriou, Chania, Crete, GR73100

Τύπος Προϊόντος: **Συγκροτήματα Πυροσβεστήρων οροφής 3, 6, 12 kg κόνεως και 2, 4, 8 kg HFC-227ea**
Product Type: Ceiling Fire Extinguisher Assemblies 3, 6 12 kg powder and 2, 4, 8 kg HFC-227ea
Αρ. Σχεδίων/Drawing No: JX02-003AQ-Rev.2, JX02-006BN-Rev.8, JX02-012AA-Rev.8
MBK2KG-HFC/CEL Rev.0, MBK4KG-HFC/CEL Rev.0, MBK8KG-HFC/CEL Rev.0

Χωρητικότητα του Εξοπλισμού : 4.45 L, 8.1 L, 14 L
Capacity of Equipment:

Μέγιστη Επιτρεπόμενη Πίεση Λειτουργίας : 18 bar at 60 °C
Maximum Allowable Working Pressure:

Ημερομηνία Λήξης Πιστοποιητικού : 13.09.2025
Expiry Date of the Certificate:

ΔΗΛΩΣΗ- Declaration

Ο Κατασκευαστής ή ο διαθέτης εξουσιοδοτείται –μετά την εξέταση των προαπαιτήσεων- να τοποθετεί στον εξοπλισμό υπό πίεση που κατασκευάζεται σύμφωνα με το αντικείμενο του παρόντος ελέγχου τον αριθμό αναγνώρισής μας δίπλα από την σήμανση **CE** , ως κατωτέρω :

The manufacturer or the agent is –after examination of the prerequisites- authorized to provide the pressure equipment manufactured within the scope of the examination, with our identification number next to the **CE** -mark as illustrated:

CE 0437

Το πιστοποιητικό ισχύει υπό τον όρο ότι ο Εσωτερικός Έλεγχος Παραγωγής του Κατασκευαστή υπόκειται σε επιτήρηση από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό.

This certificate remains valid provided that the Manufacturer's Internal Production Control is subjected to surveillance by the Notified Body.



Certification of
Products
Cert. No 27

Για την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
For MIRTEC S.A.

Δρ. Κ. Διαμαγιά
Μηχανολόγος Μηχανικός, PhD, IWE

Για το Τμήμα Αξιολόγησης
For the Evaluation Dpt.

Στρ. Κατσαλής
Χημικός Μηχανικός

