

 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
	Jednostka Inspekcyjna akredytowana przez PCA, Nr AK 001
	Óddział w Łodzi Biuro w Radomiu
	Protokół badania odbiorczego/ okresowego / doraźnego ¹ zbiorników przenośnych
	Data badania: 13.07.2026

Eksploatujący/Zgłaszający POL-POŻ KOŁTON SPÓŁKA JAWNA UL. TARTACZNA 10A, 26-600 RADOM Miejsce badania RADOM, UL. TARTACZNA 10A	Liczba szt. 200 wg wykazu nr 34/2026 z dnia 18.06.2026 strony od 1 do 8 / nr. fabr.: ² ³ Rodzaj zbiorników przenośnych ⁴ : ZBIORNIKI GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA Nr ewidencyjny ⁵
--	--

1. Wymagania odniesienia: ADR, PN-EN ISO 18119:2019-01/A1:2021, ~~PN-EN ISO 10460, PN-EN ISO 11623, PN-EN ISO 10462~~⁶, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2022, poz. 68).
2. Zakres badania obejmował poniżej podane czynności wykonane wg Ramowej Instrukcji Badań „Zbiorniki przenośne stalowe i aluminiowe bez szwu, stalowe spawane”/ „~~Zbiorniki przenośne kompozytowe~~”/ „~~Zbiorniki przenośne – butle do acetylenu~~”.⁷

Lp.	Rodzaj czynności	Realizacja ⁸	Lp.	Rodzaj czynności	Realizacja ⁸
1.	Sprawdzenie dokumentacji	X	2.	Identyfikacja	X
3.	Sprawdzenie oznakowania i stanu technicznego oraz zgodności wyposażenia z dokumentacją	X	4.	Badania w warunkach gotowości do pracy	X
5.	Oględziny zewnętrzne		6.	Oględziny wewnętrzne	
7.	Badania dodatkowe		8.	Badanie szyjki w tym gwintów	
9.	Próba ciśnieniowa ⁹		10.	Badanie ultradźwiękowe	
11.	Badanie zaworu odcinającego		12.	Sprawdzenie tary butli (bez zaworu)	
13.	Sprawdzenie tary butli (z zaworem)		14.	Próba ciśnieniowa pneumatyczna ¹⁰	
15.	Badanie masy porowatej		16.	Badanie urządzeń zabezpieczających	

3. Wyposażenie pomiarowo – badawcze:

Manometr: ===== Waga: ===== Przyrządy specjalne: =====

1 niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

2 dla pojedynczych zbiorników - zamiast wykazu, wymagane dane mogą być odnotowane w Uwagach punkt 4

3 niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

4 wg Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2022, poz. 68), w przypadku naczyń ciśnieniowych wg ADR należy podać rodzaj naczyń, np. butle

5 niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

6 niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

7 niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

8 wpisać krzyżyk, gdy wykonano czynność

9 w przypadku próby rozszerzalności objętościowej – odnotować w Uwagach punkt 4

10 w przypadku próby pneumatycznej szczelności – odnotować w Uwagach punkt 4

4. Uwagi, zalecenia: Badanie przeprowadzono na zalecenie zgłaszającego: **POL-POŻ nr pisma (31515/26)**. Szczelność zaworów oraz połączenia zawór-butla należy sprawdzić przed przekazaniem zbiorników gaśnic do napełnienia lub podczas pierwszego napełnienia po badaniu okresowym lub niezwłocznie po ich napełnieniu.

5. Wynik badania: **pozytywny** – dla szt. **200**, **negatywny** – dla szt. **0**



Zbiorniki zbadane z wynikiem negatywnym - numery fabryczne i stwierdzone niezgodności: brak

6. Termin następnego badania okresowego zbiorników zbadanych z wynikiem pozytywnym (RRRR/MM): **2036/03**

Na zbiorniki naniesiono naklejkę informującą o dacie następnego badania okresowego. **2036/03**¹¹

Po badaniu naniesiono na zbiorniki oznakowanie:¹²

Na uzasadniony wniosek eksploatującego badanie okresowe może być przeprowadzone przed wyznaczonym terminem.

7. Potwierdzenie odbioru protokołu Imię, nazwisko i podpis eksploatującego lub osoby upoważnionej POL-POŻ Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10A 28-069 Lublin Maciej Pezior Specjalista ds. gazów technicznych 	8. Pieczęć i podpis inspektora Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego  mgr inż. Robert Plisarek 
---	---

Niniejszy protokół może być powielany, wyłącznie w całości, za zgodą eksploatującego i Urzędu Dozoru Technicznego.

¹¹ niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

¹² niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

Załącznik do protokołu badania z dnia 13.07.2026r.

Wykaz nr 34/2026 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolton Sp.J., ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 38/03

Lp.	Nazwa lub znak wytworcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność dm ³	Ciśnienie robocze ⁴⁾ bar	Ciśnienie próbne bar	Tara lub ciężar ⁵⁾ kg	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
											Wytłita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C				kg	kg	kg	kg				
1	ZX/CN	2026/03	145803	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,60	2,00	4,04	-	-	25E	26/03	
2	ZX/CN	2026/03	145205	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,04	-	-	25E	26/03	
3	ZX/CN	2026/03	145148	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,04	-	-	25E	26/03	
4	ZX/CN	2026/03	146062	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,60	2,00	4,04	-	-	25E	26/03	
5	ZX/CN	2026/03	146176	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,04	-	-	25E	26/03	
6	ZX/CN	2026/03	145498	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,62	2,00	4,06	-	-	25E	26/03	
7	ZX/CN	2026/03	145325	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	25E	26/03	
8	ZX/CN	2026/03	145993	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,99	-	-	25E	26/03	
9	ZX/CN	2026/03	145021	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,99	-	-	25E	26/03	
10	ZX/CN	2026/03	144961	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,59	2,00	4,03	-	-	25E	26/03	
11	ZX/CN	2026/03	144745	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,58	2,00	4,02	-	-	25E	26/03	
12	ZX/CN	2026/03	145935	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,59	2,00	4,03	-	-	25E	26/03	
13	ZX/CN	2026/03	146166	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	25E	26/03	
14	ZX/CN	2026/03	145171	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,56	2,00	4,00	-	-	25E	26/03	
15	ZX/CN	2026/03	145699	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,59	2,00	4,03	-	-	25E	26/03	
16	ZX/CN	2026/03	146022	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	25E	26/03	
17	ZX/CN	2026/03	145943	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	25E	26/03	
18	ZX/CN	2026/03	145106	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	25E	26/03	
19	ZX/CN	2026/03	145564	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	25E	26/03	
20	ZX/CN	2026/03	146097	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,59	2,00	4,03	-	-	25E	26/03	
21	ZX/CN	2026/03	145036	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,59	2,00	4,03	-	-	25E	26/03	
22	ZX/CN	2026/03	145246	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,60	2,00	4,04	-	-	25E	26/03	
23	ZX/CN	2026/03	146119	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,61	2,00	4,05	-	-	25E	26/03	
24	ZX/CN	2026/03	144840	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,58	2,00	4,02	-	-	25E	26/03	
25	ZX/CN	2026/03	144930	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,60	2,00	4,04	-	-	25E	26/03	
26	ZX/CN	2026/03	145780	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	25E	26/03	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem


³⁾ wg Wyliczonych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POZ Kolton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie do badań
Miejsce i data
18.06.2026
Data



14Z00021313440

Załącznik do protokołu badania z dnia 13.07.2026 r.

Wykaz nr 34/2026 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN 3³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kołton Sp.J ul. Tatrzańska 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/03

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna		Objętość ciężkość ⁴⁾	Ciężkość ⁵⁾	Ciężkość próbna	Tara lub masa brutto ⁶⁾	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowej	Osprzęt		Uwagi
						°C	dm ³	bar	bar	bar	kg	Wybita	Ważenie	Ubytek		Typ	Znak	
27	ZX/CN	2026/03	145478	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	315	4,56	2,00	4,00	-	-	25E	26/03	
28	ZX/CN	2026/03	145816	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	315	4,60	2,00	4,04	-	-	25E	26/03	
29	ZX/CN	2026/03	146039	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	315	4,60	2,00	4,04	-	-	25E	26/03	
30	ZX/CN	2026/03	146185	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	315	4,62	2,00	4,06	-	-	25E	26/03	
31	ZX/CN	2026/03	146002	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	315	4,61	2,00	4,05	-	-	25E	26/03	
32	ZX/CN	2026/03	145210	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	315	4,58	2,00	4,02	-	-	25E	26/03	
33	ZX/CN	2026/03	144862	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	315	4,55	2,00	3,99	-	-	25E	26/03	
34	ZX/CN	2026/03	144893	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	315	4,55	2,00	3,99	-	-	25E	26/03	
35	ZX/CN	2026/03	145153	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	315	4,54	2,00	3,98	-	-	25E	26/03	
36	ZX/CN	2026/03	145992	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	315	4,60	2,00	4,04	-	-	25E	26/03	
37	ZX/CN	2026/03	145661	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	315	4,61	2,00	4,05	-	-	25E	26/03	
38	ZX/CN	2026/03	145290	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	315	4,57	2,00	4,01	-	-	25E	26/03	
39	ZX/CN	2026/03	144836	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	315	4,57	2,00	4,01	-	-	25E	26/03	
40	ZX/CN	2026/03	145238	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	315	4,57	2,00	4,01	-	-	25E	26/03	
41	ZX/CN	2026/03	146048	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	315	4,60	2,00	4,04	-	-	25E	26/03	
42	ZX/CN	2026/03	145941	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	315	4,61	2,00	4,05	-	-	25E	26/03	
43	ZX/CN	2026/03	145919	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	315	4,61	2,00	4,05	-	-	25E	26/03	
44	ZX/CN	2026/03	145868	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	315	4,64	2,00	4,08	-	-	25E	26/03	
45	ZX/CN	2026/03	144837	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	315	4,58	2,00	4,02	-	-	25E	26/03	
46	ZX/CN	2026/03	145154	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	315	4,59	2,00	4,03	-	-	25E	26/03	
47	ZX/CN	2026/03	144928	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	315	4,62	2,00	4,06	-	-	25E	26/03	
48	ZX/CN	2026/03	145725	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	315	4,61	2,00	4,05	-	-	25E	26/03	
49	ZX/CN	2026/03	145336	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	315	4,57	2,00	4,01	-	-	25E	26/03	
50	ZX/CN	2026/03	145218	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	315	4,57	2,00	4,01	-	-	25E	26/03	
51	ZX/CN	2026/03	145304	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	315	4,57	2,00	4,01	-	-	25E	26/03	
52	ZX/CN	2026/03	144912	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	315	4,58	2,00	4,02	-	-	25E	26/03	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POZ Kołton Sp.J.
ul. Tatrzańska 10A 26-600 Radom

RADOM
Miejscowość

18.06.2026

Data

Podpis osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Marek Peziot

Załącznik do protokołu badania z dnia 13.07.2026r.

Wykaz nr 34/2026 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUŁTLENIEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kolton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/03

Lp	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Objętość dm ³	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara [kg]	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowej		Osprzęt		Uwagi
											Wybita	Ważenia	Ubytek			Typ	Znak	
						°C		bar	bar	kg	kg	kg	kg					
53	ZX/CN	2026/03	146218	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.60	2,00	4.04	-	-	-	25E	26/03	
54	ZX/CN	2026/03	146080	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.61	2,00	4.05	-	-	-	25E	26/03	
55	ZX/CN	2026/03	145236	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.59	2,00	4.03	-	-	-	25E	26/03	
56	ZX/CN	2026/03	145697	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.62	2,00	4.06	-	-	-	25E	26/03	
57	ZX/CN	2026/03	144963	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.60	2,00	4.04	-	-	-	25E	26/03	
58	ZX/CN	2026/03	145563	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.63	2,00	4.07	-	-	-	25E	26/03	
59	ZX/CN	2026/03	145933	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.60	2,00	4.04	-	-	-	25E	26/03	
60	ZX/CN	2026/03	145846	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.64	2,00	4.08	-	-	-	25E	26/03	
61	ZX/CN	2026/03	145048	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.61	2,00	4.05	-	-	-	25E	26/03	
62	ZX/CN	2026/03	145082	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.60	2,00	4.04	-	-	-	25E	26/03	
63	ZX/CN	2026/03	145023	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.58	2,00	4.02	-	-	-	25E	26/03	
64	ZX/CN	2026/03	144951	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.57	2,00	4.01	-	-	-	25E	26/03	
65	ZX/CN	2026/03	144868	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.55	2,00	3.99	-	-	-	25E	26/03	
66	ZX/CN	2026/03	145923	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.62	2,00	4.06	-	-	-	25E	26/03	
67	ZX/CN	2026/03	145139	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.56	2,00	4.00	-	-	-	25E	26/03	
68	ZX/CN	2026/03	145013	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.62	2,00	4.06	-	-	-	25E	26/03	
69	ZX/CN	2026/03	145747	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.62	2,00	4.06	-	-	-	25E	26/03	
70	ZX/CN	2026/03	145632	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.65	2,00	4.09	-	-	-	25E	26/03	
71	ZX/CN	2026/03	145590	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.54	2,00	3.98	-	-	-	25E	26/03	
72	ZX/CN	2026/03	144791	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.58	2,00	4.02	-	-	-	25E	26/03	
73	ZX/CN	2026/03	146172	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.62	2,00	4.06	-	-	-	25E	26/03	
74	ZX/CN	2026/03	145439	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.53	2,00	3.97	-	-	-	25E	26/03	
75	ZX/CN	2026/03	145427	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.59	2,00	4.03	-	-	-	25E	26/03	
76	ZX/CN	2026/03	145681	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.59	2,00	4.03	-	-	-	25E	26/03	
77	ZX/CN	2026/03	145723	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.61	2,00	4.05	-	-	-	25E	26/03	
78	ZX/CN	2026/03	145251	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.59	2,00	4.03	-	-	-	25E	26/03	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam się, że ww zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POŻ Kolton Sp.J.,
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

RADOM

Miejscowość

18.06.2026

Data

Podpis i pieczęć odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 13.07.2026r.

Wykaz nr 34/2026 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾ SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolon Sp J ul. Taniaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/03

Lp	Nazwa lub znak Wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
											Wybilla	Wędlug wazenie	Ubytek		Typ	Znak	
79	ZX/CN	2026/03	144882	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.58	2,00	4.02	-	-	25E	26/03	
80	ZX/CN	2026/03	145328	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.63	2,00	4.07	-	-	25E	26/03	
81	ZX/CN	2026/03	145671	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.59	2,00	4.03	-	-	25E	26/03	
82	ZX/CN	2026/03	146126	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.60	2,00	4.04	-	-	25E	26/03	
83	ZX/CN	2026/03	145775	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.59	2,00	4.03	-	-	25E	26/03	
84	ZX/CN	2026/03	145881	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.60	2,00	4.04	-	-	25E	26/03	
85	ZX/CN	2026/03	145362	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.61	2,00	4.05	-	-	25E	26/03	
86	ZX/CN	2026/03	145481	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.58	2,00	4.03	-	-	25E	26/03	
87	ZX/CN	2026/03	145721	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.63	2,00	4.07	-	-	25E	26/03	
88	ZX/CN	2026/03	145487	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.57	2,00	4.01	-	-	25E	26/03	
89	ZX/CN	2026/03	145164	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.62	2,00	4.06	-	-	25E	26/03	
90	ZX/CN	2026/03	144806	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.58	2,00	4.02	-	-	25E	26/03	
91	ZX/CN	2026/03	145015	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.62	2,00	4.06	-	-	25E	26/03	
92	ZX/CN	2026/03	146196	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.62	2,00	4.06	-	-	25E	26/03	
93	ZX/CN	2026/03	145247	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.58	2,00	4.02	-	-	25E	26/03	
94	ZX/CN	2026/03	145412	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.54	2,00	3.98	-	-	25E	26/03	
95	ZX/CN	2026/03	145036	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.62	2,00	4.06	-	-	25E	26/03	
96	ZX/CN	2026/03	145506	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.60	2,00	4.04	-	-	25E	26/03	
97	ZX/CN	2026/03	145101	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.56	2,00	4.00	-	-	25E	26/03	
98	ZX/CN	2026/03	146201	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.58	2,00	4.03	-	-	25E	26/03	
99	ZX/CN	2026/03	145208	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.60	2,00	4.04	-	-	25E	26/03	
100	ZX/CN	2026/03	144786	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.57	2,00	4.01	-	-	25E	26/03	
101	ZX/CN	2026/03	145946	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.58	2,00	4.02	-	-	25E	26/03	
102	ZX/CN	2026/03	145990	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.59	2,00	4.03	-	-	25E	26/03	
103	ZX/CN	2026/03	145828	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.62	2,00	4.06	-	-	25E	26/03	
104	ZX/CN	2026/03	144995	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.62	2,00	4.06	-	-	25E	26/03	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM
Miejscowość

18.06.2026

Data

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań

Załącznik do protokołu badania z dnia 13.07.2026r.

Wykaz nr 34/2026 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-POZ Kolton Sp.J ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/03

Lp	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzetu			Symbol masy porowatej	Osprzet		Uwagi
												Wybita	Wędlug ważenie	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
105	ZX/CN	2026/03	144 922	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.60	2,00	4.04	-	-	-	25E	26/03	
106	ZX/CN	2026/03	146 198	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.65	2,00	4.09	-	-	-	25E	26/03	
107	ZX/CN	2026/03	144 974	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.57	2,00	4.01	-	-	-	25E	26/03	
108	ZX/CN	2026/03	144 764	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.57	2,00	4.01	-	-	-	25E	26/03	
109	ZX/CN	2026/03	146 209	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.65	2,00	4.09	-	-	-	25E	26/03	
110	ZX/CN	2026/03	146 023	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.60	2,00	4.04	-	-	-	25E	26/03	
111	ZX/CN	2026/03	145 248	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.60	2,00	4.04	-	-	-	25E	26/03	
112	ZX/CN	2026/03	145 791	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.59	2,00	4.03	-	-	-	25E	26/03	
113	ZX/CN	2026/03	145 832	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.63	2,00	4.07	-	-	-	25E	26/03	
114	ZX/CN	2026/03	144 817	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.58	2,00	4.02	-	-	-	25E	26/03	
115	ZX/CN	2026/03	146 199	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.63	2,00	4.07	-	-	-	25E	26/03	
116	ZX/CN	2026/03	145 584	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.65	2,00	4.09	-	-	-	25E	26/03	
117	ZX/CN	2026/03	145 280	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.57	2,00	4.01	-	-	-	25E	26/03	
118	ZX/CN	2026/03	144 927	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.60	2,00	4.04	-	-	-	25E	26/03	
119	ZX/CN	2026/03	145 296	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.57	2,00	4.01	-	-	-	25E	26/03	
120	ZX/CN	2026/03	145 821	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.64	2,00	4.05	-	-	-	25E	26/03	
121	ZX/CN	2026/03	144 823	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.57	2,00	4.01	-	-	-	25E	26/03	
122	ZX/CN	2026/03	146 131	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.64	2,00	4.08	-	-	-	25E	26/03	
123	ZX/CN	2026/03	144 865	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.57	2,00	4.01	-	-	-	25E	26/03	
124	ZX/CN	2026/03	145 592	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.56	2,00	4.00	-	-	-	25E	26/03	
125	ZX/CN	2026/03	145 611	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.60	2,00	4.04	-	-	-	25E	26/03	
126	ZX/CN	2026/03	145 215	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.60	2,00	4.04	-	-	-	25E	26/03	
127	ZX/CN	2026/03	145 576	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.54	2,00	3.98	-	-	-	25E	26/03	
128	ZX/CN	2026/03	145 649	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.64	2,00	4.08	-	-	-	25E	26/03	
129	ZX/CN	2026/03	146 025	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.59	2,00	4.03	-	-	-	25E	26/03	
130	ZX/CN	2026/03	145 692	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.58	2,00	4.02	-	-	-	25E	26/03	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wytycznymi odniesienia z dane
wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POZ Kolton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej technicznie
za przygotowanie zbiorników do badań

18.06.2026

Data

RADOM

Miejscowość

Załącznik do protokołu badania z dnia 13.09.2026r.

Wykaz nr 34/2026 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENIEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/03

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzet		Uwagi
											Wybity	Wędnug ważenia	Ubylek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg				
131	ZX/CN	2026/03	145882	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	25E	26/03	
132	ZX/CN	2026/03	145617	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	25E	26/03	
133	ZX/CN	2026/03	145967	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,62	2,00	4,06	-	-	25E	26/03	
134	ZX/CN	2026/03	145834	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,61	2,00	4,05	-	-	25E	26/03	
135	ZX/CN	2026/03	145467	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,56	2,00	4,00	-	-	25E	26/03	
136	ZX/CN	2026/03	145550	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	25E	26/03	
137	ZX/CN	2026/03	146149	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,60	2,00	4,04	-	-	25E	26/03	
138	ZX/CN	2026/03	146102	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	25E	26/03	
139	ZX/CN	2026/03	145776	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	25E	26/03	
140	ZX/CN	2026/03	144813	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,59	2,00	4,03	-	-	25E	26/03	
141	ZX/CN	2026/03	146020	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	25E	26/03	
142	ZX/CN	2026/03	145488	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,58	2,00	4,02	-	-	25E	26/03	
143	ZX/CN	2026/03	144959	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,60	2,00	4,04	-	-	25E	26/03	
144	ZX/CN	2026/03	145223	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,58	2,00	4,02	-	-	25E	26/03	
145	ZX/CN	2026/03	145431	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,60	2,00	4,04	-	-	25E	26/03	
146	ZX/CN	2026/03	144978	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,58	2,00	4,02	-	-	25E	26/03	
147	ZX/CN	2026/03	145382	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	25E	26/03	
148	ZX/CN	2026/03	145461	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,59	2,00	4,03	-	-	25E	26/03	
149	ZX/CN	2026/03	146152	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,61	2,00	4,05	-	-	25E	26/03	
150	ZX/CN	2026/03	145861	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,58	2,00	4,02	-	-	25E	26/03	
151	ZX/CN	2026/03	145946	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,59	2,00	4,03	-	-	25E	26/03	
152	ZX/CN	2026/03	145959	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,58	2,00	4,03	-	-	25E	26/03	
153	ZX/CN	2026/03	145812	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,61	2,00	4,05	-	-	25E	26/03	
154	ZX/CN	2026/03	146177	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,62	2,00	4,06	-	-	25E	26/03	
155	ZX/CN	2026/03	145752	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,59	2,00	4,03	-	-	25E	26/03	
156	ZX/CN	2026/03	146010	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,59	2,00	4,03	-	-	25E	26/03	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetyleny, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku bulii acetyleny – Tara S

Poświadczam się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane
wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM
Miejscowość

18.06.2026

Data

POL-POZ Kolton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Miejsce odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
za przygotowanie zbiorników do badań
gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 13.07.2026r.

Wykaz nr 34/2026 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUJĘLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/03

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
											Wybita	Wielug ważenie	Ubytek		Typ	Znak	
						t ₀	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg				
157	ZX/CN	2026/03	145675	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.54	2,00	3.98	-	-	25E	26/03	
158	ZX/CN	2026/03	145465	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.60	2,00	4.04	-	-	25E	26/03	
159	ZX/CN	2026/03	145760	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.62	2,00	4.06	-	-	25E	26/03	
160	ZX/CN	2026/03	145348	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.60	2,00	4.04	-	-	25E	26/03	
161	ZX/CN	2026/03	145140	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.56	2,00	4.00	-	-	25E	26/03	
162	ZX/CN	2026/03	145436	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.58	2,00	4.02	-	-	25E	26/03	
163	ZX/CN	2026/03	145007	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.60	2,00	4.04	-	-	25E	26/03	
164	ZX/CN	2026/03	145631	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.61	2,00	4.05	-	-	25E	26/03	
165	ZX/CN	2026/03	146123	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.56	2,00	4.00	-	-	25E	26/03	
166	ZX/CN	2026/03	144803	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.61	2,00	4.05	-	-	25E	26/03	
167	ZX/CN	2026/03	145512	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.58	2,00	4.02	-	-	25E	26/03	
168	ZX/CN	2026/03	145810	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.62	2,00	4.06	-	-	25E	26/03	
169	ZX/CN	2026/03	146213	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.61	2,00	4.05	-	-	25E	26/03	
170	ZX/CN	2026/03	145018	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.59	2,00	4.03	-	-	25E	26/03	
171	ZX/CN	2026/03	145718	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.65	2,00	4.09	-	-	25E	26/03	
172	ZX/CN	2026/03	145838	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.63	2,00	4.07	-	-	25E	26/03	
173	ZX/CN	2026/03	145268	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.57	2,00	4.01	-	-	25E	26/03	
174	ZX/CN	2026/03	145309	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.60	2,00	4.04	-	-	25E	26/03	
175	ZX/CN	2026/03	146129	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.62	2,00	4.06	-	-	25E	26/03	
176	ZX/CN	2026/03	145950	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.63	2,00	4.07	-	-	25E	26/03	
177	ZX/CN	2026/03	144842	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.56	2,00	4.00	-	-	25E	26/03	
178	ZX/CN	2026/03	145839	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.63	2,00	4.07	-	-	25E	26/03	
179	ZX/CN	2026/03	145975	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.61	2,00	4.05	-	-	25E	26/03	
180	ZX/CN	2026/03	145399	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.57	2,00	4.01	-	-	25E	26/03	
181	ZX/CN	2026/03	144849	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.54	2,00	3.98	-	-	25E	26/03	
182	ZX/CN	2026/03	145419	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.59	2,00	4.03	-	-	25E	26/03	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebnie skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Podpisz się, że ww zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane
wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POŻ Kołton Sp. J.,
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis: [Podpis] [Data]
Specjalistyczny Ośrodek Badań i
Gazów technicznych

RADOM
Miejscowość

18.06.2026
Data

Załącznik do protokołu badania z dnia 13.07.2026r.

Wykaz nr 34/2026 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/03

Lp	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna	Pojemność dm ³	Ciśnienie ⁴⁾ robocze ⁵⁾ bar	Ciśnienie próbne bar	Tara lub masa brutto ⁵⁾ kg	Masa netto kg	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowej	Osprzet		Uwagi
												Wybita kg	Według ważenia kg	Ubytek kg		Typ	Znak	
183	ZX/CN	2026/03	145469	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.59	2,00	4.03	-	-	-	25E	26/03	
184	ZX/CN	2026/03	145991	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.61	2,00	4.05	-	-	-	25E	26/03	
185	ZX/CN	2026/03	145742	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.60	2,00	4.04	-	-	-	25E	26/03	
186	ZX/CN	2026/03	146137	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.56	2,00	4.00	-	-	-	25E	26/03	
187	ZX/CN	2026/03	145962	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.57	2,00	4.01	-	-	-	25E	26/03	
188	ZX/CN	2026/03	149932	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.62	2,00	4.06	-	-	-	25E	26/03	
189	ZX/CN	2026/03	145160	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.58	2,00	4.02	-	-	-	25E	26/03	
190	ZX/CN	2026/03	145248	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.58	2,00	3.98	-	-	-	25E	26/03	
191	ZX/CN	2026/03	145213	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.59	2,00	4.02	-	-	-	25E	26/03	
192	ZX/CN	2026/03	144918	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.59	2,00	4.03	-	-	-	25E	26/03	
193	ZX/CN	2026/03	145676	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.54	2,00	3.98	-	-	-	25E	26/03	
194	ZX/CN	2026/03	145575	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.61	2,00	4.05	-	-	-	25E	26/03	
195	ZX/CN	2026/03	145640	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.59	2,00	4.03	-	-	-	25E	26/03	
196	ZX/CN	2026/03	146183	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.59	2,00	4.03	-	-	-	25E	26/03	
197	ZX/CN	2026/03	145222	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.57	2,00	4.01	-	-	-	25E	26/03	
198	ZX/CN	2026/03	144894	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.59	2,00	4.03	-	-	-	25E	26/03	
199	ZX/CN	2026/03	145889	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.62	2,00	4.06	-	-	-	25E	26/03	
200	ZX/CN	2026/03	144796	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4.59	2,00	4.03	-	-	-	25E	26/03	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam, że ww zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POI-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Miejsce podpisu
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za wydanie gazety i innych

18.06.2026

RADOM

Miejscowość

Data

PREZES
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Radom, dnia 13.07.2026 r.

POL-POŻ KOŁTON SPÓŁKA JAWNA
UL. TARTACZNA 10A
26-600RADOM

Nr w OUDT: 6702120

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1194) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po wykonaniu czynności dozoru technicznego (protokół z dnia 13.07.2026 r.) przy zbiornikach przenośnych podanych w załączniku stanowiącym wykaz nr 34/2026 do decyzji:

1. zezwala się na eksploatację ww. zbiorników przenośnych do dnia 31.03.2036 r., przy parametrach umieszczonych na urządzeniu / określonych w załączniku;
2. ustala się dla urządzenia formę dozoru pełnego.
3. ~~traci moc decyzja Prezesa UDT z dnia w sprawie zezwolenia na eksploatację ww. urządzenia technicznego.~~ *

UZASADNIENIE

W dniu 13.07.2026 r. wykonano czynności dozoru technicznego, które zakończyły się wynikiem pozytywnym. Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym, na podstawie pozytywnych wyników badań i wykonanych czynności, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy, organ właściwej jednostki dozoru technicznego wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia.

W związku z tym postanowiono jak w sentencji.

PREZES
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Inspektor
Urzędu Dozoru Technicznego

mgr inż. Robert Pisarek
z up.

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania do ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

13.07.2026 r.

data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Maciej Reziór
Specjalista ds. gazów technicznych
potwierdzenie odbioru decyzji

* niepotrzebne skreślić