

	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
	Jednostka Inspekcyjna akredytowana przez PCA, Nr AK 001
	Oddział w Łodzi Biuro w Radomiu
	Protokół badania odbiorczego/ okresowego / doraźnego ¹ zbiorników przenośnych
Data badania: 28.09.2026	

Eksploatujący/Zgłaszający POL-POŻ KOŁTON SPÓŁKA JAWNA UL. TARTACZNA 10A, 26-600 RADOM Miejsce badania RADOM, UL. TARTACZNA 10A	Liczba szt. 800 wg wykazu nr 41/2026 z dnia 28.08.2026 strony od 1 do 32 / nr. fabr.: ² ³ Rodzaj zbiorników przenośnych ⁴ : ZBIORNIKI GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA Nr ewidencyjny ⁵
--	---

1. Wymagania odniesienia: ADR, PN-EN ISO 18119:2019-01/A1:2021, ~~PN-EN ISO 10460~~, ~~PN-EN ISO 11623~~, ~~PN-EN ISO 10462~~⁶, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2022, poz. 68).
2. Zakres badania obejmował poniżej podane czynności wykonane wg Ramowej Instrukcji Badań „Zbiorniki przenośne stalowe i aluminiowe bez szwu, stalowe spawane”/ „~~Zbiorniki przenośne kompozytowe~~”/ „~~Zbiorniki przenośne butle do acetylenu~~”.⁷

Lp.	Rodzaj czynności	Realizacja ⁸	Lp.	Rodzaj czynności	Realizacja ⁸
1.	Sprawdzenie dokumentacji	X	2.	Identyfikacja	X
3.	Sprawdzenie oznakowania i stanu technicznego oraz zgodności wyposażenia z dokumentacją	X	4.	Badania w warunkach gotowości do pracy	X
5.	Oględziny zewnętrzne		6.	Oględziny wewnętrzne	
7.	Badania dodatkowe		8.	Badanie szyjki w tym gwintów	
9.	Próba ciśnieniowa ⁹		10.	Badanie ultradźwiękowe	
11.	Badanie zaworu odcinającego		12.	Sprawdzenie tary butli (bez zaworu)	
13.	Sprawdzenie tary butli (z zaworem)		14.	Próba ciśnieniowa pneumatyczna ¹⁰	
15.	Badanie masy porowatej		16.	Badanie urządzeń zabezpieczających	

3. Wyposażenie pomiarowo – badawcze:

Manometr: ===== Waga: ===== Przyrządy specjalne: =====

1 niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

2 dla pojedynczych zbiorników - zamiast wykazu, wymagane dane mogą być odnotowane w Uwagach punkt 4

3 niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

4 wg Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2022, poz. 68), w przypadku naczyń ciśnieniowych wg ADR należy podać rodzaj naczyń, np. butle

5 niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

6 niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

7 niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

8 wpisać krzyżyk, gdy wykonano czynność

9 w przypadku próby rozszerzalności objętościowej – odnotować w Uwagach punkt 4

10 w przypadku próby pneumatycznej szczelności – odnotować w Uwagach punkt 4

4. Uwagi, zalecenia: Badanie przeprowadzono na zalecenie zgłaszającego: **POL-POŻ nr pisma (39814/26)**. Szczelność zaworów oraz połączenia zawór-butla należy sprawdzić przed przekazaniem zbiorników gaśnic do napętnienia lub podczas pierwszego napętnienia po badaniu okresowym lub niezwłocznie po ich napętnieniu.

5. Wynik badania: **pozytywny** – dla szt. 800, **negatywny** – dla szt. 0

Zbiorniki zbadane z wynikiem negatywnym - numery fabryczne i stwierdzone niezgodności: brak

6. Termin następnego badania okresowego zbiorników zbadanych z wynikiem pozytywnym (RRRR/MM): **2036/06**

Na zbiorniki naniesiono naklejkę informującą o dacie następnego badania okresowego. **2036/06**

Po badaniu naniesiono na zbiorniki oznakowanie:¹²

Na uzasadniony wniosek eksploatującego badanie okresowe może być przeprowadzone przed wyznaczonym terminem.

7. Potwierdzenie odbioru protokołu Imię, nazwisko i podpis eksploatującego lub osoby upoważnionej POL-POŻ Kofron Sp.J. ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom Maciej Pezior Specjalista ds. gazów technicznych	8. Pieczęć i podpis inspektora Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego mgr inż. Robert Pisarek 2118
---	--

Niniejszy protokół może być powielany, wyłącznie w całości, za zgodą eksploatującego i Urzędu Dozoru Technicznego.

Wykaz nr 41/2026 zbiorników przenośnych ¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu ²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN ³⁾: ISO 18113

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/06

Lp	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto			Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porównawczej	Osprzęt		Uwagi
											Wybilia	Ważenie	Ubytek					Typ	Znak	
1	ZX/CN	2026/06	222729	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,52	5,00	8,98	-	-	-	-	25E	26/06		
2	ZX/CN	2026/06	222730	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	-	25E	26/06		
3	ZX/CN	2026/06	222731	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	-	25E	26/06		
4	ZX/CN	2026/06	222732	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	-	25E	26/06		
5	ZX/CN	2026/06	222733	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	-	25E	26/06		
6	ZX/CN	2026/06	222734	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	-	25E	26/06		
7	ZX/CN	2026/06	222735	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	-	25E	26/06		
8	ZX/CN	2026/06	222736	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	-	25E	26/06		
9	ZX/CN	2026/06	222737	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	-	25E	26/06		
10	ZX/CN	2026/06	222738	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	-	25E	26/06		
11	ZX/CN	2026/06	222739	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	-	25E	26/06		
12	ZX/CN	2026/06	222740	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	-	25E	26/06		
13	ZX/CN	2026/06	222741	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	-	25E	26/06		
14	ZX/CN	2026/06	222742	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,27	5,00	8,73	-	-	-	-	25E	26/06		
15	ZX/CN	2026/06	222743	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	-	25E	26/06		
16	ZX/CN	2026/06	222744	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	-	25E	26/06		
17	ZX/CN	2026/06	222745	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	-	25E	26/06		
18	ZX/CN	2026/06	222746	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	-	25E	26/06		
19	ZX/CN	2026/06	222747	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	-	25E	26/06		
20	ZX/CN	2026/06	222748	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,32	5,00	8,78	-	-	-	-	25E	26/06		
21	ZX/CN	2026/06	222749	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	-	25E	26/06		
22	ZX/CN	2026/06	222750	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	-	25E	26/06		
23	ZX/CN	2026/06	222751	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,52	5,00	8,98	-	-	-	-	25E	26/06		
24	ZX/CN	2026/06	222752	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	-	25E	26/06		
25	ZX/CN	2026/06	222753	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,36	5,00	8,82	-	-	-	-	25E	26/06		

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam się, że ww zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach

POL-POZ Kolton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

RADOM

Miejscowość

28.08.2026

Data

Mieczysław Wójcik
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań

Załącznik do protokołu badania z dnia 28.09.2026 r.

Wykaz nr 41/2026 zbiorników przenośnych ¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu ²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN ³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kolon Sp.J., ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność dm ³	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porównanej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubityk		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
26	ZX/CN	2026/06	222754	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	25E	26/06	
27	ZX/CN	2026/06	222755	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06	
28	ZX/CN	2026/06	222756	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06	
29	ZX/CN	2026/06	222757	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06	
30	ZX/CN	2026/06	222758	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06	
31	ZX/CN	2026/06	222759	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06	
32	ZX/CN	2026/06	222760	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,50	5,00	8,96	-	-	-	25E	26/06	
33	ZX/CN	2026/06	222761	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	25E	26/06	
34	ZX/CN	2026/06	222762	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/06	
35	ZX/CN	2026/06	222763	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	25E	26/06	
36	ZX/CN	2026/06	222764	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	25E	26/06	
37	ZX/CN	2026/06	222765	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06	
38	ZX/CN	2026/06	222766	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06	
39	ZX/CN	2026/06	222767	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/06	
40	ZX/CN	2026/06	222768	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06	
41	ZX/CN	2026/06	222769	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06	
42	ZX/CN	2026/06	222770	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/06	
43	ZX/CN	2026/06	222771	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06	
44	ZX/CN	2026/06	222772	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06	
45	ZX/CN	2026/06	222773	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/06	
46	ZX/CN	2026/06	222774	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06	
47	ZX/CN	2026/06	222775	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,34	5,00	8,80	-	-	-	25E	26/06	
48	ZX/CN	2026/06	222776	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,34	5,00	8,80	-	-	-	25E	26/06	
49	ZX/CN	2026/06	222777	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06	
50	ZX/CN	2026/06	222778	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych OE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam, że ww. zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

28.08.2026

RADOM

Miejscowość

Data

POL-POŻ Kolon Sp.J.
ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Maciej Pezior
Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 28.09.2026r.

Wykaz nr 41/2026 zbiorników przenośnych¹⁾; GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾; SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN 3³⁾; ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/06

Lp	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porównawczej		Osprzęt		Uwagi
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	Wybita	Ważenia	Ubytek			Typ	Znak	
51	ZX/CN	2026/06	222779	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06		
52	ZX/CN	2026/06	222780	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06		
53	ZX/CN	2026/06	222781	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/06		
54	ZX/CN	2026/06	222782	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06		
55	ZX/CN	2026/06	222783	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06		
56	ZX/CN	2026/06	222784	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06		
57	ZX/CN	2026/06	222785	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	25E	26/06		
58	ZX/CN	2026/06	222786	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06		
59	ZX/CN	2026/06	222787	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06		
60	ZX/CN	2026/06	222788	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06		
61	ZX/CN	2026/06	222789	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06		
62	ZX/CN	2026/06	222790	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/06		
63	ZX/CN	2026/06	222791	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,34	5,00	8,80	-	-	-	25E	26/06		
64	ZX/CN	2026/06	222792	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	25E	26/06		
65	ZX/CN	2026/06	222793	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06		
66	ZX/CN	2026/06	222794	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	25E	26/06		
67	ZX/CN	2026/06	222795	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06		
68	ZX/CN	2026/06	222796	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	25E	26/06		
69	ZX/CN	2026/06	222797	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06		
70	ZX/CN	2026/06	222798	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/06		
71	ZX/CN	2026/06	222799	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,33	5,00	8,79	-	-	-	25E	26/06		
72	ZX/CN	2026/06	222800	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06		
73	ZX/CN	2026/06	222801	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06		
74	ZX/CN	2026/06	222802	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06		
75	ZX/CN	2026/06	222803	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/06		

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetyleny, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetyleny – Tara S

Poświadczam się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POZ Kolton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

RADOM
Miejscowość
28.08.2026
Data

Wykaz nr 41/2026 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kolon Sp.J ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Termin następnego badania (RR/MM) 36/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Objętość dm ³	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto			Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porównawczej	Osprzęt		Uwagi
											kg	kg	kg	Wybita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
76	ZX/CN	2026/06	222804	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	-	-	25E	26/06	
77	ZX/CN	2026/06	222805	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	-	-	25E	26/06	
78	ZX/CN	2026/06	222806	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	-	-	25E	26/06	
79	ZX/CN	2026/06	222807	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	-	-	25E	26/06	
80	ZX/CN	2026/06	222808	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	-	-	25E	26/06	
81	ZX/CN	2026/06	222809	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	-	-	25E	26/06	
82	ZX/CN	2026/06	222810	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	-	-	25E	26/06	
83	ZX/CN	2026/06	222811	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	-	-	25E	26/06	
84	ZX/CN	2026/06	222812	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	-	-	25E	26/06	
85	ZX/CN	2026/06	222813	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	-	-	25E	26/06	
86	ZX/CN	2026/06	222814	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	-	-	25E	26/06	
87	ZX/CN	2026/06	222815	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,36	5,00	8,82	-	-	-	-	-	25E	26/06	
88	ZX/CN	2026/06	222816	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	-	-	25E	26/06	
89	ZX/CN	2026/06	222817	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	-	-	25E	26/06	
90	ZX/CN	2026/06	222818	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	-	-	25E	26/06	
91	ZX/CN	2026/06	222819	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	-	-	25E	26/06	
92	ZX/CN	2026/06	222820	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	-	-	25E	26/06	
93	ZX/CN	2026/06	222821	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	-	-	25E	26/06	
94	ZX/CN	2026/06	222822	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	-	-	25E	26/06	
95	ZX/CN	2026/06	222823	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	-	-	25E	26/06	
96	ZX/CN	2026/06	222824	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	-	-	25E	26/06	
97	ZX/CN	2026/06	222825	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	-	-	25E	26/06	
98	ZX/CN	2026/06	222826	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	-	-	25E	26/06	
99	ZX/CN	2026/06	222827	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	-	-	25E	26/06	
100	ZX/CN	2026/06	222828	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	-	-	25E	26/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam, że ww. zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM

Miejscowość

28.08.2026

Data

POL-POŻ Kolon Sp.J.
ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

Wykaz nr 41/2026 zbiorników przenośnych ¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu ²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN ³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna		Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porównawczej	Osprzęt		Uwagi
						°C	dm ³					Wybita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
101	ZX/CN	2026/06	222829	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	25E	26/06	
102	ZX/CN	2026/06	222830	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/06	
103	ZX/CN	2026/06	222831	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06	
104	ZX/CN	2026/06	222832	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	25E	26/06	
105	ZX/CN	2026/06	222833	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06	
106	ZX/CN	2026/06	222834	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06	
107	ZX/CN	2026/06	222835	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/06	
108	ZX/CN	2026/06	222836	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/06	
109	ZX/CN	2026/06	222837	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06	
110	ZX/CN	2026/06	222838	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06	
111	ZX/CN	2026/06	222839	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06	
112	ZX/CN	2026/06	222840	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	25E	26/06	
113	ZX/CN	2026/06	222841	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06	
114	ZX/CN	2026/06	222842	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06	
115	ZX/CN	2026/06	222843	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,53	5,00	8,99	-	-	-	25E	26/06	
116	ZX/CN	2026/06	222844	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06	
117	ZX/CN	2026/06	222845	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06	
118	ZX/CN	2026/06	222846	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06	
119	ZX/CN	2026/06	222847	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06	
120	ZX/CN	2026/06	222848	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06	
121	ZX/CN	2026/06	222849	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	25E	26/06	
122	ZX/CN	2026/06	222850	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06	
123	ZX/CN	2026/06	222851	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06	
124	ZX/CN	2026/06	222852	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/06	
125	ZX/CN	2026/06	222853	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	25E	26/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

POświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane
wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POZ Kolton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do technicznych

RADOM
Miejscowość
28.08.2026
Data

Załącznik do protokołu badania z dnia 28.09.2026r.

Wykaz nr 41/2026 zbiorników przenośnych¹⁾; GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾; SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾; ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/06

Lp.	Nazwa lub znak wyłwocy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto			Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porównalej	Osprzęt		Uwagi
											kg	kg	kg	Wybita	Wędlug ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
126	ZX/CN	2026/06	222854	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	-	-	25E	26/06	
127	ZX/CN	2026/06	222855	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	-	-	25E	26/06	
128	ZX/CN	2026/06	222856	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	-	-	25E	26/06	
129	ZX/CN	2026/06	222857	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	-	-	25E	26/06	
130	ZX/CN	2026/06	222858	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	-	-	25E	26/06	
131	ZX/CN	2026/06	222859	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	-	-	25E	26/06	
132	ZX/CN	2026/06	222860	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	-	-	25E	26/06	
133	ZX/CN	2026/06	222861	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	-	-	25E	26/06	
134	ZX/CN	2026/06	222862	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	-	-	25E	26/06	
135	ZX/CN	2026/06	222863	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	-	-	25E	26/06	
136	ZX/CN	2026/06	222864	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	-	-	25E	26/06	
137	ZX/CN	2026/06	222865	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	-	-	25E	26/06	
138	ZX/CN	2026/06	222866	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,33	5,00	8,79	-	-	-	-	-	25E	26/06	
139	ZX/CN	2026/06	222867	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	-	-	25E	26/06	
140	ZX/CN	2026/06	222868	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	-	-	25E	26/06	
141	ZX/CN	2026/06	222869	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	-	-	25E	26/06	
142	ZX/CN	2026/06	222870	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	-	-	25E	26/06	
143	ZX/CN	2026/06	222871	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	-	-	25E	26/06	
144	ZX/CN	2026/06	222872	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	-	-	25E	26/06	
145	ZX/CN	2026/06	222873	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	-	-	25E	26/06	
146	ZX/CN	2026/06	222874	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	-	-	25E	26/06	
147	ZX/CN	2026/06	222875	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	-	-	25E	26/06	
148	ZX/CN	2026/06	222876	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	-	-	25E	26/06	
149	ZX/CN	2026/06	222877	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	-	-	25E	26/06	
150	ZX/CN	2026/06	222878	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	-	-	25E	26/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebnie skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POZ Kolton Sp. J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis | pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie i przeprowadzenie badań
Specjalista ds. gazów technicznych

28.08.2026

Data

RADOM

Miejscowość

Wykaz nr 41/2026 zbiorników przenośnych ¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu ²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN ³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 38/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna		Pojemność	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porównalej	Osprzęt		Uwagi
						°C	dm ³						Wybita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
151	ZX/CN	2026/06	222879	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	-	25E	26/06	
152	ZX/CN	2026/06	222880	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	-	25E	26/06	
153	ZX/CN	2026/06	222881	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,29	5,00	8,75	-	-	-	-	25E	26/06	
154	ZX/CN	2026/06	222882	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,32	5,00	8,78	-	-	-	-	25E	26/06	
155	ZX/CN	2026/06	222883	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	-	25E	26/06	
156	ZX/CN	2026/06	222884	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	-	25E	26/06	
157	ZX/CN	2026/06	222885	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	-	25E	26/06	
158	ZX/CN	2026/06	222886	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,50	5,00	8,96	-	-	-	-	25E	26/06	
159	ZX/CN	2026/06	222887	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	-	25E	26/06	
160	ZX/CN	2026/06	222888	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	-	25E	26/06	
161	ZX/CN	2026/06	222889	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	-	25E	26/06	
162	ZX/CN	2026/06	222890	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	-	25E	26/06	
163	ZX/CN	2026/06	222891	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	-	25E	26/06	
164	ZX/CN	2026/06	222892	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	-	25E	26/06	
165	ZX/CN	2026/06	222893	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	-	25E	26/06	
166	ZX/CN	2026/06	222894	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	-	25E	26/06	
167	ZX/CN	2026/06	222895	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	-	25E	26/06	
168	ZX/CN	2026/06	222896	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	-	25E	26/06	
169	ZX/CN	2026/06	222897	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	-	25E	26/06	
170	ZX/CN	2026/06	222898	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	-	25E	26/06	
171	ZX/CN	2026/06	222899	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	-	25E	26/06	
172	ZX/CN	2026/06	222900	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	-	25E	26/06	
173	ZX/CN	2026/06	222901	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	-	25E	26/06	
174	ZX/CN	2026/06	222902	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	-	25E	26/06	
175	ZX/CN	2026/06	222903	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	-	25E	26/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetyleny, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetyleny – Tara S

Poświadczam się, że ww. zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POZ Kolton Sp. J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

28.08.2026

Data

RADOM

Miejscowość

Załącznik do protokołu badania z dnia 28.09.2026r.

Wykaz nr 41/2026 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna	Ciepłota	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto			Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porównawczej	Osprzęt		Uwagi		
											kg	kg	kg	kg	kg	kg		kg	kg		Typ	Znak
176	ZX/CN	2026/06	222904	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	-	25E	26/06				
177	ZX/CN	2026/06	222905	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	-	25E	26/06				
178	ZX/CN	2026/06	222906	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	-	25E	26/06				
179	ZX/CN	2026/06	222907	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,35	5,00	8,81	-	-	-	-	25E	26/06				
180	ZX/CN	2026/06	222908	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	-	25E	26/06				
181	ZX/CN	2026/06	222909	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	-	25E	26/06				
182	ZX/CN	2026/06	222910	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	-	25E	26/06				
183	ZX/CN	2026/06	222911	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	-	25E	26/06				
184	ZX/CN	2026/06	222912	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	-	25E	26/06				
185	ZX/CN	2026/06	222913	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	-	25E	26/06				
186	ZX/CN	2026/06	222914	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	-	25E	26/06				
187	ZX/CN	2026/06	222915	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,30	5,00	8,76	-	-	-	-	25E	26/06				
188	ZX/CN	2026/06	222916	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	-	25E	26/06				
189	ZX/CN	2026/06	222917	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	-	25E	26/06				
190	ZX/CN	2026/06	222918	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	-	25E	26/06				
191	ZX/CN	2026/06	222919	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	-	25E	26/06				
192	ZX/CN	2026/06	222920	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	-	25E	26/06				
193	ZX/CN	2026/06	222921	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,36	5,00	8,82	-	-	-	-	25E	26/06				
194	ZX/CN	2026/06	222922	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	-	25E	26/06				
195	ZX/CN	2026/06	222923	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	-	25E	26/06				
196	ZX/CN	2026/06	222924	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,50	5,00	8,96	-	-	-	-	25E	26/06				
197	ZX/CN	2026/06	222925	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,36	5,00	8,82	-	-	-	-	25E	26/06				
198	ZX/CN	2026/06	222926	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	-	25E	26/06				
199	ZX/CN	2026/06	222927	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	-	25E	26/06				
200	ZX/CN	2026/06	222928	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	-	25E	26/06				

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POZ Kolton Sp.J.
Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbioru danych
Tartaczna 10A 26-600
Tartaczna 10A 26-600

28.08.2026

Data

RADOM

Miejscowość

Wykaz nr 41/2026 zbiorników przenośnych¹⁾; GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾; SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾; ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/06

Tp	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna		Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto		Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porównalej		Osprzęt		Uwagi
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	Wybita	Ważenia	Ubytek			Typ	Znak	
201	ZX/CN	2026/06	222929	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	-	25E	26/06		
202	ZX/CN	2026/06	222930	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	-	25E	26/06		
203	ZX/CN	2026/06	222931	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	-	25E	26/06		
204	ZX/CN	2026/06	222932	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	-	25E	26/06		
205	ZX/CN	2026/06	222933	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	-	25E	26/06		
206	ZX/CN	2026/06	222934	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	-	25E	26/06		
207	ZX/CN	2026/06	222935	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	-	25E	26/06		
208	ZX/CN	2026/06	222936	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	-	25E	26/06		
209	ZX/CN	2026/06	222937	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	-	25E	26/06		
210	ZX/CN	2026/06	222938	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	-	25E	26/06		
211	ZX/CN	2026/06	222939	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,51	5,00	8,97	-	-	-	-	25E	26/06		
212	ZX/CN	2026/06	222940	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	-	25E	26/06		
213	ZX/CN	2026/06	222941	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	-	25E	26/06		
214	ZX/CN	2026/06	222942	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	-	25E	26/06		
215	ZX/CN	2026/06	222943	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,31	5,00	8,77	-	-	-	-	25E	26/06		
216	ZX/CN	2026/06	222944	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,36	5,00	8,82	-	-	-	-	25E	26/06		
217	ZX/CN	2026/06	222945	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	-	25E	26/06		
218	ZX/CN	2026/06	222946	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	-	25E	26/06		
219	ZX/CN	2026/06	222947	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	-	25E	26/06		
220	ZX/CN	2026/06	222948	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	-	25E	26/06		
221	ZX/CN	2026/06	222949	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	-	25E	26/06		
222	ZX/CN	2026/06	222950	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	-	25E	26/06		
223	ZX/CN	2026/06	222951	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	-	25E	26/06		
224	ZX/CN	2026/06	222952	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	-	25E	26/06		
225	ZX/CN	2026/06	222953	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	-	25E	26/06		

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane
wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach

28.08.2026

Data

RADOM

Miejscowość

POL-POZ Kolton Sp.J.

ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań

Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 28.09.2026r.

Wykaz nr 41/2026 zbiorników przenośnych ¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu ²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN ³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kolton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna	Pojemność dm ³	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara brutto ⁵⁾	Masa netto		Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porównawczej	Osprzęt		Uwagi
											kg	kg	Wybita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
226	ZX/CN	2026/06	222954	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,52	5,00	8,98	-	-	-	-	25E	26/06	
227	ZX/CN	2026/06	222955	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	-	25E	26/06	
228	ZX/CN	2026/06	222956	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	-	25E	26/06	
229	ZX/CN	2026/06	222957	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	-	25E	26/06	
230	ZX/CN	2026/06	222958	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,34	5,00	8,80	-	-	-	-	25E	26/06	
231	ZX/CN	2026/06	222959	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	-	25E	26/06	
232	ZX/CN	2026/06	222960	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	-	25E	26/06	
233	ZX/CN	2026/06	222961	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	-	25E	26/06	
234	ZX/CN	2026/06	222962	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,36	5,00	8,82	-	-	-	-	25E	26/06	
235	ZX/CN	2026/06	222963	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	-	25E	26/06	
236	ZX/CN	2026/06	222964	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	-	25E	26/06	
237	ZX/CN	2026/06	222965	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	-	25E	26/06	
238	ZX/CN	2026/06	222966	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	-	25E	26/06	
239	ZX/CN	2026/06	222967	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	-	25E	26/06	
240	ZX/CN	2026/06	222968	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,52	5,00	8,98	-	-	-	-	25E	26/06	
241	ZX/CN	2026/06	222969	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,33	5,00	8,79	-	-	-	-	25E	26/06	
242	ZX/CN	2026/06	222970	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	-	25E	26/06	
243	ZX/CN	2026/06	222971	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,51	5,00	8,97	-	-	-	-	25E	26/06	
244	ZX/CN	2026/06	222972	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	-	25E	26/06	
245	ZX/CN	2026/06	222973	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,53	5,00	8,99	-	-	-	-	25E	26/06	
246	ZX/CN	2026/06	222974	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	-	25E	26/06	
247	ZX/CN	2026/06	222975	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	-	25E	26/06	
248	ZX/CN	2026/06	222976	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	-	25E	26/06	
249	ZX/CN	2026/06	222977	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,36	5,00	8,82	-	-	-	-	25E	26/06	
250	ZX/CN	2026/06	222978	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	-	25E	26/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM

Miejscowość

28.08.2026

Data

POL-POŻ Kolton Sp. J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

Wykaz nr 41/2026 zbiorników przenośnych ¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu ²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN ³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kotton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna		Pojemność	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porównawczej	Osprzęt		Uwagi
						°C	dm ³						bar	bar	kg		kg	kg	
								Wybita	Ważenie	Ubytek	Typ	Znak							
251	ZX/CN	2026/06	222979	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06		
252	ZX/CN	2026/06	222980	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/06		
253	ZX/CN	2026/06	222981	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,34	5,00	8,80	-	-	-	25E	26/06		
254	ZX/CN	2026/06	222982	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/06		
255	ZX/CN	2026/06	222983	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06		
256	ZX/CN	2026/06	222984	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/06		
257	ZX/CN	2026/06	222985	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06		
258	ZX/CN	2026/06	222986	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06		
259	ZX/CN	2026/06	222987	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/06		
260	ZX/CN	2026/06	222988	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06		
261	ZX/CN	2026/06	222989	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06		
262	ZX/CN	2026/06	222990	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	25E	26/06		
263	ZX/CN	2026/06	222991	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/06		
264	ZX/CN	2026/06	222992	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,50	5,00	8,96	-	-	-	25E	26/06		
265	ZX/CN	2026/06	222993	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06		
266	ZX/CN	2026/06	222994	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06		
267	ZX/CN	2026/06	222995	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06		
268	ZX/CN	2026/06	222996	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06		
269	ZX/CN	2026/06	222997	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06		
270	ZX/CN	2026/06	222998	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,36	5,00	8,82	-	-	-	25E	26/06		
271	ZX/CN	2026/06	222999	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	25E	26/06		
272	ZX/CN	2026/06	223000	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06		
273	ZX/CN	2026/06	223001	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06		
274	ZX/CN	2026/06	223002	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06		
275	ZX/CN	2026/06	223003	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	25E	26/06		

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach

POŁ-POZ Kotton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

RADOM
Miejscowość
28.09.2026
Data

Załącznik do protokołu badania z dnia 28.09.2026 r.

Wykaz nr 41/2026 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kolton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/06

Lp	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer evidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna	Pojemność dm ³	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto			Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porównawczej	Osprzęt		Uwagi
											kg	kg	kg	Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
276	ZX/CN	2026/06	223004	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	-	-	25E	26/06	
277	ZX/CN	2026/06	223005	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	-	-	25E	26/06	
278	ZX/CN	2026/06	223006	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	-	-	25E	26/06	
279	ZX/CN	2026/06	223007	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	-	-	25E	26/06	
280	ZX/CN	2026/06	223008	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	-	-	25E	26/06	
281	ZX/CN	2026/06	223009	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	-	-	25E	26/06	
282	ZX/CN	2026/06	223010	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	-	-	25E	26/06	
283	ZX/CN	2026/06	223011	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,36	5,00	8,82	-	-	-	-	-	25E	26/06	
284	ZX/CN	2026/06	223012	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	-	-	25E	26/06	
285	ZX/CN	2026/06	223013	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	-	-	25E	26/06	
286	ZX/CN	2026/06	223014	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	-	-	25E	26/06	
287	ZX/CN	2026/06	223015	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	-	-	25E	26/06	
288	ZX/CN	2026/06	223016	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	-	-	25E	26/06	
289	ZX/CN	2026/06	223017	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	-	-	25E	26/06	
290	ZX/CN	2026/06	223018	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	-	-	25E	26/06	
291	ZX/CN	2026/06	223019	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	-	-	25E	26/06	
292	ZX/CN	2026/06	223020	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	-	-	25E	26/06	
293	ZX/CN	2026/06	223021	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	-	-	25E	26/06	
294	ZX/CN	2026/06	223022	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	-	-	25E	26/06	
295	ZX/CN	2026/06	223023	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	-	-	25E	26/06	
296	ZX/CN	2026/06	223024	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	-	-	25E	26/06	
297	ZX/CN	2026/06	223025	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	-	-	25E	26/06	
298	ZX/CN	2026/06	223026	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	-	-	25E	26/06	
299	ZX/CN	2026/06	223027	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	-	-	25E	26/06	
300	ZX/CN	2026/06	223028	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	-	-	25E	26/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM

Miejscowość

28.08.2026

Data

POL-POŻ Kolton Sp. J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

Wykaz nr 41/2026 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Koton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna		Ciśnienie ⁴⁾ robocze ⁵⁾	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁶⁾	Masa netto		Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porównawczej		Osprzęt		Uwagi
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	Wybita	Ważenie	Ubytek			Typ	Znak	
301	ZX/CN	2026/06	223029	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	-	25E	26/06		
302	ZX/CN	2026/06	223030	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	-	25E	26/06		
303	ZX/CN	2026/06	223031	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	-	25E	26/06		
304	ZX/CN	2026/06	223032	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	-	25E	26/06		
305	ZX/CN	2026/06	223033	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	-	25E	26/06		
306	ZX/CN	2026/06	223034	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	-	25E	26/06		
307	ZX/CN	2026/06	223035	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,52	5,00	8,98	-	-	-	-	25E	26/06		
308	ZX/CN	2026/06	223036	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,52	5,00	8,98	-	-	-	-	25E	26/06		
309	ZX/CN	2026/06	223037	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	-	25E	26/06		
310	ZX/CN	2026/06	223038	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	-	25E	26/06		
311	ZX/CN	2026/06	223039	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	-	25E	26/06		
312	ZX/CN	2026/06	223040	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	-	25E	26/06		
313	ZX/CN	2026/06	223041	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	-	25E	26/06		
314	ZX/CN	2026/06	223042	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	-	25E	26/06		
315	ZX/CN	2026/06	223043	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	-	25E	26/06		
316	ZX/CN	2026/06	223044	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	-	25E	26/06		
317	ZX/CN	2026/06	223045	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	-	25E	26/06		
318	ZX/CN	2026/06	223046	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	-	25E	26/06		
319	ZX/CN	2026/06	223047	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	-	25E	26/06		
320	ZX/CN	2026/06	223048	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	-	25E	26/06		
321	ZX/CN	2026/06	223049	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	-	25E	26/06		
322	ZX/CN	2026/06	223050	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,28	5,00	8,74	-	-	-	-	25E	26/06		
323	ZX/CN	2026/06	223051	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	-	25E	26/06		
324	ZX/CN	2026/06	223052	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	-	25E	26/06		
325	ZX/CN	2026/06	223053	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	-	25E	26/06		

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach

POL-Poz Koton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. garów technicznych

28.08.2026

Data

RADOM

Miejscowość

Załącznik do protokołu badania z dnia 28.09.2026r.

Wykaz nr 41/2026 zbiorników przenośnych ¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu ²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN ³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-500 Radom

Termin następnego badania (RR/MMM) 36/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji ⁴⁾	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność dm ³	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto			Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porównawczej	Osprzęt		Uwagi
											kg	kg	kg	Wybita	Ważenia	Ubylek		Typ	Znak	
326	ZX/CN	2026/06	223054	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	-	-	25E	26/06	
327	ZX/CN	2026/06	223055	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	-	-	25E	26/06	
328	ZX/CN	2026/06	223056	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	-	-	25E	26/06	
329	ZX/CN	2026/06	223057	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,52	5,00	8,98	-	-	-	-	-	25E	26/06	
330	ZX/CN	2026/06	223058	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	-	-	25E	26/06	
331	ZX/CN	2026/06	223059	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	-	-	25E	26/06	
332	ZX/CN	2026/06	223060	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	-	-	25E	26/06	
333	ZX/CN	2026/06	223061	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,54	5,00	9,00	-	-	-	-	-	25E	26/06	
334	ZX/CN	2026/06	223062	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	-	-	25E	26/06	
335	ZX/CN	2026/06	223063	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	-	-	25E	26/06	
336	ZX/CN	2026/06	223064	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	-	-	25E	26/06	
337	ZX/CN	2026/06	223065	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	-	-	25E	26/06	
338	ZX/CN	2026/06	223066	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	-	-	25E	26/06	
339	ZX/CN	2026/06	223067	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	-	-	25E	26/06	
340	ZX/CN	2026/06	223068	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	-	-	25E	26/06	
341	ZX/CN	2026/06	223069	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	-	-	25E	26/06	
342	ZX/CN	2026/06	223070	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	-	-	25E	26/06	
343	ZX/CN	2026/06	223071	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	-	-	25E	26/06	
344	ZX/CN	2026/06	223072	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	-	-	25E	26/06	
345	ZX/CN	2026/06	223073	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	-	-	25E	26/06	
346	ZX/CN	2026/06	223074	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	-	-	25E	26/06	
347	ZX/CN	2026/06	223075	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	-	-	25E	26/06	
348	ZX/CN	2026/06	223076	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	-	-	25E	26/06	
349	ZX/CN	2026/06	223077	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	-	-	25E	26/06	
350	ZX/CN	2026/06	223078	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,31	5,00	8,77	-	-	-	-	-	25E	26/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebnie skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Podpisuję się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM

Miejscowość

28.08.2026

Data

POL-POZ Kolton Sp. J.
ul. Tartaczna 10A 26-500 Radom
Podpis (pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań)
Załącznik do protokołu badania z dnia 28.09.2026r.

Wykaz nr 41/2026 zbiorników przenośnych¹⁾; GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾; SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾; ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzetu			Symbol masy porównalej	Osprzet		Uwagi
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	Wybita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
351	ZX/CN	2026/06	223079	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	25E	26/06	
352	ZX/CN	2026/06	223080	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	25E	26/06	
353	ZX/CN	2026/06	223081	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/06	
354	ZX/CN	2026/06	223082	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,50	5,00	8,96	-	-	-	25E	26/06	
355	ZX/CN	2026/06	223083	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06	
356	ZX/CN	2026/06	223084	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,50	5,00	8,96	-	-	-	25E	26/06	
357	ZX/CN	2026/06	223085	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/06	
358	ZX/CN	2026/06	223086	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06	
359	ZX/CN	2026/06	223087	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06	
360	ZX/CN	2026/06	223088	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06	
361	ZX/CN	2026/06	223089	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06	
362	ZX/CN	2026/06	223090	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,35	5,00	8,81	-	-	-	25E	26/06	
363	ZX/CN	2026/06	223091	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06	
364	ZX/CN	2026/06	223092	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06	
365	ZX/CN	2026/06	223093	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06	
366	ZX/CN	2026/06	223094	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06	
367	ZX/CN	2026/06	223095	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06	
368	ZX/CN	2026/06	223096	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06	
369	ZX/CN	2026/06	223097	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06	
370	ZX/CN	2026/06	223098	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06	
371	ZX/CN	2026/06	223099	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06	
372	ZX/CN	2026/06	223100	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06	
373	ZX/CN	2026/06	223101	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06	
374	ZX/CN	2026/06	223102	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06	
375	ZX/CN	2026/06	223103	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić; natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach

POL-POZ Kolton Sp. J.,
ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

28.08.2026

Data

RADOM

Miejscowość

Załącznik do protokołu badania z dnia 28.09.2026r.

Wykaz nr 41/2025 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENIEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kołton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MMM) 36/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna	Pojemność dm ³	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porawłej	Ospzęt		Uwagi
												Wybita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C		bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
376	ZX/CN	2026/06	223104	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06	
377	ZX/CN	2026/06	223105	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06	
378	ZX/CN	2026/06	223106	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06	
379	ZX/CN	2026/06	223107	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	25E	26/06	
380	ZX/CN	2026/06	223108	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06	
381	ZX/CN	2026/06	223109	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,52	5,00	8,98	-	-	-	25E	26/06	
382	ZX/CN	2026/06	223110	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06	
383	ZX/CN	2026/06	223111	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06	
384	ZX/CN	2026/06	223112	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,33	5,00	8,79	-	-	-	25E	26/06	
385	ZX/CN	2026/06	223113	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	25E	26/06	
386	ZX/CN	2026/06	223114	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,51	5,00	8,97	-	-	-	25E	26/06	
387	ZX/CN	2026/06	223115	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/06	
388	ZX/CN	2026/06	223116	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	25E	26/06	
389	ZX/CN	2026/06	223117	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06	
390	ZX/CN	2026/06	223118	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,53	5,00	8,99	-	-	-	25E	26/06	
391	ZX/CN	2026/06	223119	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	25E	26/06	
392	ZX/CN	2026/06	223120	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06	
393	ZX/CN	2026/06	223121	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,36	5,00	8,82	-	-	-	25E	26/06	
394	ZX/CN	2026/06	223122	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06	
395	ZX/CN	2026/06	223123	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06	
396	ZX/CN	2026/06	223124	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	25E	26/06	
397	ZX/CN	2026/06	223125	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06	
398	ZX/CN	2026/06	223126	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06	
399	ZX/CN	2026/06	223127	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06	
400	ZX/CN	2026/06	223128	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,50	5,00	8,96	-	-	-	25E	26/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Podświadza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POZ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
SPECJALISTA DLA GAZÓW TECHNICZNYCH

RADOM
Miejscowość
28.08.2026
Data

Wykaz nr 41/2026 zbiorników przenośnych¹⁾; GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾; SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾; ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kołton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna		Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porównawczej		Osprzęt		Uwagi
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	Wybita	Ważenia	Ubytek			Typ	Znak	
401	ZX/CN	2026/06	223129	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06		
402	ZX/CN	2026/06	223130	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	25E	26/06		
403	ZX/CN	2026/06	223131	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06		
404	ZX/CN	2026/06	223132	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06		
405	ZX/CN	2026/06	223133	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06		
406	ZX/CN	2026/06	223134	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06		
407	ZX/CN	2026/06	223135	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	25E	26/06		
408	ZX/CN	2026/06	223136	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,55	5,00	9,01	-	-	-	25E	26/06		
409	ZX/CN	2026/06	223137	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06		
410	ZX/CN	2026/06	223138	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06		
411	ZX/CN	2026/06	223139	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06		
412	ZX/CN	2026/06	223140	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06		
413	ZX/CN	2026/06	223141	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,51	5,00	8,97	-	-	-	25E	26/06		
414	ZX/CN	2026/06	223142	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06		
415	ZX/CN	2026/06	223143	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	25E	26/06		
416	ZX/CN	2026/06	223144	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06		
417	ZX/CN	2026/06	223145	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06		
418	ZX/CN	2026/06	223146	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06		
419	ZX/CN	2026/06	223147	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/06		
420	ZX/CN	2026/06	223148	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,52	5,00	8,98	-	-	-	25E	26/06		
421	ZX/CN	2026/06	223149	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06		
422	ZX/CN	2026/06	223150	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06		
423	ZX/CN	2026/06	223151	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06		
424	ZX/CN	2026/06	223152	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06		
425	ZX/CN	2026/06	223153	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06		

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić; natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POZ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

RADOM

Miejscowość

28.08.2026

Data

Maciej Rymaszewski
Średniopiętne osady o powołaniach
za przygotowanie zbiorników do badań

Załącznik do protokołu badania z dnia 28.09.2026r.

Wykaz nr 41/2026 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUŁTLENIEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-500 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Objętość ⁴⁾ dm ³	Ciśnienie ⁵⁾ robocze ⁵⁾ bar	Ciśnienie próbne bar	Tara lub masa brutto ⁵⁾ kg	Masa netto kg	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porównawczej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Wędnik ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
426	ZX/CN	2026/06	223154	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06	
427	ZX/CN	2026/06	223155	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06	
428	ZX/CN	2026/06	223156	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/06	
429	ZX/CN	2026/06	223157	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06	
430	ZX/CN	2026/06	223158	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/06	
431	ZX/CN	2026/06	223159	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06	
432	ZX/CN	2026/06	223160	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,50	5,00	8,96	-	-	-	25E	26/06	
433	ZX/CN	2026/06	223161	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06	
434	ZX/CN	2026/06	223162	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06	
435	ZX/CN	2026/06	223163	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06	
436	ZX/CN	2026/06	223164	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06	
437	ZX/CN	2026/06	223165	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06	
438	ZX/CN	2026/06	223166	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,50	5,00	8,96	-	-	-	25E	26/06	
439	ZX/CN	2026/06	223167	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06	
440	ZX/CN	2026/06	223168	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06	
441	ZX/CN	2026/06	223169	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	25E	26/06	
442	ZX/CN	2026/06	223170	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,52	5,00	8,98	-	-	-	25E	26/06	
443	ZX/CN	2026/06	223171	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06	
444	ZX/CN	2026/06	223172	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06	
445	ZX/CN	2026/06	223173	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/06	
446	ZX/CN	2026/06	223174	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,36	5,00	8,82	-	-	-	25E	26/06	
447	ZX/CN	2026/06	223175	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,36	5,00	8,82	-	-	-	25E	26/06	
448	ZX/CN	2026/06	223176	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06	
449	ZX/CN	2026/06	223177	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06	
450	ZX/CN	2026/06	223178	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić; natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam się, że ww zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM

Miejscowość

28.08.2026

Data

POL-POZ Kolton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-500 Radom.
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

Wykaz nr 41/2026 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUJĘTELEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna		Pojemność	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porównawczej	Osprzet		Uwagi
						°C	dm ³						bar	bar	kg		kg	kg	
						Wybita	Ważenia	Ubytek											
451	ZX/CN	2026/06	223179	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06		
452	ZX/CN	2026/06	223180	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06		
453	ZX/CN	2026/06	223181	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06		
454	ZX/CN	2026/06	223182	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/06		
455	ZX/CN	2026/06	223183	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	25E	26/06		
456	ZX/CN	2026/06	223184	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06		
457	ZX/CN	2026/06	223185	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06		
458	ZX/CN	2026/06	223186	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06		
459	ZX/CN	2026/06	223187	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06		
460	ZX/CN	2026/06	223188	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	25E	26/06		
461	ZX/CN	2026/06	223189	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06		
462	ZX/CN	2026/06	223190	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06		
463	ZX/CN	2026/06	223191	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	25E	26/06		
464	ZX/CN	2026/06	223192	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06		
465	ZX/CN	2026/06	223193	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06		
466	ZX/CN	2026/06	223194	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06		
467	ZX/CN	2026/06	223195	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,50	5,00	8,96	-	-	-	25E	26/06		
468	ZX/CN	2026/06	223196	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06		
469	ZX/CN	2026/06	223197	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06		
470	ZX/CN	2026/06	223198	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06		
471	ZX/CN	2026/06	223199	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06		
472	ZX/CN	2026/06	223200	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06		
473	ZX/CN	2026/06	223201	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06		
474	ZX/CN	2026/06	223202	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06		
475	ZX/CN	2026/06	223203	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	25E	26/06		

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach

POL-POZ Kolton Sp. J.
ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

28.08.2026

Data

RADOM

Miejsowość

Wykaz nr 41/2026 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUŁTLENIEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kolton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna		Pojemność	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porównawczej	Osprzet		Uwagi					
						Ca	dm ³						bar	bar	kg		kg	kg		Wybila	Ważenia	Ubytek	Typ	Znak
476	ZX/CN	2026/06	223204	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,52	5,00	8,98	-	-	-	25E	26/06							
477	ZX/CN	2026/06	223205	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/06							
478	ZX/CN	2026/06	223206	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,56	5,00	9,02	-	-	-	25E	26/06							
479	ZX/CN	2026/06	223207	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06							
480	ZX/CN	2026/06	223208	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,51	5,00	8,97	-	-	-	25E	26/06							
481	ZX/CN	2026/06	223209	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,52	5,00	8,98	-	-	-	25E	26/06							
482	ZX/CN	2026/06	223210	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	25E	26/06							
483	ZX/CN	2026/06	223211	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06							
484	ZX/CN	2026/06	223212	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	25E	26/06							
485	ZX/CN	2026/06	223213	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06							
486	ZX/CN	2026/06	223214	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06							
487	ZX/CN	2026/06	223215	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,51	5,00	8,97	-	-	-	25E	26/06							
488	ZX/CN	2026/06	223216	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06							
489	ZX/CN	2026/06	223217	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	25E	26/06							
490	ZX/CN	2026/06	223218	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06							
491	ZX/CN	2026/06	223219	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06							
492	ZX/CN	2026/06	223220	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06							
493	ZX/CN	2026/06	223221	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06							
494	ZX/CN	2026/06	223222	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06							
495	ZX/CN	2026/06	223223	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06							
496	ZX/CN	2026/06	223224	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/06							
497	ZX/CN	2026/06	223225	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06							
498	ZX/CN	2026/06	223226	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06							
499	ZX/CN	2026/06	223227	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	25E	26/06							
500	ZX/CN	2026/06	223228	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06							

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM

Miejscowość

28.08.2026

Data

POL-POŻ Kolton Sp.J.

ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej

za przygotowanie zbiorników do badań

Maciej Pezior

Specjalista ds. gazów technicznych

Wykaz nr 41/2026 zbiorników przenośnych¹⁾; GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾; SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾; ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kołton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/06

Lp	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna		Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara brutto ⁵⁾	Masa netto		Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porównawczej		Osprzęt		Uwagi
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	Wybita	Ważenia	Ubylek			Typ	Znak	
501	ZX/CN	2026/06	223229	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	-	25E	26/06		
502	ZX/CN	2026/06	223230	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	-	25E	26/06		
503	ZX/CN	2026/06	223231	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,51	5,00	8,97	-	-	-	-	25E	26/06		
504	ZX/CN	2026/06	223232	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	-	25E	26/06		
505	ZX/CN	2026/06	223233	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	-	25E	26/06		
506	ZX/CN	2026/06	223234	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	-	25E	26/06		
507	ZX/CN	2026/06	223235	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	-	25E	26/06		
508	ZX/CN	2026/06	223236	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,55	5,00	9,01	-	-	-	-	25E	26/06		
509	ZX/CN	2026/06	223237	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	-	25E	26/06		
510	ZX/CN	2026/06	223238	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	-	25E	26/06		
511	ZX/CN	2026/06	223239	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	-	25E	26/06		
512	ZX/CN	2026/06	223240	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,50	5,00	8,96	-	-	-	-	25E	26/06		
513	ZX/CN	2026/06	223241	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	-	25E	26/06		
514	ZX/CN	2026/06	223242	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	-	25E	26/06		
515	ZX/CN	2026/06	223243	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,52	5,00	8,98	-	-	-	-	25E	26/06		
516	ZX/CN	2026/06	223244	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	-	25E	26/06		
517	ZX/CN	2026/06	223245	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	-	25E	26/06		
518	ZX/CN	2026/06	223246	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	-	25E	26/06		
519	ZX/CN	2026/06	223247	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	-	25E	26/06		
520	ZX/CN	2026/06	223248	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	-	25E	26/06		
521	ZX/CN	2026/06	223249	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	-	25E	26/06		
522	ZX/CN	2026/06	223250	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	-	25E	26/06		
523	ZX/CN	2026/06	223251	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	-	25E	26/06		
524	ZX/CN	2026/06	223252	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	-	25E	26/06		
525	ZX/CN	2026/06	223253	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	-	25E	26/06		

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, do acetyleny, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetyleny – Tara S

Poświadczam się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane
wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POZ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań mechanicznych

28.08.2026

Data

RADOM

Miejscowość

Załącznik do protokołu badania z dnia 28.09.2026r.

Wykaz nr 41/2026 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENIEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność dm ³	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porównawczej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C		bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
526	ZX/CN	2026/06	223254	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06	
527	ZX/CN	2026/06	223255	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,53	5,00	8,99	-	-	-	25E	26/06	
528	ZX/CN	2026/06	223256	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06	
529	ZX/CN	2026/06	223257	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06	
530	ZX/CN	2026/06	223258	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06	
531	ZX/CN	2026/06	223259	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,50	5,00	8,96	-	-	-	25E	26/06	
532	ZX/CN	2026/06	223260	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06	
533	ZX/CN	2026/06	223261	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,50	5,00	8,96	-	-	-	25E	26/06	
534	ZX/CN	2026/06	223262	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06	
535	ZX/CN	2026/06	223263	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06	
536	ZX/CN	2026/06	223264	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06	
537	ZX/CN	2026/06	223265	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06	
538	ZX/CN	2026/06	223266	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06	
539	ZX/CN	2026/06	223267	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06	
540	ZX/CN	2026/06	223268	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	25E	26/06	
541	ZX/CN	2026/06	223269	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06	
542	ZX/CN	2026/06	223270	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06	
543	ZX/CN	2026/06	223271	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06	
544	ZX/CN	2026/06	223272	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06	
545	ZX/CN	2026/06	223273	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06	
546	ZX/CN	2026/06	223274	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,52	5,00	8,98	-	-	-	25E	26/06	
547	ZX/CN	2026/06	223275	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,54	5,00	9,00	-	-	-	25E	26/06	
548	ZX/CN	2026/06	223276	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06	
549	ZX/CN	2026/06	223277	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	25E	26/06	
550	ZX/CN	2026/06	223278	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POZ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

RADOM
Miejscowość

28.08.2026

Data

Wykaz nr 41/2026 zbiorników przenośnych¹⁾; GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾; SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾; ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porównawczej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
551	ZX/CN	2026/06	223279	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06	
552	ZX/CN	2026/06	223280	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	25E	26/06	
553	ZX/CN	2026/06	223281	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,54	5,00	9,00	-	-	-	25E	26/06	
554	ZX/CN	2026/06	223282	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,53	5,00	8,99	-	-	-	25E	26/06	
555	ZX/CN	2026/06	223283	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06	
556	ZX/CN	2026/06	223284	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06	
557	ZX/CN	2026/06	223285	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,53	5,00	8,99	-	-	-	25E	26/06	
558	ZX/CN	2026/06	223286	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,52	5,00	8,98	-	-	-	25E	26/06	
559	ZX/CN	2026/06	223287	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/06	
560	ZX/CN	2026/06	223288	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06	
561	ZX/CN	2026/06	223289	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,56	5,00	9,02	-	-	-	25E	26/06	
562	ZX/CN	2026/06	223290	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06	
563	ZX/CN	2026/06	223291	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06	
564	ZX/CN	2026/06	223292	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,56	5,00	9,02	-	-	-	25E	26/06	
565	ZX/CN	2026/06	223293	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06	
566	ZX/CN	2026/06	223294	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06	
567	ZX/CN	2026/06	223295	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/06	
568	ZX/CN	2026/06	223296	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06	
569	ZX/CN	2026/06	223297	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06	
570	ZX/CN	2026/06	223298	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06	
571	ZX/CN	2026/06	223299	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/06	
572	ZX/CN	2026/06	223300	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06	
573	ZX/CN	2026/06	223301	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06	
574	ZX/CN	2026/06	223302	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/06	
575	ZX/CN	2026/06	223303	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,51	5,00	8,97	-	-	-	25E	26/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetyleny, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić; natomiast w przypadku butli acetyleny – Tara S

Poświadczam się, że ww. zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane
wymienione w wykazie są zgodnie z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POZ Kolton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań technicznych

RADOM
Miejscowość
28.08.2026
Data

Wykaz nr 41/2026 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna	Pojemność dm ³	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porównawczej	Ospozet		Uwagi
												Wybita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C		bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
576	ZX/CN	2026/06	223304	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/06	
577	ZX/CN	2026/06	223305	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/06	
578	ZX/CN	2026/06	223306	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06	
579	ZX/CN	2026/06	223307	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/06	
580	ZX/CN	2026/06	223308	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06	
581	ZX/CN	2026/06	223309	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06	
582	ZX/CN	2026/06	223310	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06	
583	ZX/CN	2026/06	223311	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06	
584	ZX/CN	2026/06	223312	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	25E	26/06	
585	ZX/CN	2026/06	223313	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,50	5,00	8,96	-	-	-	25E	26/06	
586	ZX/CN	2026/06	223314	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,50	5,00	8,96	-	-	-	25E	26/06	
587	ZX/CN	2026/06	223315	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,34	5,00	8,80	-	-	-	25E	26/06	
588	ZX/CN	2026/06	223316	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06	
589	ZX/CN	2026/06	223317	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06	
590	ZX/CN	2026/06	223318	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,50	5,00	8,96	-	-	-	25E	26/06	
591	ZX/CN	2026/06	223319	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/06	
592	ZX/CN	2026/06	223320	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	25E	26/06	
593	ZX/CN	2026/06	223321	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06	
594	ZX/CN	2026/06	223322	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06	
595	ZX/CN	2026/06	223323	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06	
596	ZX/CN	2026/06	223324	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	25E	26/06	
597	ZX/CN	2026/06	223325	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06	
598	ZX/CN	2026/06	223326	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06	
599	ZX/CN	2026/06	223327	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06	
600	ZX/CN	2026/06	223328	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

Pol-Poz Kolton Sp.J.
ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań

RADOM
Miejscowość

28.08.2026
Data

Wykaz nr 41/2026 zbiorników przenośnych¹⁾; GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾; SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾; ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kołton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna		Ciśnienie ⁴⁾ robocze		Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾		Masa netto		Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porównalej		Osprzęt		Uwagi
						°C	dm ³	bar	bar		kg	kg	kg	kg	Wybita	Ważenia	Ubylek			Typ	Znak	
601	ZX/CN	2026/06	223329	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	315	9,40	8,86	5,00	8,86	-	-	-	-	25E	26/06		
602	ZX/CN	2026/06	223330	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	315	9,47	8,93	5,00	8,93	-	-	-	-	25E	26/06		
603	ZX/CN	2026/06	223331	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	315	9,41	8,87	5,00	8,87	-	-	-	-	25E	26/06		
604	ZX/CN	2026/06	223332	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	315	9,41	8,87	5,00	8,87	-	-	-	-	25E	26/06		
605	ZX/CN	2026/06	223333	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	315	9,45	8,91	5,00	8,91	-	-	-	-	25E	26/06		
606	ZX/CN	2026/06	223334	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	315	9,49	8,95	5,00	8,95	-	-	-	-	25E	26/06		
607	ZX/CN	2026/06	223335	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	315	9,58	9,04	5,00	9,04	-	-	-	-	25E	26/06		
608	ZX/CN	2026/06	223336	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	315	9,41	8,87	5,00	8,87	-	-	-	-	25E	26/06		
609	ZX/CN	2026/06	223337	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	315	9,41	8,87	5,00	8,87	-	-	-	-	25E	26/06		
610	ZX/CN	2026/06	223338	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	315	9,42	8,88	5,00	8,88	-	-	-	-	25E	26/06		
611	ZX/CN	2026/06	223339	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	315	9,45	8,91	5,00	8,91	-	-	-	-	25E	26/06		
612	ZX/CN	2026/06	223340	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	315	9,40	8,86	5,00	8,86	-	-	-	-	25E	26/06		
613	ZX/CN	2026/06	223341	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	315	9,35	8,81	5,00	8,81	-	-	-	-	25E	26/06		
614	ZX/CN	2026/06	223342	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	315	9,44	8,90	5,00	8,90	-	-	-	-	25E	26/06		
615	ZX/CN	2026/06	223343	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	315	9,43	8,89	5,00	8,89	-	-	-	-	25E	26/06		
616	ZX/CN	2026/06	223344	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	315	9,38	8,84	5,00	8,84	-	-	-	-	25E	26/06		
617	ZX/CN	2026/06	223345	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	315	9,52	8,98	5,00	8,98	-	-	-	-	25E	26/06		
618	ZX/CN	2026/06	223346	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	315	9,45	8,91	5,00	8,91	-	-	-	-	25E	26/06		
619	ZX/CN	2026/06	223347	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	315	9,42	8,88	5,00	8,88	-	-	-	-	25E	26/06		
620	ZX/CN	2026/06	223348	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	315	9,42	8,88	5,00	8,88	-	-	-	-	25E	26/06		
621	ZX/CN	2026/06	223349	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	315	9,48	8,94	5,00	8,94	-	-	-	-	25E	26/06		
622	ZX/CN	2026/06	223350	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	315	9,38	8,84	5,00	8,84	-	-	-	-	25E	26/06		
623	ZX/CN	2026/06	223351	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	315	9,40	8,86	5,00	8,86	-	-	-	-	25E	26/06		
624	ZX/CN	2026/06	223352	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	315	9,43	8,89	5,00	8,89	-	-	-	-	25E	26/06		
625	ZX/CN	2026/06	223353	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	315	9,43	8,89	5,00	8,89	-	-	-	-	25E	26/06		

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetyleniu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetyleniu – Tara S

Poświadza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane
wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach

POL-POZ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie dokumentów do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

RADOM
Miejscowość
28.08.2026
Data

Załącznik do protokołu badania z dnia 28.09.2026r.

Wykaz nr 41/2026 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kolon Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porównawczej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Wędnug ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
626	ZX/CN	2026/06	223354	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06	
627	ZX/CN	2026/06	223355	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06	
628	ZX/CN	2026/06	223356	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06	
629	ZX/CN	2026/06	223357	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	25E	26/06	
630	ZX/CN	2026/06	223358	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	25E	26/06	
631	ZX/CN	2026/06	223359	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,53	5,00	8,99	-	-	-	25E	26/06	
632	ZX/CN	2026/06	223360	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06	
633	ZX/CN	2026/06	223361	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06	
634	ZX/CN	2026/06	223362	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	25E	26/06	
635	ZX/CN	2026/06	223363	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,52	5,00	8,98	-	-	-	25E	26/06	
636	ZX/CN	2026/06	223364	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,52	5,00	8,98	-	-	-	25E	26/06	
637	ZX/CN	2026/06	223365	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06	
638	ZX/CN	2026/06	223366	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06	
639	ZX/CN	2026/06	223367	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06	
640	ZX/CN	2026/06	223368	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	25E	26/06	
641	ZX/CN	2026/06	223369	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	25E	26/06	
642	ZX/CN	2026/06	223370	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/06	
643	ZX/CN	2026/06	223371	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	25E	26/06	
644	ZX/CN	2026/06	223372	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06	
645	ZX/CN	2026/06	223373	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06	
646	ZX/CN	2026/06	223374	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,36	5,00	8,82	-	-	-	25E	26/06	
647	ZX/CN	2026/06	223375	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06	
648	ZX/CN	2026/06	223376	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06	
649	ZX/CN	2026/06	223377	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06	
650	ZX/CN	2026/06	223378	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetyleny, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetyleny – Tara S

Poswiadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM

Miejscowość

28.08.2026

Data

POL-POŻ Kolon Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań

Specjalista ds. gazów technicznych

Wykaz nr 41/2026 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolton Sp J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/08

Lp	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna		Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porównalej	Osprzęt		Uwagi
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	Wybilia	Wielug ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
651	ZX/CN	2026/06	223379	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06	
652	ZX/CN	2026/06	223380	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06	
653	ZX/CN	2026/06	223381	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06	
654	ZX/CN	2026/06	223382	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06	
655	ZX/CN	2026/06	223383	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06	
656	ZX/CN	2026/06	223384	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06	
657	ZX/CN	2026/06	223385	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06	
658	ZX/CN	2026/06	223386	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,54	5,00	9,00	-	-	-	25E	26/06	
659	ZX/CN	2026/06	223387	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06	
660	ZX/CN	2026/06	223388	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,51	5,00	8,97	-	-	-	25E	26/06	
661	ZX/CN	2026/06	223389	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06	
662	ZX/CN	2026/06	223390	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	25E	26/06	
663	ZX/CN	2026/06	223391	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,50	5,00	8,96	-	-	-	25E	26/06	
664	ZX/CN	2026/06	223392	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,51	5,00	8,97	-	-	-	25E	26/06	
665	ZX/CN	2026/06	223393	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06	
666	ZX/CN	2026/06	223394	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	25E	26/06	
667	ZX/CN	2026/06	223395	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/06	
668	ZX/CN	2026/06	223396	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06	
669	ZX/CN	2026/06	223397	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06	
670	ZX/CN	2026/06	223398	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06	
671	ZX/CN	2026/06	223399	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06	
672	ZX/CN	2026/06	223400	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06	
673	ZX/CN	2026/06	223401	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06	
674	ZX/CN	2026/06	223402	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06	
675	ZX/CN	2026/06	223403	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiumowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetyleny, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wyliczników do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetyleny – Tara S

Poświadczam się, że ww zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane
wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-PA Kolton Sp.J.
ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom
Miejsce:
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników badanych

RADOM
Miejscowość
28.08.2026
Data

Załącznik do protokołu badania z dnia 28.09.2026r.

Wykaz nr 41/2026 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENIEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN 3³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolton Sp J ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/06

Lp	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna	Pojemność dm ³	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porównawczej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Wędnig ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
676	ZX/CN	2026/06	223404	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/06	
677	ZX/CN	2026/06	223405	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	25E	26/06	
678	ZX/CN	2026/06	223406	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06	
679	ZX/CN	2026/06	223407	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06	
680	ZX/CN	2026/06	223408	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06	
681	ZX/CN	2026/06	223409	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06	
682	ZX/CN	2026/06	223410	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06	
683	ZX/CN	2026/06	223411	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/06	
684	ZX/CN	2026/06	223412	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06	
685	ZX/CN	2026/06	223413	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	25E	26/06	
686	ZX/CN	2026/06	223414	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,52	5,00	8,98	-	-	-	25E	26/06	
687	ZX/CN	2026/06	223415	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06	
688	ZX/CN	2026/06	223416	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06	
689	ZX/CN	2026/06	223417	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,58	5,00	9,04	-	-	-	25E	26/06	
690	ZX/CN	2026/06	223418	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	25E	26/06	
691	ZX/CN	2026/06	223419	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06	
692	ZX/CN	2026/06	223420	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06	
693	ZX/CN	2026/06	223421	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06	
694	ZX/CN	2026/06	223422	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06	
695	ZX/CN	2026/06	223423	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06	
696	ZX/CN	2026/06	223424	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06	
697	ZX/CN	2026/06	223425	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06	
698	ZX/CN	2026/06	223426	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06	
699	ZX/CN	2026/06	223427	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06	
700	ZX/CN	2026/06	223428	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

POświadczam się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane
wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach

RADOM

Miejscowość

28.08.2026

Data

POL-POZ Kolton Sp.J.

ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań

Specjalista ds. gazów technicznych

Wykaz nr 41/2026 zbiorników przenośnych ¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu ²⁾ SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN ³⁾: ISO 18119

Eksportujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolon Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksportującego	Czynnik roboczy	C _a	Pojemność	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu				Symbol masy porównalnej	Osprzet		Uwagi		
												Wybita	Wielug ważenia	Ubylek	kg		kg	kg		Typ	Znak
701	ZX/CN	2026/06	223429	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06				
702	ZX/CN	2026/06	223430	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06				
703	ZX/CN	2026/06	223431	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,51	5,00	8,97	-	-	-	25E	26/06				
704	ZX/CN	2026/06	223432	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	25E	26/06				
705	ZX/CN	2026/06	223433	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06				
706	ZX/CN	2026/06	223434	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06				
707	ZX/CN	2026/06	223435	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	25E	26/06				
708	ZX/CN	2026/06	223436	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/06				
709	ZX/CN	2026/06	223437	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	25E	26/06				
710	ZX/CN	2026/06	223438	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06				
711	ZX/CN	2026/06	223439	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	25E	26/06				
712	ZX/CN	2026/06	223440	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06				
713	ZX/CN	2026/06	223441	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06				
714	ZX/CN	2026/06	223442	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06				
715	ZX/CN	2026/06	223443	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/06				
716	ZX/CN	2026/06	223444	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,54	5,00	9,00	-	-	-	25E	26/06				
717	ZX/CN	2026/06	223445	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06				
718	ZX/CN	2026/06	223446	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06				
719	ZX/CN	2026/06	223447	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	25E	26/06				
720	ZX/CN	2026/06	223448	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,51	5,00	8,97	-	-	-	25E	26/06				
721	ZX/CN	2026/06	223449	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/06				
722	ZX/CN	2026/06	223450	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/06				
723	ZX/CN	2026/06	223451	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,50	5,00	8,96	-	-	-	25E	26/06				
724	ZX/CN	2026/06	223452	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/06				
725	ZX/CN	2026/06	223453	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06				

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam się, że ww zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM
Miejscowość

28.08.2026
Data

POL-POZ Kolon Sp.J.
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Maciej Pezior
Inżynier ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 28.09.2026r.

Wykaz nr 41/2026 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kolton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porównawczej	Osprzet		Uwagi
												Wybita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
726	ZX/CN	2026/06	223454	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06	
727	ZX/CN	2026/06	223455	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06	
728	ZX/CN	2026/06	223456	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06	
729	ZX/CN	2026/06	223457	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06	
730	ZX/CN	2026/06	223458	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06	
731	ZX/CN	2026/06	223459	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	25E	26/06	
732	ZX/CN	2026/06	223460	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06	
733	ZX/CN	2026/06	223461	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06	
734	ZX/CN	2026/06	223462	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06	
735	ZX/CN	2026/06	223463	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06	
736	ZX/CN	2026/06	223464	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06	
737	ZX/CN	2026/06	223465	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/06	
738	ZX/CN	2026/06	223466	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	25E	26/06	
739	ZX/CN	2026/06	223467	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/06	
740	ZX/CN	2026/06	223468	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	25E	26/06	
741	ZX/CN	2026/06	223469	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	25E	26/06	
742	ZX/CN	2026/06	223470	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06	
743	ZX/CN	2026/06	223471	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,57	5,00	9,03	-	-	-	25E	26/06	
744	ZX/CN	2026/06	223472	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	25E	26/06	
745	ZX/CN	2026/06	223473	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06	
746	ZX/CN	2026/06	223474	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06	
747	ZX/CN	2026/06	223475	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	25E	26/06	
748	ZX/CN	2026/06	223476	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06	
749	ZX/CN	2026/06	223477	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06	
750	ZX/CN	2026/06	223478	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wytycznymi odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach

pol-poż kolton sp.j.
ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

RADOM

Miejscowość

28.08.2026

Data

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań

Wykaz nr 41/2026 zbiorników przenośnych ¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu ²⁾ SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN ³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolton Sp J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu				Symbol masy porównawczej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Wielkość ważenia	Ubytek	Typ		Znak		
																		kg	
751	ZX/CN	2026/06	223479	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/06		
752	ZX/CN	2026/06	223480	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06		
753	ZX/CN	2026/06	223481	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	25E	26/06		
754	ZX/CN	2026/06	223482	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06		
755	ZX/CN	2026/06	223483	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06		
756	ZX/CN	2026/06	223484	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/06		
757	ZX/CN	2026/06	223485	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/06		
758	ZX/CN	2026/06	223486	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06		
759	ZX/CN	2026/06	223487	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06		
760	ZX/CN	2026/06	223488	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06		
761	ZX/CN	2026/06	223489	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/06		
762	ZX/CN	2026/06	223490	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06		
763	ZX/CN	2026/06	223491	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/06		
764	ZX/CN	2026/06	223492	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,50	5,00	8,96	-	-	-	25E	26/06		
765	ZX/CN	2026/06	223493	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06		
766	ZX/CN	2026/06	223494	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06		
767	ZX/CN	2026/06	223495	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/06		
768	ZX/CN	2026/06	223496	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/06		
769	ZX/CN	2026/06	223497	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06		
770	ZX/CN	2026/06	223498	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/06		
771	ZX/CN	2026/06	223499	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	25E	26/06		
772	ZX/CN	2026/06	223500	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/06		
773	ZX/CN	2026/06	223501	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/06		
774	ZX/CN	2026/06	223502	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	25E	26/06		
775	ZX/CN	2026/06	223503	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,53	5,00	8,99	-	-	-	25E	26/06		

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam, że ww zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane
wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POZ Kolton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. urządzeń technicznych

28.08.2026

Data

RADOM

Miejscowość

Wykaz nr 41/2026 zbiorników przenośnych¹⁾: GĄSNIC NA DWUTYLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN 3³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kołton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MMM) 36/06

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porównawczej	Osprzet		Uwagi
											Wybita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
776	ZX/CN	2026/06	223504	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	25E	26/06	
777	ZX/CN	2026/06	223505	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	25E	26/06	
778	ZX/CN	2026/06	223506	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	25E	26/06	
779	ZX/CN	2026/06	223507	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	25E	26/06	
780	ZX/CN	2026/06	223508	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	25E	26/06	
781	ZX/CN	2026/06	223509	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	25E	26/06	
782	ZX/CN	2026/06	223510	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	25E	26/06	
783	ZX/CN	2026/06	223511	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	25E	26/06	
784	ZX/CN	2026/06	223512	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	25E	26/06	
785	ZX/CN	2026/06	223513	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	25E	26/06	
786	ZX/CN	2026/06	223514	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	25E	26/06	
787	ZX/CN	2026/06	223515	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	25E	26/06	
788	ZX/CN	2026/06	223516	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	25E	26/06	
789	ZX/CN	2026/06	223517	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	25E	26/06	
790	ZX/CN	2026/06	223518	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,52	5,00	8,98	-	-	25E	26/06	
791	ZX/CN	2026/06	223519	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	25E	26/06	
792	ZX/CN	2026/06	223520	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,51	5,00	8,97	-	-	25E	26/06	
793	ZX/CN	2026/06	223521	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,51	5,00	8,97	-	-	25E	26/06	
794	ZX/CN	2026/06	223522	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,53	5,00	8,99	-	-	25E	26/06	
795	ZX/CN	2026/06	223523	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,51	5,00	8,97	-	-	25E	26/06	
796	ZX/CN	2026/06	223524	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,51	5,00	8,97	-	-	25E	26/06	
797	ZX/CN	2026/06	223525	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,50	5,00	8,96	-	-	25E	26/06	
798	ZX/CN	2026/06	223526	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,57	5,00	9,03	-	-	25E	26/06	
799	ZX/CN	2026/06	223527	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	25E	26/06	
800	ZX/CN	2026/06	223528	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,51	5,00	8,97	-	-	25E	26/06	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam się, że ww zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wytycznymi odniesienia a dane
wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

Pol-Poz Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

28.08.2026

RADOM

Data

Miejscowość

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
za przygotowanie zbiorników do badań

PREZES
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Radom, dnia 28.09.2026 r.

POL-POŻ KOŁTON SPÓŁKA JAWNA
UL. TARTACZNA 10A
26-600RADOM

Nr w OUDT: 6702120

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1194) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po wykonaniu czynności dozoru technicznego (protokół z dnia 28.09.2026 r.) przy zbiornikach przenośnych podanych w załączniku stanowiącym wykaz nr 41/2026 do decyzji:

1. zezwala się na eksploatację ww. zbiorników przenośnych do dnia 30.06.2036 r., przy parametrach umieszczonych na urządzeniu / określonych w załączniku:
2. ustala się dla urządzenia formę dozoru pełnego.
3. ~~traci moc decyzja Prezesa UDT z dnia w sprawie zezwolenia na eksploatację ww. urządzenia technicznego. *~~

UZASADNIENIE

W dniu 28.09.2026 r. wykonano czynności dozoru technicznego, które zakończyły się wynikiem pozytywnym. Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym, na podstawie pozytywnych wyników badań i wykonanych czynności, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy, organ właściwej jednostki dozoru technicznego wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia.

W związku z tym postanowiono jak w sentencji.

PREZES
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Inspektor
Urzędu Dozoru Technicznego


mgr inż. Robert Pisarek

z up.

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania do ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

28.09.2026 r.

data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Matej Reziar
wzrost ds. spraw technicznych
potwierdzenie odbioru decyzji

* niepotrzebne skreślić

