URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	**URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO** Jednostka Inspekcyjna akredytowana przez PCA, Nr AK 001 **Oddział w Łodzi Biuro w Radomiu** Protokół badania odbiorczego/ ~~okresowego / doraźnego~~[1] zbiorników przenośnych Data badania: **16.11.2026**

Eksploatujący/Zgłaszający **POL-POŻ KOŁTON SPÓŁKA JAWNA** **UL. TARTACZNA 10A, 26-600 RADOM** Miejsce badania **RADOM, UL. TARTACZNA 10A**	Liczba szt. **400** wg wykazu nr **49/2026** z dnia **29.10.2026** strony od **1** do **16**/ ~~nr. fabr.~~:[2] .....[3] Rodzaj zbiorników przenośnych[4]: **ZBIORNIKI GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA** Nr ewidencyjny[5].....

1. Wymagania odniesienia: ~~ADR~~, PN-EN ISO 18119:2019-01/A1:2021 , ~~PN-EN ISO 10460, PN-EN ISO 11623, PN-EN ISO 10462~~[6], Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2022, poz. 68).
2. Zakres badania obejmował poniżej podane czynności wykonane wg Ramowej Instrukcji Badań „Zbiorniki przenośne stalowe i aluminiowe bez szwu, stalowe spawane"/ ~~„Zbiorniki przenośne kompozytowe"/ „Zbiorniki przenośne - butle do acetylenu~~".[7]

Lp.	Rodzaj czynności	Realizacja[8]	Lp.	Rodzaj czynności	Realizacja[8]
1.	Sprawdzenie dokumentacji	X	2.	Identyfikacja	X
3.	Sprawdzenie oznakowania i stanu technicznego oraz zgodności wyposażenia z dokumentacją	X	4.	Badania w warunkach gotowości do pracy	X
5.	Oględziny zewnętrzne		6.	Oględziny wewnętrzne	
7.	Badania dodatkowe		8.	Badanie szyjki w tym gwintów	
9.	Próba ciśnieniowa[9]		10.	Badanie ultradźwiękowe	
11.	Badanie zaworu odcinającego		12.	Sprawdzenie tary butli (bez zaworu)	
13.	Sprawdzenie tary butli (z zaworem)		14.	Próba ciśnieniowa pneumatyczna[10]	
15.	Badanie masy porowatej		16.	Badanie urządzeń zabezpieczających	

3. Wyposażenie pomiarowo – badawcze:

   Manometr: ========== Waga: ========== Przyrządy specjalne: ==========

---

1 niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

2 dla pojedynczych zbiorników - zamiast wykazu, wymagane dane mogą być odnotowane w Uwagach punkt 4

3 niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

4 wg Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2022, poz. 68), w przypadku naczyń ciśnieniowych wg ADR należy podać rodzaj naczyń, np. butle

5 niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

6 niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

7 niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

8 wpisać krzyżyk, gdy wykonano czynność

9 w przypadku próby rozszerzalności objętościowej – odnotować w Uwagach punkt 4

10 w przypadku próby pneumatycznej szczelności – odnotować w Uwagach punkt 4

4. Uwagi, zalecenia: Badanie przeprowadzono na zalecenie zgłaszającego: **POL-POŻ nr pisma (51005/26).** Szczelność zaworów oraz połączenia zawór-butla należy sprawdzić przed przekazaniem zbiorników gaśnic do napełnienia lub podczas pierwszego napełnienia po badaniu okresowym lub niezwłocznie po ich napełnieniu.

5. Wynik badania: **pozytywny** – dla szt. **400, negatywny** – dla szt. **0**

   Zbiorniki zbadane z wynikiem negatywnym - numery fabryczne i stwierdzone niezgodności: brak

6. Termin następnego badania okresowego zbiorników zbadanych z wynikiem pozytywnym (RRRR/MM): **2036/08**

   Na zbiorniki naniesiono naklejkę informującą o dacie następnego badania okresowego. **2036/08** [11]

   ~~Po badaniu naniesiono na zbiorniki oznakowanie:~~ .....[12]

   Na uzasadniony wniosek eksploatującego badanie okresowe może być przeprowadzone przed wyznaczonym terminem.

7. Potwierdzenie odbioru protokołu Imię, nazwisko i podpis eksploatującego lub osoby upoważnionej	8. Pieczęć i podpis inspektora
POL-POŻ Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom Maciej Pęzior specjalista ds. gazów technicznych	Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego D 2116 T mgr inż. Robert Pisarek

Niniejszy protokół może być powielany, wyłącznie w całości, za zgodą eksploatującego i Urzędu Dozoru Technicznego.

11 niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

12 niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026 r.

Wykaz nr 49/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO **przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN [3]:** ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom **Termin następnego badania (RR/MM)** 36/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
1	ZX/CN	2026/08	244981	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/08	
2	ZX/CN	2026/08	244982	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,25	5,00	8,71	-	-	-	25E	26/08	
3	ZX/CN	2026/08	244983	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,23	5,00	8,69	-	-	-	25E	26/08	
4	ZX/CN	2026/08	244984	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,27	5,00	8,73	-	-	-	25E	26/08	
5	ZX/CN	2026/08	244985	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,28	5,00	8,74	-	-	-	25E	26/08	
6	ZX/CN	2026/08	244986	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,29	5,00	8,75	-	-	-	25E	26/08	
7	ZX/CN	2026/08	244987	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,28	5,00	8,74	-	-	-	25E	26/08	
8	ZX/CN	2026/08	244988	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,32	5,00	8,78	-	-	-	25E	26/08	
9	ZX/CN	2026/08	244989	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,20	5,00	8,66	-	-	-	25E	26/08	
10	ZX/CN	2026/08	244990	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,20	5,00	8,66	-	-	-	25E	26/08	
11	ZX/CN	2026/08	244991	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,18	5,00	8,64	-	-	-	25E	26/08	
12	ZX/CN	2026/08	244992	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,22	5,00	8,68	-	-	-	25E	26/08	
13	ZX/CN	2026/08	244993	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,20	5,00	8,66	-	-	-	25E	26/08	
14	ZX/CN	2026/08	244994	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,28	5,00	8,74	-	-	-	25E	26/08	
15	ZX/CN	2026/08	244995	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,24	5,00	8,70	-	-	-	25E	26/08	
16	ZX/CN	2026/08	244996	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/08	
17	ZX/CN	2026/08	244997	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,28	5,00	8,74	-	-	-	25E	26/08	
18	ZX/CN	2026/08	244998	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,28	5,00	8,74	-	-	-	25E	26/08	
19	ZX/CN	2026/08	244999	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,22	5,00	8,68	-	-	-	25E	26/08	
20	ZX/CN	2026/08	245000	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,33	5,00	8,79	-	-	-	25E	26/08	
21	ZX/CN	2026/08	245001	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,29	5,00	8,75	-	-	-	25E	26/08	
22	ZX/CN	2026/08	245002	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/08	
23	ZX/CN	2026/08	245003	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,28	5,00	8,74	-	-	-	25E	26/08	
24	ZX/CN	2026/08	245004	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,29	5,00	8,75	-	-	-	25E	26/08	
25	ZX/CN	2026/08	245005	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,22	5,00	8,68	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Maciej Pezior

RADOM — Miejscowość

29.10.2026 — Data

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026r.

Wykaz nr 49/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO **przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN [3]:** ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom **Termin następnego badania (RR/MM) 36/08**

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
26	ZX/CN	2026/08	245006	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,18	5,00	8,64	-	-	-	25E	26/08	
27	ZX/CN	2026/08	245007	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,20	5,00	8,66	-	-	-	25E	26/08	
28	ZX/CN	2026/08	245008	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,21	5,00	8,67	-	-	-	25E	26/08	
29	ZX/CN	2026/08	245009	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,25	5,00	8,71	-	-	-	25E	26/08	
30	ZX/CN	2026/08	245010	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,18	5,00	8,64	-	-	-	25E	26/08	
31	ZX/CN	2026/08	245011	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,34	5,00	8,80	-	-	-	25E	26/08	
32	ZX/CN	2026/08	245012	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,30	5,00	8,76	-	-	-	25E	26/08	
33	ZX/CN	2026/08	245013	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,35	5,00	8,81	-	-	-	25E	26/08	
34	ZX/CN	2026/08	245014	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,30	5,00	8,76	-	-	-	25E	26/08	
35	ZX/CN	2026/08	245015	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,36	5,00	8,82	-	-	-	25E	26/08	
36	ZX/CN	2026/08	245016	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,21	5,00	8,67	-	-	-	25E	26/08	
37	ZX/CN	2026/08	245017	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,22	5,00	8,68	-	-	-	25E	26/08	
38	ZX/CN	2026/08	245018	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,29	5,00	8,75	-	-	-	25E	26/08	
39	ZX/CN	2026/08	245019	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,27	5,00	8,73	-	-	-	25E	26/08	
40	ZX/CN	2026/08	245020	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,33	5,00	8,79	-	-	-	25E	26/08	
41	ZX/CN	2026/08	245021	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,17	5,00	8,63	-	-	-	25E	26/08	
42	ZX/CN	2026/08	245022	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,24	5,00	8,70	-	-	-	25E	26/08	
43	ZX/CN	2026/08	245023	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,31	5,00	8,77	-	-	-	25E	26/08	
44	ZX/CN	2026/08	245024	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,23	5,00	8,69	-	-	-	25E	26/08	
45	ZX/CN	2026/08	245025	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,18	5,00	8,64	-	-	-	25E	26/08	
46	ZX/CN	2026/08	245026	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,19	5,00	8,65	-	-	-	25E	26/08	
47	ZX/CN	2026/08	245027	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,25	5,00	8,71	-	-	-	25E	26/08	
48	ZX/CN	2026/08	245028	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,26	5,00	8,72	-	-	-	25E	26/08	
49	ZX/CN	2026/08	245029	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,20	5,00	8,66	-	-	-	25E	26/08	
50	ZX/CN	2026/08	245030	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29.10.2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16. 11.2026r.

Wykaz nr 49/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO **przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN [3]:** ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom **Termin następnego badania (RR/MM) 36/08**

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm^3	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
51	ZX/CN	2026/08	245031	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,22	5,00	8,68	-	-	-	25E	26/08	
52	ZX/CN	2026/08	245032	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,22	5,00	8,68	-	-	-	25E	26/08	
53	ZX/CN	2026/08	245033	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/08	
54	ZX/CN	2026/08	245034	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,18	5,00	8,64	-	-	-	25E	26/08	
55	ZX/CN	2026/08	245035	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,16	5,00	8,62	-	-	-	25E	26/08	
56	ZX/CN	2026/08	245036	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,19	5,00	8,65	-	-	-	25E	26/08	
57	ZX/CN	2026/08	245037	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,29	5,00	8,75	-	-	-	25E	26/08	
58	ZX/CN	2026/08	245038	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,23	5,00	8,69	-	-	-	25E	26/08	
59	ZX/CN	2026/08	245039	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,22	5,00	8,68	-	-	-	25E	26/08	
60	ZX/CN	2026/08	245040	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,21	5,00	8,67	-	-	-	25E	26/08	
61	ZX/CN	2026/08	245041	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/08	
62	ZX/CN	2026/08	245042	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,19	5,00	8,65	-	-	-	25E	26/08	
63	ZX/CN	2026/08	245043	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,18	5,00	8,64	-	-	-	25E	26/08	
64	ZX/CN	2026/08	245044	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,26	5,00	8,72	-	-	-	25E	26/08	
65	ZX/CN	2026/08	245045	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,29	5,00	8,75	-	-	-	25E	26/08	
66	ZX/CN	2026/08	245046	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,21	5,00	8,67	-	-	-	25E	26/08	
67	ZX/CN	2026/08	245047	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,19	5,00	8,65	-	-	-	25E	26/08	
68	ZX/CN	2026/08	245048	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,18	5,00	8,64	-	-	-	25E	26/08	
69	ZX/CN	2026/08	245049	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,24	5,00	8,70	-	-	-	25E	26/08	
70	ZX/CN	2026/08	245050	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,32	5,00	8,78	-	-	-	25E	26/08	
71	ZX/CN	2026/08	245051	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,23	5,00	8,69	-	-	-	25E	26/08	
72	ZX/CN	2026/08	245052	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,36	5,00	8,82	-	-	-	25E	26/08	
73	ZX/CN	2026/08	245053	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/08	
74	ZX/CN	2026/08	245054	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,23	5,00	8,69	-	-	-	25E	26/08	
75	ZX/CN	2026/08	245055	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,30	5,00	8,76	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29,10,2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026 r

Wykaz nr 49/2026 zbiorników przenośnych [1]**:** GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]**:** SKROPLONEGO **przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN** [3]**:** ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom **Termin następnego badania (RR/MM) 36/08**

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
76	ZX/CN	2026/08	245056	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,29	5,00	8,75	-	-	-	25E	26/08	
77	ZX/CN	2026/08	245057	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,15	5,00	8,61	-	-	-	25E	26/08	
78	ZX/CN	2026/08	245058	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,19	5,00	8,65	-	-	-	25E	26/08	
79	ZX/CN	2026/08	245059	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	25E	26/08	
80	ZX/CN	2026/08	245060	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	25E	26/08	
81	ZX/CN	2026/08	245061	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/08	
82	ZX/CN	2026/08	245062	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,20	5,00	8,66	-	-	-	25E	26/08	
83	ZX/CN	2026/08	245063	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,21	5,00	8,67	-	-	-	25E	26/08	
84	ZX/CN	2026/08	245064	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/08	
85	ZX/CN	2026/08	245065	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,29	5,00	8,75	-	-	-	25E	26/08	
86	ZX/CN	2026/08	245066	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/08	
87	ZX/CN	2026/08	245067	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,29	5,00	8,75	-	-	-	25E	26/08	
88	ZX/CN	2026/08	245068	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,28	5,00	8,74	-	-	-	25E	26/08	
89	ZX/CN	2026/08	245069	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,18	5,00	8,64	-	-	-	25E	26/08	
90	ZX/CN	2026/08	245070	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,27	5,00	8,73	-	-	-	25E	26/08	
91	ZX/CN	2026/08	245071	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,33	5,00	8,79	-	-	-	25E	26/08	
92	ZX/CN	2026/08	245072	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,30	5,00	8,76	-	-	-	25E	26/08	
93	ZX/CN	2026/08	245073	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/08	
94	ZX/CN	2026/08	245074	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/08	
95	ZX/CN	2026/08	245075	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,29	5,00	8,75	-	-	-	25E	26/08	
96	ZX/CN	2026/08	245076	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,32	5,00	8,78	-	-	-	25E	26/08	
97	ZX/CN	2026/08	245077	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,35	5,00	8,81	-	-	-	25E	26/08	
98	ZX/CN	2026/08	245078	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	25E	26/08	
99	ZX/CN	2026/08	245079	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,33	5,00	8,79	-	-	-	25E	26/08	
100	ZX/CN	2026/08	245080	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,30	5,00	8,76	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

RADOM — Miejscowość

29.10.2026 — Data

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Wydział Dozoru Urządzeń Technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026r.

Wykaz nr 49/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO **przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN [3]:** ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom **Termin następnego badania (RR/MM)** 36/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
101	ZX/CN	2026/08	245081	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,21	5,00	8,67	-	-	-	25E	26/08	
102	ZX/CN	2026/08	245082	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/08	
103	ZX/CN	2026/08	245083	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,20	5,00	8,66	-	-	-	25E	26/08	
104	ZX/CN	2026/08	245084	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,23	5,00	8,69	-	-	-	25E	26/08	
105	ZX/CN	2026/08	245085	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,25	5,00	8,71	-	-	-	25E	26/08	
106	ZX/CN	2026/08	245086	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,36	5,00	8,82	-	-	-	25E	26/08	
107	ZX/CN	2026/08	245087	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,35	5,00	8,81	-	-	-	25E	26/08	
108	ZX/CN	2026/08	245088	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	25E	26/08	
109	ZX/CN	2026/08	245089	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,21	5,00	8,67	-	-	-	25E	26/08	
110	ZX/CN	2026/08	245090	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/08	
111	ZX/CN	2026/08	245091	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	25E	26/08	
112	ZX/CN	2026/08	245092	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,31	5,00	8,77	-	-	-	25E	26/08	
113	ZX/CN	2026/08	245093	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	25E	26/08	
114	ZX/CN	2026/08	245094	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,23	5,00	8,69	-	-	-	25E	26/08	
115	ZX/CN	2026/08	245095	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,34	5,00	8,80	-	-	-	25E	26/08	
116	ZX/CN	2026/08	245096	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,20	5,00	8,66	-	-	-	25E	26/08	
117	ZX/CN	2026/08	245097	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,16	5,00	8,62	-	-	-	25E	26/08	
118	ZX/CN	2026/08	245098	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,29	5,00	8,75	-	-	-	25E	26/08	
119	ZX/CN	2026/08	245099	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,20	5,00	8,66	-	-	-	25E	26/08	
120	ZX/CN	2026/08	245100	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	25E	26/08	
121	ZX/CN	2026/08	245101	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,34	5,00	8,80	-	-	-	25E	26/08	
122	ZX/CN	2026/08	245102	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,27	5,00	8,73	-	-	-	25E	26/08	
123	ZX/CN	2026/08	245103	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,25	5,00	8,71	-	-	-	25E	26/08	
124	ZX/CN	2026/08	245104	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,22	5,00	8,68	-	-	-	25E	26/08	
125	ZX/CN	2026/08	245105	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,10	5,00	8,56	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29,10,2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026 r.

Wykaz nr 49/2026 zbiorników przenośnych [1]**:** GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]**:** SKROPLONEGO **przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN** [3]**:** ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom **Termin następnego badania (RR/MM) 36/08**

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
126	ZX/CN	2026/08	245106	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,19	5,00	8,65	-	-	-	25E	26/08	
127	ZX/CN	2026/08	245107	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,18	5,00	8,64	-	-	-	25E	26/08	
128	ZX/CN	2026/08	245108	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/08	
129	ZX/CN	2026/08	245109	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,17	5,00	8,63	-	-	-	25E	26/08	
130	ZX/CN	2026/08	245110	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,17	5,00	8,63	-	-	-	25E	26/08	
131	ZX/CN	2026/08	245111	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,19	5,00	8,65	-	-	-	25E	26/08	
132	ZX/CN	2026/08	245112	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,18	5,00	8,64	-	-	-	25E	26/08	
133	ZX/CN	2026/08	245113	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,17	5,00	8,63	-	-	-	25E	26/08	
134	ZX/CN	2026/08	245114	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/08	
135	ZX/CN	2026/08	245115	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,14	5,00	8,60	-	-	-	25E	26/08	
136	ZX/CN	2026/08	245116	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	8,95	5,00	8,41	-	-	-	25E	26/08	
137	ZX/CN	2026/08	245117	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/08	
138	ZX/CN	2026/08	245118	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,23	5,00	8,69	-	-	-	25E	26/08	
139	ZX/CN	2026/08	245119	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,18	5,00	8,64	-	-	-	25E	26/08	
140	ZX/CN	2026/08	245120	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,16	5,00	8,62	-	-	-	25E	26/08	
141	ZX/CN	2026/08	245121	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,22	5,00	8,68	-	-	-	25E	26/08	
142	ZX/CN	2026/08	245122	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,18	5,00	8,64	-	-	-	25E	26/08	
143	ZX/CN	2026/08	245123	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,14	5,00	8,60	-	-	-	25E	26/08	
144	ZX/CN	2026/08	245124	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,25	5,00	8,71	-	-	-	25E	26/08	
145	ZX/CN	2026/08	245125	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,30	5,00	8,76	-	-	-	25E	26/08	
146	ZX/CN	2026/08	245126	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/08	
147	ZX/CN	2026/08	245127	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,23	5,00	8,69	-	-	-	25E	26/08	
148	ZX/CN	2026/08	245128	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,14	5,00	8,60	-	-	-	25E	26/08	
149	ZX/CN	2026/08	245129	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,13	5,00	8,59	-	-	-	25E	26/08	
150	ZX/CN	2026/08	245130	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,15	5,00	8,61	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29,10,2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026 r.

Wykaz nr 49/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO **przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN** [3]: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom **Termin następnego badania (RR/MM)** 36/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
151	ZX/CN	2026/08	245131	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,27	5,00	8,73	-	-	-	25E	26/08	
152	ZX/CN	2026/08	245132	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/08	
153	ZX/CN	2026/08	245133	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	25E	26/08	
154	ZX/CN	2026/08	245134	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,12	5,00	8,58	-	-	-	25E	26/08	
155	ZX/CN	2026/08	245135	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/08	
156	ZX/CN	2026/08	245136	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,19	5,00	8,65	-	-	-	25E	26/08	
157	ZX/CN	2026/08	245137	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,33	5,00	8,79	-	-	-	25E	26/08	
158	ZX/CN	2026/08	245138	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/08	
159	ZX/CN	2026/08	245139	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,15	5,00	8,61	-	-	-	25E	26/08	
160	ZX/CN	2026/08	245140	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,09	5,00	8,55	-	-	-	25E	26/08	
161	ZX/CN	2026/08	245141	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,33	5,00	8,79	-	-	-	25E	26/08	
162	ZX/CN	2026/08	245142	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,25	5,00	8,71	-	-	-	25E	26/08	
163	ZX/CN	2026/08	245143	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,20	5,00	8,66	-	-	-	25E	26/08	
164	ZX/CN	2026/08	245144	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,22	5,00	8,68	-	-	-	25E	26/08	
165	ZX/CN	2026/08	245145	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,18	5,00	8,64	-	-	-	25E	26/08	
166	ZX/CN	2026/08	245146	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,19	5,00	8,65	-	-	-	25E	26/08	
167	ZX/CN	2026/08	245147	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,11	5,00	8,57	-	-	-	25E	26/08	
168	ZX/CN	2026/08	245148	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,16	5,00	8,62	-	-	-	25E	26/08	
169	ZX/CN	2026/08	245149	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,19	5,00	8,65	-	-	-	25E	26/08	
170	ZX/CN	2026/08	245150	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,19	5,00	8,65	-	-	-	25E	26/08	
171	ZX/CN	2026/08	245151	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/08	
172	ZX/CN	2026/08	245152	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/08	
173	ZX/CN	2026/08	245153	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,22	5,00	8,68	-	-	-	25E	26/08	
174	ZX/CN	2026/08	245154	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,15	5,00	8,61	-	-	-	25E	26/08	
175	ZX/CN	2026/08	245155	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,29	5,00	8,75	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29,10,2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Maciej Pęzior
Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026r.

Wykaz nr 49/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO **przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN [3]:** ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom **Termin następnego badania (RR/MM)** 36/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
176	ZX/CN	2026/08	245156	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,18	5,00	8,64	-	-	-	25E	26/08	
177	ZX/CN	2026/08	245157	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,26	5,00	8,72	-	-	-	25E	26/08	
178	ZX/CN	2026/08	245158	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	8,99	5,00	8,45	-	-	-	25E	26/08	
179	ZX/CN	2026/08	245159	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,28	5,00	8,74	-	-	-	25E	26/08	
180	ZX/CN	2026/08	245160	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,25	5,00	8,71	-	-	-	25E	26/08	
181	ZX/CN	2026/08	245161	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,02	5,00	8,48	-	-	-	25E	26/08	
182	ZX/CN	2026/08	245162	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,16	5,00	8,62	-	-	-	25E	26/08	
183	ZX/CN	2026/08	245163	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,19	5,00	8,65	-	-	-	25E	26/08	
184	ZX/CN	2026/08	245164	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,36	5,00	8,82	-	-	-	25E	26/08	
185	ZX/CN	2026/08	245165	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,36	5,00	8,82	-	-	-	25E	26/08	
186	ZX/CN	2026/08	245166	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/08	
187	ZX/CN	2026/08	245167	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,18	5,00	8,64	-	-	-	25E	26/08	
188	ZX/CN	2026/08	245168	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,32	5,00	8,78	-	-	-	25E	26/08	
189	ZX/CN	2026/08	245169	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,15	5,00	8,61	-	-	-	25E	26/08	
190	ZX/CN	2026/08	245170	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,19	5,00	8,65	-	-	-	25E	26/08	
191	ZX/CN	2026/08	245171	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/08	
192	ZX/CN	2026/08	245172	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	25E	26/08	
193	ZX/CN	2026/08	245173	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,15	5,00	8,61	-	-	-	25E	26/08	
194	ZX/CN	2026/08	245174	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,18	5,00	8,64	-	-	-	25E	26/08	
195	ZX/CN	2026/08	245175	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,17	5,00	8,63	-	-	-	25E	26/08	
196	ZX/CN	2026/08	245176	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/08	
197	ZX/CN	2026/08	245177	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/08	
198	ZX/CN	2026/08	245178	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,12	5,00	8,58	-	-	-	25E	26/08	
199	ZX/CN	2026/08	245179	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,14	5,00	8,60	-	-	-	25E	26/08	
200	ZX/CN	2026/08	245180	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,34	5,00	8,80	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29,10,2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Maciej Pęzior
Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026r.

Wykaz nr 49/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO **przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN [3]:** ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom **Termin następnego badania (RR/MM)** 36/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
201	ZX/CN	2026/08	245181	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,19	5,00	8,65	-	-	-	25E	26/08	
202	ZX/CN	2026/08	245182	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,23	5,00	8,69	-	-	-	25E	26/08	
203	ZX/CN	2026/08	245183	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,16	5,00	8,62	-	-	-	25E	26/08	
204	ZX/CN	2026/08	245184	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,20	5,00	8,66	-	-	-	25E	26/08	
205	ZX/CN	2026/08	245185	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,26	5,00	8,72	-	-	-	25E	26/08	
206	ZX/CN	2026/08	245186	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,18	5,00	8,64	-	-	-	25E	26/08	
207	ZX/CN	2026/08	245187	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/08	
208	ZX/CN	2026/08	245188	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/08	
209	ZX/CN	2026/08	245189	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,36	5,00	8,82	-	-	-	25E	26/08	
210	ZX/CN	2026/08	245190	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	25E	26/08	
211	ZX/CN	2026/08	245191	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/08	
212	ZX/CN	2026/08	245192	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,28	5,00	8,74	-	-	-	25E	26/08	
213	ZX/CN	2026/08	245193	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,18	5,00	8,64	-	-	-	25E	26/08	
214	ZX/CN	2026/08	245194	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,18	5,00	8,64	-	-	-	25E	26/08	
215	ZX/CN	2026/08	245195	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/08	
216	ZX/CN	2026/08	245196	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,16	5,00	8,62	-	-	-	25E	26/08	
217	ZX/CN	2026/08	245197	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,16	5,00	8,62	-	-	-	25E	26/08	
218	ZX/CN	2026/08	245198	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,14	5,00	8,60	-	-	-	25E	26/08	
219	ZX/CN	2026/08	245199	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/08	
220	ZX/CN	2026/08	245200	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,17	5,00	8,63	-	-	-	25E	26/08	
221	ZX/CN	2026/08	245201	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,16	5,00	8,62	-	-	-	25E	26/08	
222	ZX/CN	2026/08	245202	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,03	5,00	8,49	-	-	-	25E	26/08	
223	ZX/CN	2026/08	245203	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,17	5,00	8,63	-	-	-	25E	26/08	
224	ZX/CN	2026/08	245204	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/08	
225	ZX/CN	2026/08	245205	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,20	5,00	8,66	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29.10.2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Maciej Pezior
Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026 r.

Wykaz nr 49/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO **przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN [3]:** ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom **Termin następnego badania (RR/MM) 36/08**

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
226	ZX/CN	2026/08	245206	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,15	5,00	8,61	-	-	-	25E	26/08	
227	ZX/CN	2026/08	245207	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,50	5,00	8,96	-	-	-	25E	26/08	
228	ZX/CN	2026/08	245208	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,28	5,00	8,74	-	-	-	25E	26/08	
229	ZX/CN	2026/08	245209	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,17	5,00	8,63	-	-	-	25E	26/08	
230	ZX/CN	2026/08	245210	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,22	5,00	8,68	-	-	-	25E	26/08	
231	ZX/CN	2026/08	245211	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/08	
232	ZX/CN	2026/08	245212	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,24	5,00	8,70	-	-	-	25E	26/08	
233	ZX/CN	2026/08	245213	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,14	5,00	8,60	-	-	-	25E	26/08	
234	ZX/CN	2026/08	245214	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/08	
235	ZX/CN	2026/08	245215	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,22	5,00	8,68	-	-	-	25E	26/08	
236	ZX/CN	2026/08	245216	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,32	5,00	8,78	-	-	-	25E	26/08	
237	ZX/CN	2026/08	245217	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,33	5,00	8,79	-	-	-	25E	26/08	
238	ZX/CN	2026/08	245218	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,14	5,00	8,60	-	-	-	25E	26/08	
239	ZX/CN	2026/08	245219	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	25E	26/08	
240	ZX/CN	2026/08	245220	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,20	5,00	8,66	-	-	-	25E	26/08	
241	ZX/CN	2026/08	245221	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,25	5,00	8,71	-	-	-	25E	26/08	
242	ZX/CN	2026/08	245222	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,21	5,00	8,67	-	-	-	25E	26/08	
243	ZX/CN	2026/08	245223	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,21	5,00	8,67	-	-	-	25E	26/08	
244	ZX/CN	2026/08	245224	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,20	5,00	8,66	-	-	-	25E	26/08	
245	ZX/CN	2026/08	245225	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,17	5,00	8,63	-	-	-	25E	26/08	
246	ZX/CN	2026/08	245226	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,20	5,00	8,66	-	-	-	25E	26/08	
247	ZX/CN	2026/08	245227	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,34	5,00	8,80	-	-	-	25E	26/08	
248	ZX/CN	2026/08	245228	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/08	
249	ZX/CN	2026/08	245229	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,22	5,00	8,68	-	-	-	25E	26/08	
250	ZX/CN	2026/08	245230	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,19	5,00	8,65	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29,10,2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokolu badania z dnia 16.11.2026 r.

Wykaz nr 49/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO **przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN [3]:** ISO 18119

Eksploatujący/Zglaszający: Pol-Poż Kołton Sp J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom **Termin następnego badania (RR/MM) 36/08**

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
251	ZX/CN	2026/08	245231	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,23	5,00	8,69	-	-	-	25E	26/08	
252	ZX/CN	2026/08	245232	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,18	5,00	8,64	-	-	-	25E	26/08	
253	ZX/CN	2026/08	245233	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/08	
254	ZX/CN	2026/08	245234	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	8,97	5,00	8,43	-	-	-	25E	26/08	
255	ZX/CN	2026/08	245235	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,16	5,00	8,62	-	-	-	25E	26/08	
256	ZX/CN	2026/08	245236	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,17	5,00	8,63	-	-	-	25E	26/08	
257	ZX/CN	2026/08	245237	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,47	5,00	8,93	-	-	-	25E	26/08	
258	ZX/CN	2026/08	245238	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,20	5,00	8,66	-	-	-	25E	26/08	
259	ZX/CN	2026/08	245239	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,07	5,00	8,53	-	-	-	25E	26/08	
260	ZX/CN	2026/08	245240	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,17	5,00	8,63	-	-	-	25E	26/08	
261	ZX/CN	2026/08	245241	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,25	5,00	8,71	-	-	-	25E	26/08	
262	ZX/CN	2026/08	245242	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,49	5,00	8,95	-	-	-	25E	26/08	
263	ZX/CN	2026/08	245243	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,18	5,00	8,64	-	-	-	25E	26/08	
264	ZX/CN	2026/08	245244	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,16	5,00	8,62	-	-	-	25E	26/08	
265	ZX/CN	2026/08	245245	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/08	
266	ZX/CN	2026/08	245246	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,14	5,00	8,60	-	-	-	25E	26/08	
267	ZX/CN	2026/08	245247	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,20	5,00	8,66	-	-	-	25E	26/08	
268	ZX/CN	2026/08	245248	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,18	5,00	8,64	-	-	-	25E	26/08	
269	ZX/CN	2026/08	245249	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,18	5,00	8,64	-	-	-	25E	26/08	
270	ZX/CN	2026/08	245250	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/08	
271	ZX/CN	2026/08	245251	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,24	5,00	8,70	-	-	-	25E	26/08	
272	ZX/CN	2026/08	245252	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,26	5,00	8,72	-	-	-	25E	26/08	
273	ZX/CN	2026/08	245253	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,21	5,00	8,67	-	-	-	25E	26/08	
274	ZX/CN	2026/08	245254	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,18	5,00	8,64	-	-	-	25E	26/08	
275	ZX/CN	2026/08	245255	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29,10,2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp. J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Maciej Pęzior
Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026r.

Wykaz nr 49/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO **przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN [3]:** ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom **Termin następnego badania (RR/MM)** 36/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
276	ZX/CN	2026/08	245256	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,18	5,00	8,64	-	-	-	25E	26/08	
277	ZX/CN	2026/08	245257	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,33	5,00	8,79	-	-	-	25E	26/08	
278	ZX/CN	2026/08	245258	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,18	5,00	8,64	-	-	-	25E	26/08	
279	ZX/CN	2026/08	245259	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,13	5,00	8,59	-	-	-	25E	26/08	
280	ZX/CN	2026/08	245260	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	25E	26/08	
281	ZX/CN	2026/08	245261	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,17	5,00	8,63	-	-	-	25E	26/08	
282	ZX/CN	2026/08	245262	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,11	5,00	8,57	-	-	-	25E	26/08	
283	ZX/CN	2026/08	245263	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,12	5,00	8,58	-	-	-	25E	26/08	
284	ZX/CN	2026/08	245264	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,21	5,00	8,67	-	-	-	25E	26/08	
285	ZX/CN	2026/08	245265	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/08	
286	ZX/CN	2026/08	245266	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,15	5,00	8,61	-	-	-	25E	26/08	
287	ZX/CN	2026/08	245267	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,44	5,00	8,90	-	-	-	25E	26/08	
288	ZX/CN	2026/08	245268	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,20	5,00	8,66	-	-	-	25E	26/08	
289	ZX/CN	2026/08	245269	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,41	5,00	8,87	-	-	-	25E	26/08	
290	ZX/CN	2026/08	245270	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,36	5,00	8,82	-	-	-	25E	26/08	
291	ZX/CN	2026/08	245271	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,29	5,00	8,75	-	-	-	25E	26/08	
292	ZX/CN	2026/08	245272	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,16	5,00	8,62	-	-	-	25E	26/08	
293	ZX/CN	2026/08	245273	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,13	5,00	8,59	-	-	-	25E	26/08	
294	ZX/CN	2026/08	245274	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,40	5,00	8,86	-	-	-	25E	26/08	
295	ZX/CN	2026/08	245275	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/08	
296	ZX/CN	2026/08	245276	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,27	5,00	8,73	-	-	-	25E	26/08	
297	ZX/CN	2026/08	245277	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,15	5,00	8,61	-	-	-	25E	26/08	
298	ZX/CN	2026/08	245278	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,15	5,00	8,61	-	-	-	25E	26/08	
299	ZX/CN	2026/08	245279	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	25E	26/08	
300	ZX/CN	2026/08	245280	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29,10,2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026r.

Wykaz nr 49/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO **przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN [3]:** ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom **Termin następnego badania (RR/MM) 36/08**

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
301	ZX/CN	2026/08	245281	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,21	5,00	8,67	-	-	-	25E	26/08	
302	ZX/CN	2026/08	245282	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,03	5,00	8,49	-	-	-	25E	26/08	
303	ZX/CN	2026/08	245283	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/08	
304	ZX/CN	2026/08	245284	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,19	5,00	8,65	-	-	-	25E	26/08	
305	ZX/CN	2026/08	245285	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,20	5,00	8,66	-	-	-	25E	26/08	
306	ZX/CN	2026/08	245286	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,20	5,00	8,66	-	-	-	25E	26/08	
307	ZX/CN	2026/08	245287	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,36	5,00	8,82	-	-	-	25E	26/08	
308	ZX/CN	2026/08	245288	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,17	5,00	8,63	-	-	-	25E	26/08	
309	ZX/CN	2026/08	245289	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,12	5,00	8,58	-	-	-	25E	26/08	
310	ZX/CN	2026/08	245290	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,17	5,00	8,63	-	-	-	25E	26/08	
311	ZX/CN	2026/08	245291	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	25E	26/08	
312	ZX/CN	2026/08	245292	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,21	5,00	8,67	-	-	-	25E	26/08	
313	ZX/CN	2026/08	245293	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/08	
314	ZX/CN	2026/08	245294	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,15	5,00	8,61	-	-	-	25E	26/08	
315	ZX/CN	2026/08	245295	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,16	5,00	8,62	-	-	-	25E	26/08	
316	ZX/CN	2026/08	245296	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,23	5,00	8,69	-	-	-	25E	26/08	
317	ZX/CN	2026/08	245297	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,20	5,00	8,66	-	-	-	25E	26/08	
318	ZX/CN	2026/08	245298	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,18	5,00	8,64	-	-	-	25E	26/08	
319	ZX/CN	2026/08	245299	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,12	5,00	8,58	-	-	-	25E	26/08	
320	ZX/CN	2026/08	245300	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,16	5,00	8,62	-	-	-	25E	26/08	
321	ZX/CN	2026/08	245301	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/08	
322	ZX/CN	2026/08	245302	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,22	5,00	8,68	-	-	-	25E	26/08	
323	ZX/CN	2026/08	245303	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,36	5,00	8,82	-	-	-	25E	26/08	
324	ZX/CN	2026/08	245304	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,30	5,00	8,76	-	-	-	25E	26/08	
325	ZX/CN	2026/08	245305	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,30	5,00	8,76	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29.10.2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Specjalista ds. gazów technicznych

Wykaz nr 49/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO **przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN [3]:** ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kolton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom **Termin następnego badania (RR/MM) 36/08**

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
326	ZX/CN	2026/08	245306	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,35	5,00	8,81	-	-	-	25E	26/08	
327	ZX/CN	2026/08	245307	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,32	5,00	8,78	-	-	-	25E	26/08	
328	ZX/CN	2026/08	245308	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,30	5,00	8,76	-	-	-	25E	26/08	
329	ZX/CN	2026/08	245309	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,36	5,00	8,82	-	-	-	25E	26/08	
330	ZX/CN	2026/08	245310	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,26	5,00	8,72	-	-	-	25E	26/08	
331	ZX/CN	2026/08	245311	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,34	5,00	8,80	-	-	-	25E	26/08	
332	ZX/CN	2026/08	245312	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,29	5,00	8,75	-	-	-	25E	26/08	
333	ZX/CN	2026/08	245313	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,22	5,00	8,68	-	-	-	25E	26/08	
334	ZX/CN	2026/08	245314	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,25	5,00	8,71	-	-	-	25E	26/08	
335	ZX/CN	2026/08	245315	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,31	5,00	8,77	-	-	-	25E	26/08	
336	ZX/CN	2026/08	245316	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,34	5,00	8,80	-	-	-	25E	26/08	
337	ZX/CN	2026/08	245317	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,34	5,00	8,80	-	-	-	25E	26/08	
338	ZX/CN	2026/08	245318	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,32	5,00	8,78	-	-	-	25E	26/08	
339	ZX/CN	2026/08	245319	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,32	5,00	8,78	-	-	-	25E	26/08	
340	ZX/CN	2026/08	245320	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,30	5,00	8,76	-	-	-	25E	26/08	
341	ZX/CN	2026/08	245321	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,26	5,00	8,72	-	-	-	25E	26/08	
342	ZX/CN	2026/08	245322	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	25E	26/08	
343	ZX/CN	2026/08	245323	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,26	5,00	8,72	-	-	-	25E	26/08	
344	ZX/CN	2026/08	245324	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,31	5,00	8,77	-	-	-	25E	26/08	
345	ZX/CN	2026/08	245325	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,30	5,00	8,76	-	-	-	25E	26/08	
346	ZX/CN	2026/08	245326	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,23	5,00	8,69	-	-	-	25E	26/08	
347	ZX/CN	2026/08	245327	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,23	5,00	8,69	-	-	-	25E	26/08	
348	ZX/CN	2026/08	245328	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,26	5,00	8,72	-	-	-	25E	26/08	
349	ZX/CN	2026/08	245329	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,30	5,00	8,76	-	-	-	25E	26/08	
350	ZX/CN	2026/08	245330	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,28	5,00	8,74	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29,10,2026 — Data

POL-POŻ Kolton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Maciej Pęzior
Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026r.

Wykaz nr 49/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO **przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN [3]:** ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom **Termin następnego badania (RR/MM)** 36/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm^{-3}	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
351	ZX/CN	2026/08	245331	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,27	5,00	8,73	-	-	-	25E	26/08	
352	ZX/CN	2026/08	245332	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,30	5,00	8,76	-	-	-	25E	26/08	
353	ZX/CN	2026/08	245333	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,38	5,00	8,84	-	-	-	25E	26/08	
354	ZX/CN	2026/08	245334	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,23	5,00	8,69	-	-	-	25E	26/08	
355	ZX/CN	2026/08	245335	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,48	5,00	8,94	-	-	-	25E	26/08	
356	ZX/CN	2026/08	245336	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,46	5,00	8,92	-	-	-	25E	26/08	
357	ZX/CN	2026/08	245337	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,22	5,00	8,68	-	-	-	25E	26/08	
358	ZX/CN	2026/08	245338	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,32	5,00	8,78	-	-	-	25E	26/08	
359	ZX/CN	2026/08	245339	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,30	5,00	8,76	-	-	-	25E	26/08	
360	ZX/CN	2026/08	245340	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,33	5,00	8,79	-	-	-	25E	26/08	
361	ZX/CN	2026/08	245341	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/08	
362	ZX/CN	2026/08	245342	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,32	5,00	8,78	-	-	-	25E	26/08	
363	ZX/CN	2026/08	245343	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,22	5,00	8,68	-	-	-	25E	26/08	
364	ZX/CN	2026/08	245344	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,30	5,00	8,76	-	-	-	25E	26/08	
365	ZX/CN	2026/08	245345	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,28	5,00	8,74	-	-	-	25E	26/08	
366	ZX/CN	2026/08	245346	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,25	5,00	8,71	-	-	-	25E	26/08	
367	ZX/CN	2026/08	245347	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,30	5,00	8,76	-	-	-	25E	26/08	
368	ZX/CN	2026/08	245348	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,39	5,00	8,85	-	-	-	25E	26/08	
369	ZX/CN	2026/08	245349	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,28	5,00	8,74	-	-	-	25E	26/08	
370	ZX/CN	2026/08	245350	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,27	5,00	8,73	-	-	-	25E	26/08	
371	ZX/CN	2026/08	245351	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,23	5,00	8,69	-	-	-	25E	26/08	
372	ZX/CN	2026/08	245352	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,25	5,00	8,71	-	-	-	25E	26/08	
373	ZX/CN	2026/08	245353	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,31	5,00	8,77	-	-	-	25E	26/08	
374	ZX/CN	2026/08	245354	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,24	5,00	8,70	-	-	-	25E	26/08	
375	ZX/CN	2026/08	245355	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,33	5,00	8,79	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29,10,2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026r.

Wykaz nr 49/2026 zbiorników przenośnych [1]**:** GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]**:** SKROPLONEGO **przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN** [3]**:** ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom **Termin następnego badania (RR/MM) 36/08**

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
376	ZX/CN	2026/08	245356	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,25	5,00	8,71	-	-	-	25E	26/08	
377	ZX/CN	2026/08	245357	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,43	5,00	8,89	-	-	-	25E	26/08	
378	ZX/CN	2026/08	245358	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	25E	26/08	
379	ZX/CN	2026/08	245359	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,31	5,00	8,77	-	-	-	25E	26/08	
380	ZX/CN	2026/08	245360	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,23	5,00	8,69	-	-	-	25E	26/08	
381	ZX/CN	2026/08	245361	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,27	5,00	8,73	-	-	-	25E	26/08	
382	ZX/CN	2026/08	245362	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,35	5,00	8,81	-	-	-	25E	26/08	
383	ZX/CN	2026/08	245363	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,25	5,00	8,71	-	-	-	25E	26/08	
384	ZX/CN	2026/08	245364	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,31	5,00	8,77	-	-	-	25E	26/08	
385	ZX/CN	2026/08	245365	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,35	5,00	8,81	-	-	-	25E	26/08	
386	ZX/CN	2026/08	245366	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,32	5,00	8,78	-	-	-	25E	26/08	
387	ZX/CN	2026/08	245367	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,50	5,00	8,96	-	-	-	25E	26/08	
388	ZX/CN	2026/08	245368	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	25E	26/08	
389	ZX/CN	2026/08	245369	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,42	5,00	8,88	-	-	-	25E	26/08	
390	ZX/CN	2026/08	245370	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,35	5,00	8,81	-	-	-	25E	26/08	
391	ZX/CN	2026/08	245371	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,23	5,00	8,69	-	-	-	25E	26/08	
392	ZX/CN	2026/08	245372	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,29	5,00	8,75	-	-	-	25E	26/08	
393	ZX/CN	2026/08	245373	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,29	5,00	8,75	-	-	-	25E	26/08	
394	ZX/CN	2026/08	245374	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,37	5,00	8,83	-	-	-	25E	26/08	
395	ZX/CN	2026/08	245375	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,30	5,00	8,76	-	-	-	25E	26/08	
396	ZX/CN	2026/08	245376	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,26	5,00	8,72	-	-	-	25E	26/08	
397	ZX/CN	2026/08	245377	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,36	5,00	8,82	-	-	-	25E	26/08	
398	ZX/CN	2026/08	245378	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,30	5,00	8,76	-	-	-	25E	26/08	
399	ZX/CN	2026/08	245379	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,30	5,00	8,76	-	-	-	25E	26/08	
400	ZX/CN	2026/08	245380	-	CO2	-30/+60	6,67	216,1	315	9,45	5,00	8,91	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29.10.2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Maciej Pęziot
Specjalista ds. gazów technicznych

PREZES

URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Radom, dnia 16.11.2026 r.

POL-POŻ KOŁTON SPÓŁKA JAWNA
UL. TARTACZNA 10A
26-600RADOM

Nr w OUDT: 6702120

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1194) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po wykonaniu czynności dozoru technicznego (protokół z dnia 16.11.2026 r.) przy zbiornikach przenośnych podanych w załączniku stanowiącym wykaz nr 49/2026 do decyzji:

1. zezwala się na eksploatację ww. zbiorników przenośnych do dnia 31.08.2036 r., przy parametrach umieszczonych na urządzeniu / określonych w załączniku:
2. ustala się dla urządzenia formę dozoru pełnego.
3. ~~traci moc decyzja Prezesa UDT z dnia ..... w sprawie zezwolenia na eksploatację ww. urządzenia technicznego.~~ *

UZASADNIENIE

W dniu 16.11.2026 r. wykonano czynności dozoru technicznego, które zakończyły się wynikiem pozytywnym. Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, na podstawie pozytywnych wyników badań i wykonanych czynności, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy, organ właściwej jednostki dozoru technicznego wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia.

W związku z tym postanowiono jak w sentencji.

PREZES

URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Inspektor
Urzędu Dozoru Technicznego
D 2116 T
mgr inż. Robert Pisarek

z up. .....

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania do ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

16.11.2026 r.
.....
data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Maciej Pezior
.....
Specjalista ds. gazów technicznych
potwierdzenie odbioru decyzji

* niepotrzebne skreślić