

 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
	Jednostka Inspekcyjna akredytowana przez PCA, Nr AK 001
	Oddział w Łodzi Biuro w Radomiu
	Protokół badania odbiorczego/ okresowego / doraźnego ¹ zbiorników przenośnych Data badania: 04.11.2025

Eksploatujący/Zgłaszający POL-POŻ KOŁTON SPÓŁKA JAWNA UL. TARTACZNA 10A, 26-600 RADOM Miejsce badania RADOM, UL. TARTACZNA 10A	Liczba szt. 400 wg wykazu nr 44/2025 z dnia 20.10.2025 strony od 1 do 16 / nr. fabr.: ² ³ Rodzaj zbiorników przenośnych ⁴ : ZBIORNIKI GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA Nr ewidencyjny ⁵
--	---

1. Wymagania odniesienia: ADR, PN-EN ISO 18119:2019-01/A1:2021, ~~PN-EN ISO 10460~~, ~~PN-EN ISO 11623~~, ~~PN-EN ISO 10462~~⁶, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2022 poz. 68).
2. Zakres badania obejmował poniżej podane czynności wykonane wg Ramowej Instrukcji Badań „Zbiorniki przenośne stalowe i aluminiowe bez szwu, stalowe spawane”/ „Zbiorniki przenośne kompozytowe”/ „Zbiorniki przenośne butle do acetylenu”.⁷

Lp.	Rodzaj czynności	Realizacja ⁸	Lp.	Rodzaj czynności	Realizacja ⁸
1.	Sprawdzenie dokumentacji	X	2.	Identyfikacja	X
3.	Sprawdzenie oznakowania i stanu technicznego oraz zgodności wyposażenia z dokumentacją	X	4.	Badania w warunkach gotowości do pracy	X
5.	Oględziny zewnętrzne		6.	Oględziny wewnętrzne	
7.	Badania dodatkowe		8.	Badanie szyjki w tym gwintów	
9.	Próba ciśnieniowa ⁹		10.	Badanie ultradźwiękowe	
11.	Badanie zaworu odcinającego		12.	Sprawdzenie tary butli (bez zaworu)	
13.	Sprawdzenie tary butli (z zaworem)		14.	Próba ciśnieniowa pneumatyczna ¹⁰	
15.	Badanie masy porowatej		16.	Badanie urządzeń zabezpieczających	

3. Wyposażenie pomiarowo – badawcze:

Manometr: ===== Waga: ===== Przyrządy specjalne: =====

1 niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

2 dla pojedynczych zbiorników - zamiast wykazu, wymagane dane mogą być odnotowane w Uwagach punkt 4

3 niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

4 wg Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2022, poz. 68), w przypadku naczyń ciśnieniowych wg ADR należy podać rodzaj naczyń, np. butle

5 niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

6 niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

7 niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

8 wpisać krzyżyk, gdy wykonano czynność

9 w przypadku próby rozszerzalności objętościowej – odnotować w Uwagach punkt 4

10 w przypadku próby pneumatycznej szczelności – odnotować w Uwagach punkt 4

4. Uwagi, zalecenia: Badanie przeprowadzono na zalecenie zgłaszającego: **POL-POŻ nr pisma (50137/25)**. Szczelność zaworów oraz połączenia zawór-butla należy sprawdzić przed przekazaniem zbiorników gaśnic do napełnienia lub podczas pierwszego napełnienia po badaniu okresowym lub niezwłocznie po ich napełnieniu.

5. Wynik badania: **pozytywny** – dla szt. **400**, **negatywny** – dla szt. **0**


Zbiorniki zbadane z wynikiem negatywnym - numery fabryczne i stwierdzone niezgodności: brak

6. Termin następnego badania okresowego zbiorników zbadanych z wynikiem pozytywnym (RRRR/MM): **2035/08**

Na zbiorniki naniesiono naklejkę informującą o dacie następnego badania okresowego. **2035/08**¹¹

~~Po badaniu naniesiono na zbiorniki oznakowanie:~~¹²

Na uzasadniony wniosek eksploatującego badanie okresowe może być przeprowadzone przed wyznaczonym terminem.

7. Potwierdzenie odbioru protokołu Imię, nazwisko i podpis eksploatującego lub osoby upoważnionej POL-POŻ Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom Maciej Pezior Specjalista ds. gazów technicznych	8. Pieczęć i podpis inspektora Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego   mgr inż. Robert Pisarek
--	---

Niniejszy protokół może być powielany, wyłącznie w całości, za zgodą eksploatującego i Urzędu Dozoru Technicznego.

¹¹ niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

¹² niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

PREZES
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Radom, dnia 04.11.2025 r.

POL-POŻ KOŁTON SPÓŁKA JAWNA
UL. TARTACZNA 10A
26-600RADOM

Nr w OUDT: 6702120

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1194) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po wykonaniu czynności dozoru technicznego (protokół z dnia 04.11.2025 r.) przy zbiornikach przenośnych podanych w załączniku stanowiącym wykaz nr 44/2025 do decyzji:

1. zezwala się na eksploatację ww. zbiorników przenośnych do dnia 31.08.2035 r., przy parametrach umieszczonych na urządzeniu / określonych w załączniku;
2. ustala się dla urządzenia formę dozoru pełnego.
3. ~~traci moc decyzja Prezesa UDT z dnia w sprawie zezwolenia na eksploatację ww. urządzenia technicznego.~~ *

UZASADNIENIE

W dniu 04.11.2025 r. wykonano czynności dozoru technicznego, które zakończyły się wynikiem pozytywnym. Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym, na podstawie pozytywnych wyników badań i wykonanych czynności, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy, organ właściwej jednostki dozoru technicznego wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia.

W związku z tym postanowiono jak w sentencji.

PREZES
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Inspektor
Urzędu Dozoru Technicznego

mgr inż. Robert Pisarek

z up.

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania do ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

04.11.2025 r.

.....
data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Maciej Pezior
.....
Specjalista ds. dozoru technicznego
potwierdzenie odbioru decyzji

* niepotrzebne skreślić

Wykaz nr 44/2025 zbiorników przenośnych¹⁾; GAŚNICA NA DWUŁTLENIEK WĘGLA

do gazu²⁾; SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾; ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto			Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
											kg	kg	kg	Wybita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
1	JX/CN	2025/08	006874	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	-	25E	25/08	
2	JX/CN	2025/08	006875	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	-	-	25E	25/08	
3	JX/CN	2025/08	006876	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/08	
4	JX/CN	2025/08	006877	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	-	25E	25/08	
5	JX/CN	2025/08	006878	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	-	-	25E	25/08	
6	JX/CN	2025/08	006879	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/08	
7	JX/CN	2025/08	006880	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	-	-	25E	25/08	
8	JX/CN	2025/08	006881	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,97	5,00	8,42	-	-	-	-	-	25E	25/08	
9	JX/CN	2025/08	006882	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	-	-	25E	25/08	
10	JX/CN	2025/08	006883	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	-	25E	25/08	
11	JX/CN	2025/08	006884	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,97	5,00	8,42	-	-	-	-	-	25E	25/08	
12	JX/CN	2025/08	006885	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	-	25E	25/08	
13	JX/CN	2025/08	006886	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	-	25E	25/08	
14	JX/CN	2025/08	006887	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	-	-	25E	25/08	
15	JX/CN	2025/08	006888	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	-	-	25E	25/08	
16	JX/CN	2025/08	006889	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	-	25E	25/08	
17	JX/CN	2025/08	006890	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	-	-	25E	25/08	
18	JX/CN	2025/08	006891	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	-	25E	25/08	
19	JX/CN	2025/08	006892	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	-	-	25E	25/08	
20	JX/CN	2025/08	006893	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	-	25E	25/08	
21	JX/CN	2025/08	006894	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	-	-	25E	25/08	
22	JX/CN	2025/08	006895	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	-	-	25E	25/08	
23	JX/CN	2025/08	006896	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/08	
24	JX/CN	2025/08	006897	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	-	-	25E	25/08	
25	JX/CN	2025/08	006898	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	-	-	25E	25/08	
26	JX/CN	2025/08	006899	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/08	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetyleny, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytłuszczonych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetyleny – Tara S

Poswiadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POŁ-POZ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

RADOM
Miejscowość

20.10.2025
Data

Podpis: Maciej Peziot
Specjalista ds. przygotowania zbiorników do badań

Załącznik do protokołu badania z dnia 04.11.2025 r.

Wykaz nr 44/2025 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kotłon Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto			Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
														Wybita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg				
27	JX/CN	2025/08	006900	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	-	25E	25/08	
28	JX/CN	2025/08	006901	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	-	-	25E	25/08	
29	JX/CN	2025/08	006902	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	-	25E	25/08	
30	JX/CN	2025/08	006903	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	-	-	25E	25/08	
31	JX/CN	2025/08	006904	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	-	-	25E	25/08	
32	JX/CN	2025/08	006905	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	-	-	25E	25/08	
33	JX/CN	2025/08	006906	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	-	25E	25/08	
34	JX/CN	2025/08	006907	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	-	-	25E	25/08	
35	JX/CN	2025/08	006908	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	-	-	25E	25/08	
36	JX/CN	2025/08	006909	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	-	-	25E	25/08	
37	JX/CN	2025/08	006910	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,97	5,00	8,42	-	-	-	-	-	25E	25/08	
38	JX/CN	2025/08	006911	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	-	-	25E	25/08	
39	JX/CN	2025/08	006912	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	-	25E	25/08	
40	JX/CN	2025/08	006913	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,96	5,00	8,41	-	-	-	-	-	25E	25/08	
41	JX/CN	2025/08	006914	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	-	25E	25/08	
42	JX/CN	2025/08	006915	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	-	25E	25/08	
43	JX/CN	2025/08	006916	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	-	25E	25/08	
44	JX/CN	2025/08	006917	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	-	25E	25/08	
45	JX/CN	2025/08	006918	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	-	25E	25/08	
46	JX/CN	2025/08	006919	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	-	25E	25/08	
47	JX/CN	2025/08	006920	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	-	25E	25/08	
48	JX/CN	2025/08	006921	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/08	
49	JX/CN	2025/08	006922	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	-	25E	25/08	
50	JX/CN	2025/08	006923	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	-	-	25E	25/08	
51	JX/CN	2025/08	006924	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	-	25E	25/08	
52	JX/CN	2025/08	006925	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	-	25E	25/08	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM
Miejscowość

20.10.2025
Data

POL-POŻ Kotłon Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie i wykonanie badań
Specjalista ds. gazów technicznych

Wykaz nr 44/2025 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

Załącznik do protokołu badania z dnia 04.11.2025r.

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto			Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
											kg	kg	kg	Wybita	Waduga ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
53	JX/CN	2025/08	006926	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,97	5,00	8,42	-	-	-	-	-	25E	25/08	
54	JX/CN	2025/08	006927	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	-	25E	25/08	
55	JX/CN	2025/08	006928	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,07	5,00	8,52	-	-	-	-	-	25E	25/08	
56	JX/CN	2025/08	006929	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	-	25E	25/08	
57	JX/CN	2025/08	006930	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/08	
58	JX/CN	2025/08	006931	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	-	-	25E	25/08	
59	JX/CN	2025/08	006932	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	-	25E	25/08	
60	JX/CN	2025/08	006933	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	-	-	25E	25/08	
61	JX/CN	2025/08	006934	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	-	-	25E	25/08	
62	JX/CN	2025/08	006935	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	-	-	25E	25/08	
63	JX/CN	2025/08	006936	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/08	
64	JX/CN	2025/08	006937	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	-	-	25E	25/08	
65	JX/CN	2025/08	006938	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	-	-	25E	25/08	
66	JX/CN	2025/08	006939	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	-	25E	25/08	
67	JX/CN	2025/08	006940	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,07	5,00	8,52	-	-	-	-	-	25E	25/08	
68	JX/CN	2025/08	006941	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/08	
69	JX/CN	2025/08	006942	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/08	
70	JX/CN	2025/08	006943	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	-	-	25E	25/08	
71	JX/CN	2025/08	006944	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	-	-	25E	25/08	
72	JX/CN	2025/08	006945	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	-	-	25E	25/08	
73	JX/CN	2025/08	006946	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	-	-	25E	25/08	
74	JX/CN	2025/08	006947	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	-	-	25E	25/08	
75	JX/CN	2025/08	006948	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	-	-	25E	25/08	
76	JX/CN	2025/08	006949	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	-	25E	25/08	
77	JX/CN	2025/08	006950	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	-	25E	25/08	
78	JX/CN	2025/08	006951	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	-	25E	25/08	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

POŚWIADCZA SIĘ, ŻE W/W ZBIORNIKI ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE DO BADAŃ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ODNIIESIENIA A DANE WYMIONE W WYKAZIE SĄ ZGODNE Z OZNACZENIAMI NA ZBIORNIKACH.

POŁ-POZ KOŁTON SP.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Maciej Peziór
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań

RADOM
Miejscowość

20.10.2025
Data

Załącznik do protokołu badania z dnia 04.11.2025 r.

Wykaz nr 44/2025 zbiorników przenośnych¹⁾; GAŚNIC NA DWUTYLENEK WĘGLA

do gazu²⁾; SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾; ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolton Sp.J. ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna	Pojemność ⁴⁾	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto			Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Ospzęt		Uwagi
														Wybita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg				
79	JX/CN	2025/08	006952	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	-	25E	25/08	
80	JX/CN	2025/08	006953	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	-	-	25E	25/08	
81	JX/CN	2025/08	006954	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/08	
82	JX/CN	2025/08	006955	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	-	-	25E	25/08	
83	JX/CN	2025/08	006956	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	-	-	25E	25/08	
84	JX/CN	2025/08	006957	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/08	
85	JX/CN	2025/08	006958	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,07	5,00	8,52	-	-	-	-	-	25E	25/08	
86	JX/CN	2025/08	006959	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/08	
87	JX/CN	2025/08	006960	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/08	
88	JX/CN	2025/08	006961	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	-	25E	25/08	
89	JX/CN	2025/08	006962	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,07	5,00	8,52	-	-	-	-	-	25E	25/08	
90	JX/CN	2025/08	006963	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	-	-	25E	25/08	
91	JX/CN	2025/08	006964	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	-	25E	25/08	
92	JX/CN	2025/08	006965	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/08	
93	JX/CN	2025/08	006966	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	-	25E	25/08	
94	JX/CN	2025/08	006967	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	-	-	25E	25/08	
95	JX/CN	2025/08	006968	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/08	
96	JX/CN	2025/08	006969	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	-	-	25E	25/08	
97	JX/CN	2025/08	006970	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/08	
98	JX/CN	2025/08	006971	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,07	5,00	8,52	-	-	-	-	-	25E	25/08	
99	JX/CN	2025/08	006972	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	-	25E	25/08	
100	JX/CN	2025/08	006973	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	-	-	25E	25/08	
101	JX/CN	2025/08	006974	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,10	5,00	8,55	-	-	-	-	-	25E	25/08	
102	JX/CN	2025/08	006975	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	-	-	25E	25/08	
103	JX/CN	2025/08	006976	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	-	25E	25/08	
104	JX/CN	2025/08	006977	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	-	-	25E	25/08	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetyleny, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetyleny – Tara S

POświęca się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POŁ-POL Kolton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań

RADOM
Miejscowość

20.10.2025
Data

Wykaz nr 44/2025 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp. J. ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Waga ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
105	JX/CN	2025/08	006978	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/08	
106	JX/CN	2025/08	006979	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/08	
107	JX/CN	2025/08	006980	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/08	
108	JX/CN	2025/08	006981	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/08	
109	JX/CN	2025/08	006982	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/08	
110	JX/CN	2025/08	006983	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/08	
111	JX/CN	2025/08	006984	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/08	
112	JX/CN	2025/08	006985	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/08	
113	JX/CN	2025/08	006986	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	25E	25/08	
114	JX/CN	2025/08	006987	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/08	
115	JX/CN	2025/08	006988	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/08	
116	JX/CN	2025/08	006989	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/08	
117	JX/CN	2025/08	006990	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	25E	25/08	
118	JX/CN	2025/08	006991	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/08	
119	JX/CN	2025/08	006992	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	25E	25/08	
120	JX/CN	2025/08	006993	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,97	5,00	8,42	-	-	-	25E	25/08	
121	JX/CN	2025/08	006994	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	25E	25/08	
122	JX/CN	2025/08	006995	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/08	
123	JX/CN	2025/08	006996	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/08	
124	JX/CN	2025/08	006997	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	25E	25/08	
125	JX/CN	2025/08	006998	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/08	
126	JX/CN	2025/08	006999	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	25E	25/08	
127	JX/CN	2025/08	007000	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/08	
128	JX/CN	2025/08	007001	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/08	
129	JX/CN	2025/08	007002	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/08	
130	JX/CN	2025/08	007003	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	25E	25/08	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wytycznymi odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

Pol-Poż Kołton Sp.J.

ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

RADOM

Miejscowość

20.10.2025

Data

Maciej Pezior

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej

za przygotowanie zbiorników do badań

Wykaz nr 44/2025 zbiorników przenośnych ¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu ²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN ³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Wadug ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
131	JX/CN	2025/08	007004	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	25E	25/08		
132	JX/CN	2025/08	007005	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	25E	25/08		
133	JX/CN	2025/08	007006	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	25E	25/08		
134	JX/CN	2025/08	007007	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,97	5,00	8,42	-	-	25E	25/08		
135	JX/CN	2025/08	007008	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/08		
136	JX/CN	2025/08	007009	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/08		
137	JX/CN	2025/08	007010	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/08		
138	JX/CN	2025/08	007011	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	25E	25/08		
139	JX/CN	2025/08	007012	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	25E	25/08		
140	JX/CN	2025/08	007013	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	25E	25/08		
141	JX/CN	2025/08	007014	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/08		
142	JX/CN	2025/08	007015	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	25E	25/08		
143	JX/CN	2025/08	007016	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/08		
144	JX/CN	2025/08	007017	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/08		
145	JX/CN	2025/08	007018	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/08		
146	JX/CN	2025/08	007019	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	25E	25/08		
147	JX/CN	2025/08	007020	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	25E	25/08		
148	JX/CN	2025/08	007021	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	25E	25/08		
149	JX/CN	2025/08	007022	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	25E	25/08		
150	JX/CN	2025/08	007023	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	25E	25/08		
151	JX/CN	2025/08	007024	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	25E	25/08		
152	JX/CN	2025/08	007025	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	25E	25/08		
153	JX/CN	2025/08	007026	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	25E	25/08		
154	JX/CN	2025/08	007027	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	25E	25/08		
155	JX/CN	2025/08	007028	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	25E	25/08		
156	JX/CN	2025/08	007029	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	25E	25/08		

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poswiadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane
wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM
Miejscowość

20.10.2025
Data

POL-POZ Kolton Sp. J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

Wykaz nr 44/2025 zbiorników przenośnych¹⁾; GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾; SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾; ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/08

Lp	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność dm ³	Ciśnienie robocze ⁴⁾ bar	Ciśnienie próbne bar	Tara lub masa brutto ⁵⁾ kg	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
											Wybita	Waduga ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C		bar	bar	kg	kg	kg	kg				
157	JX/CN	2025/08	007030	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	25E	25/08	
158	JX/CN	2025/08	007031	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/08	
159	JX/CN	2025/08	007032	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	25E	25/08	
160	JX/CN	2025/08	007033	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,97	5,00	8,42	-	-	25E	25/08	
161	JX/CN	2025/08	007034	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,97	5,00	8,42	-	-	25E	25/08	
162	JX/CN	2025/08	007035	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	25E	25/08	
163	JX/CN	2025/08	007036	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/08	
164	JX/CN	2025/08	007037	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	25E	25/08	
165	JX/CN	2025/08	007038	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/08	
166	JX/CN	2025/08	007039	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	25E	25/08	
167	JX/CN	2025/08	007040	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/08	
168	JX/CN	2025/08	007041	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/08	
169	JX/CN	2025/08	007042	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	25E	25/08	
170	JX/CN	2025/08	007043	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/08	
171	JX/CN	2025/08	007044	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	25E	25/08	
172	JX/CN	2025/08	007045	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	25E	25/08	
173	JX/CN	2025/08	007046	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,96	5,00	8,41	-	-	25E	25/08	
174	JX/CN	2025/08	007047	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	25E	25/08	
175	JX/CN	2025/08	007048	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	25E	25/08	
176	JX/CN	2025/08	007049	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	25E	25/08	
177	JX/CN	2025/08	007050	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	25E	25/08	
178	JX/CN	2025/08	007051	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	25E	25/08	
179	JX/CN	2025/08	007052	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/08	
180	JX/CN	2025/08	007053	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/08	
181	JX/CN	2025/08	007054	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/08	
182	JX/CN	2025/08	007055	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/08	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG
²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem
³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)
⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS
⁵⁾ niepożądane skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

POŚWIADCZA SIĘ, ŻE W/W ZBIORNIKI ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE DO BADAŃ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ODNIESIENIA A DANE WYMIERZONE W WYKAZIE SĄ ZGODNE Z OZNACZENIAMI NA ZBIORNIKACH.

POL-POZ Kołton Sp.J.,
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
z gazów technicznych

RADOM
Miejscowość
20.10.2025
Data

Załącznik do protokołu badania z dnia 04.11.2025r.

Wykaz nr 44/2025 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kolton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
											Wybita	Waga ważenia	Łbylek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg				
183	JX/CN	2025/08	007056	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	25E	25/08	
184	JX/CN	2025/08	007057	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	25E	25/08	
185	JX/CN	2025/08	007058	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	25E	25/08	
186	JX/CN	2025/08	007059	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	25E	25/08	
187	JX/CN	2025/08	007060	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	25E	25/08	
188	JX/CN	2025/08	007061	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/08	
189	JX/CN	2025/08	007062	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,97	5,00	8,42	-	-	25E	25/08	
190	JX/CN	2025/08	007063	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/08	
191	JX/CN	2025/08	007064	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	25E	25/08	
192	JX/CN	2025/08	007065	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/08	
193	JX/CN	2025/08	007066	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	25E	25/08	
194	JX/CN	2025/08	007067	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/08	
195	JX/CN	2025/08	007068	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	25E	25/08	
196	JX/CN	2025/08	007069	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	25E	25/08	
197	JX/CN	2025/08	007070	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/08	
198	JX/CN	2025/08	007071	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/08	
199	JX/CN	2025/08	007072	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/08	
200	JX/CN	2025/08	007073	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	25E	25/08	
201	JX/CN	2025/08	007075	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	25E	25/08	
202	JX/CN	2025/08	007076	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	25E	25/08	
203	JX/CN	2025/08	007077	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	25E	25/08	
204	JX/CN	2025/08	007078	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,97	5,00	8,42	-	-	25E	25/08	
205	JX/CN	2025/08	007079	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	25E	25/08	
206	JX/CN	2025/08	007080	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	25E	25/08	
207	JX/CN	2025/08	007081	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	25E	25/08	
208	JX/CN	2025/08	007082	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	25E	25/08	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepożądane skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

POświadczam, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POŻ Kolton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
ds. gazów technicznych

RADOM
Miejscowość
20.10.2025
Data

Wykaz nr 44/2025 zbiorników przenośnych¹⁾; GAŚNIC NA DWUTLENIEK WĘGLA do gazu²⁾; SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾; ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kotton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
209	JX/CN	2025/08	007083	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/08	
210	JX/CN	2025/08	007084	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	25E	25/08	
211	JX/CN	2025/08	007085	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/08	
212	JX/CN	2025/08	007086	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/08	
213	JX/CN	2025/08	007087	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/08	
214	JX/CN	2025/08	007088	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	25E	25/08	
215	JX/CN	2025/08	007089	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	25E	25/08	
216	JX/CN	2025/08	007090	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/08	
217	JX/CN	2025/08	007091	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/08	
218	JX/CN	2025/08	007092	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	25E	25/08	
219	JX/CN	2025/08	007093	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	25E	25/08	
220	JX/CN	2025/08	007094	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/08	
221	JX/CN	2025/08	007095	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	25E	25/08	
222	JX/CN	2025/08	007096	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/08	
223	JX/CN	2025/08	007097	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/08	
224	JX/CN	2025/08	007098	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	25E	25/08	
225	JX/CN	2025/08	007099	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/08	
226	JX/CN	2025/08	007100	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/08	
227	JX/CN	2025/08	007101	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	25E	25/08	
228	JX/CN	2025/08	007102	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,97	5,00	8,42	-	-	-	25E	25/08	
229	JX/CN	2025/08	007103	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/08	
230	JX/CN	2025/08	007104	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	25E	25/08	
231	JX/CN	2025/08	007105	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	25E	25/08	
232	JX/CN	2025/08	007106	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	25E	25/08	
233	JX/CN	2025/08	007107	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/08	
234	JX/CN	2025/08	007108	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	25E	25/08	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytchnych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POŻ Kotton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie i przeprowadzenie badań
Specjalista ds. gazów technicznych

20.10.2025

Data

RADOM

Miejscowość

Wykaz nr 44/2025 zbiorników przenośnych¹⁾; GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾; SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾; ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kołton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatającego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porównawczej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Wadug ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
235	JX/CN	2025/08	007109	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	25E	25/08		
236	JX/CN	2025/08	007110	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	25E	25/08		
237	JX/CN	2025/08	007111	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	25E	25/08		
238	JX/CN	2025/08	007112	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	25E	25/08		
239	JX/CN	2025/08	007113	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,97	5,00	8,42	-	-	25E	25/08		
240	JX/CN	2025/08	007114	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	25E	25/08		
241	JX/CN	2025/08	007115	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	25E	25/08		
242	JX/CN	2025/08	007116	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	25E	25/08		
243	JX/CN	2025/08	007117	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/08		
244	JX/CN	2025/08	007118	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	25E	25/08		
245	JX/CN	2025/08	007119	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	25E	25/08		
246	JX/CN	2025/08	007120	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/08		
247	JX/CN	2025/08	007121	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	25E	25/08		
248	JX/CN	2025/08	007122	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	25E	25/08		
249	JX/CN	2025/08	007123	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/08		
250	JX/CN	2025/08	007124	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	25E	25/08		
251	JX/CN	2025/08	007125	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/08		
252	JX/CN	2025/08	007126	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/08		
253	JX/CN	2025/08	007127	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	25E	25/08		
254	JX/CN	2025/08	007128	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	25E	25/08		
255	JX/CN	2025/08	007129	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/08		
256	JX/CN	2025/08	007130	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/08		
257	JX/CN	2025/08	007131	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/08		
258	JX/CN	2025/08	007132	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	25E	25/08		
259	JX/CN	2025/08	007133	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/08		
260	JX/CN	2025/08	007134	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,97	5,00	8,42	-	-	25E	25/08		

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań niszczących

20.10.2025

Data

RADOM

Miejscowość

Wykaz nr 44/2025 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kolton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Termin następnego badania (RR/MM) 35/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto			Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
											kg	kg	kg	Wybita	Wadług ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg				
261	JX/CN	2025/08	007135	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	-	-	25E	25/08	
262	JX/CN	2025/08	007136	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	-	-	25E	25/08	
263	JX/CN	2025/08	007137	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	-	25E	25/08	
264	JX/CN	2025/08	007138	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	-	25E	25/08	
265	JX/CN	2025/08	007139	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	-	25E	25/08	
266	JX/CN	2025/08	007140	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	-	25E	25/08	
267	JX/CN	2025/08	007141	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	-	25E	25/08	
268	JX/CN	2025/08	007142	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	-	-	25E	25/08	
269	JX/CN	2025/08	007143	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	-	25E	25/08	
270	JX/CN	2025/08	007144	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/08	
271	JX/CN	2025/08	007145	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	-	-	25E	25/08	
272	JX/CN	2025/08	007146	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	-	-	25E	25/08	
273	JX/CN	2025/08	007147	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	-	-	25E	25/08	
274	JX/CN	2025/08	007148	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	-	-	25E	25/08	
275	JX/CN	2025/08	007149	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	-	-	25E	25/08	
276	JX/CN	2025/08	007150	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	-	-	25E	25/08	
277	JX/CN	2025/08	007151	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	-	-	25E	25/08	
278	JX/CN	2025/08	007152	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	-	25E	25/08	
279	JX/CN	2025/08	007153	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	-	-	25E	25/08	
280	JX/CN	2025/08	007154	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	-	-	25E	25/08	
281	JX/CN	2025/08	007155	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	-	-	25E	25/08	
282	JX/CN	2025/08	007156	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	-	-	25E	25/08	
283	JX/CN	2025/08	007157	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	-	-	25E	25/08	
284	JX/CN	2025/08	007158	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	-	-	25E	25/08	
285	JX/CN	2025/08	007159	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	-	-	25E	25/08	
286	JX/CN	2025/08	007160	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	-	-	25E	25/08	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poswiadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

20.10.2025

Data

RADOM

Miejscowość

POL-POŻ Kolton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

Wykaz nr 44/2025 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Termin następnego badania (RR/MM) 35/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze ⁴⁾	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
287	JX/CN	2025/08	007161	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/08	
288	JX/CN	2025/08	007162	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/08	
289	JX/CN	2025/08	007163	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/08	
290	JX/CN	2025/08	007164	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/08	
291	JX/CN	2025/08	007165	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	25E	25/08	
292	JX/CN	2025/08	007166	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/08	
293	JX/CN	2025/08	007167	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/08	
294	JX/CN	2025/08	007168	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	25E	25/08	
295	JX/CN	2025/08	007169	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/08	
296	JX/CN	2025/08	007170	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/08	
297	JX/CN	2025/08	007171	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/08	
298	JX/CN	2025/08	007172	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/08	
299	JX/CN	2025/08	007173	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/08	
300	JX/CN	2025/08	007174	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/08	
301	JX/CN	2025/08	007175	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/08	
302	JX/CN	2025/08	007176	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/08	
303	JX/CN	2025/08	007177	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,96	5,00	8,41	-	-	-	25E	25/08	
304	JX/CN	2025/08	007178	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,96	5,00	8,41	-	-	-	25E	25/08	
305	JX/CN	2025/08	007179	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,97	5,00	8,42	-	-	-	25E	25/08	
306	JX/CN	2025/08	007180	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	25E	25/08	
307	JX/CN	2025/08	007181	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	25E	25/08	
308	JX/CN	2025/08	007182	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	25E	25/08	
309	JX/CN	2025/08	007183	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/08	
310	JX/CN	2025/08	007184	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/08	
311	JX/CN	2025/08	007185	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,96	5,00	8,41	-	-	-	25E	25/08	
312	JX/CN	2025/08	007186	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/08	

Poświadczam, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

POL-POZ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Miejsce
Podpis, pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie danych technicznych

RADOM
Miejscowość
20.10.2025
Data

Wykaz nr 44/2025 zbiorników przenośnych ¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA
do gazu ²⁾ SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN ³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kołton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność dm ³	Ciśnienie robocze ⁴⁾ bar	Ciśnienie próbne bar	Tara lub masa brutto ⁵⁾ kg	Masa netto kg	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita kg	Ważenia kg	Ubytek kg		Typ	Znak	
313	JX/CN	2025/08	007187	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,95	5,00	8,40	-	-	-	25E	25/08	
314	JX/CN	2025/08	007188	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,96	5,00	8,41	-	-	-	25E	25/08	
315	JX/CN	2025/08	007189	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/08	
316	JX/CN	2025/08	007190	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/08	
317	JX/CN	2025/08	007191	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/08	
318	JX/CN	2025/08	007192	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/08	
319	JX/CN	2025/08	007193	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	25E	25/08	
320	JX/CN	2025/08	007194	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/08	
321	JX/CN	2025/08	007195	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/08	
322	JX/CN	2025/08	007196	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	25E	25/08	
323	JX/CN	2025/08	007197	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/08	
324	JX/CN	2025/08	007198	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/08	
325	JX/CN	2025/08	007199	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	25E	25/08	
326	JX/CN	2025/08	007200	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/08	
327	JX/CN	2025/08	007201	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/08	
328	JX/CN	2025/08	007202	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	25E	25/08	
329	JX/CN	2025/08	007203	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/08	
330	JX/CN	2025/08	007204	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	25E	25/08	
331	JX/CN	2025/08	007205	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,96	5,00	8,41	-	-	-	25E	25/08	
332	JX/CN	2025/08	007206	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/08	
333	JX/CN	2025/08	007207	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/08	
334	JX/CN	2025/08	007208	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	25E	25/08	
335	JX/CN	2025/08	007209	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,97	5,00	8,42	-	-	-	25E	25/08	
336	JX/CN	2025/08	007210	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/08	
337	JX/CN	2025/08	007212	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/08	
338	JX/CN	2025/08	007213	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	25E	25/08	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Podpiszacz się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane
wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

Pol-Poz Kołton Sp. J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Maciej Pezior
Specjalista ds. badań technicznych
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań

20.10.2025

Data

RADOM

Miejscowość

Wykaz nr 44/2025 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna	Pojemność dm ³	Ciśnienie ⁴⁾ robocze ⁵⁾ bar	Ciśnienie próbné bar	Tara lub masa brutto ⁵⁾ kg	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
											Wybita	Waga ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C		bar	bar	kg	kg	kg	kg				
339	JX/CN	2025/08	007214	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	25E	25/08	
340	JX/CN	2025/08	007215	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/08	
341	JX/CN	2025/08	007216	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	25E	25/08	
342	JX/CN	2025/08	007217	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	25E	25/08	
343	JX/CN	2025/08	007218	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	25E	25/08	
344	JX/CN	2025/08	007219	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/08	
345	JX/CN	2025/08	007220	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/08	
346	JX/CN	2025/08	007221	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,97	5,00	8,42	-	-	25E	25/08	
347	JX/CN	2025/08	007222	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/08	
348	JX/CN	2025/08	007223	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	25E	25/08	
349	JX/CN	2025/08	007224	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	25E	25/08	
350	JX/CN	2025/08	007225	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	25E	25/08	
351	JX/CN	2025/08	007226	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	25E	25/08	
352	JX/CN	2025/08	007227	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/08	
353	JX/CN	2025/08	007228	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,97	5,00	8,42	-	-	25E	25/08	
354	JX/CN	2025/08	007229	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	25E	25/08	
355	JX/CN	2025/08	007230	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	25E	25/08	
356	JX/CN	2025/08	007231	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	25E	25/08	
357	JX/CN	2025/08	007232	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	25E	25/08	
358	JX/CN	2025/08	007233	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	25E	25/08	
359	JX/CN	2025/08	007234	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	25E	25/08	
360	JX/CN	2025/08	007235	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	25E	25/08	
361	JX/CN	2025/08	007236	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	25E	25/08	
362	JX/CN	2025/08	007237	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	25E	25/08	
363	JX/CN	2025/08	007238	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	25E	25/08	
364	JX/CN	2025/08	007239	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	25E	25/08	

1) stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG
2) sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem
3) wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)
4) dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS
5) niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Podpisuje się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POZ Kolton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

RADOM
Miejscowość

20.10.2025
Data

Wykaz nr 44/2025 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA
do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poz Kolton Sp. J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
365	JX/CN	2025/08	007240	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	25E	25/08	
366	JX/CN	2025/08	007241	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/08	
367	JX/CN	2025/08	007242	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/08	
368	JX/CN	2025/08	007243	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	25E	25/08	
369	JX/CN	2025/08	007244	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	25E	25/08	
370	JX/CN	2025/08	007245	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/08	
371	JX/CN	2025/08	007246	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/08	
372	JX/CN	2025/08	007247	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,05	5,00	8,50	-	-	-	25E	25/08	
373	JX/CN	2025/08	007248	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/08	
374	JX/CN	2025/08	007249	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/08	
375	JX/CN	2025/08	007250	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/08	
376	JX/CN	2025/08	007251	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/08	
377	JX/CN	2025/08	007252	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/08	
378	JX/CN	2025/08	007253	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/08	
379	JX/CN	2025/08	007254	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	25E	25/08	
380	JX/CN	2025/08	007255	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,97	5,00	8,42	-	-	-	25E	25/08	
381	JX/CN	2025/08	007256	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/08	
382	JX/CN	2025/08	007257	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	25E	25/08	
383	JX/CN	2025/08	007258	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/08	
384	JX/CN	2025/08	007259	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/08	
385	JX/CN	2025/08	007260	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/08	
386	JX/CN	2025/08	007261	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	25E	25/08	
387	JX/CN	2025/08	007262	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,03	5,00	8,48	-	-	-	25E	25/08	
388	JX/CN	2025/08	007263	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	25E	25/08	
389	JX/CN	2025/08	007264	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	25E	25/08	
390	JX/CN	2025/08	007265	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,96	5,00	8,41	-	-	-	25E	25/08	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetyleny, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytłucznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetyleny – Tara S

Poswiadcza się, że ww zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POZ Kolton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Maciej Polak
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań

RADOM
Miejscowość

20.10.2025
Data

Załącznik do protokołu badania z dnia 04.11.2025r.

Wykaz nr 44/2025 zbiorników przenośnych¹⁾: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA
do gazu²⁾: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN³⁾: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp. J. ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 35/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie ⁴⁾ robocze	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto ⁵⁾	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
391	JX/CN	2025/08	007266	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,06	5,00	8,51	-	-	-	25E	25/08	
392	JX/CN	2025/08	007267	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	25E	25/08	
393	JX/CN	2025/08	007268	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/08	
394	JX/CN	2025/08	007269	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,02	5,00	8,47	-	-	-	25E	25/08	
395	JX/CN	2025/08	007270	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	25E	25/08	
396	JX/CN	2025/08	007271	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,04	5,00	8,49	-	-	-	25E	25/08	
397	JX/CN	2025/08	007272	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,98	5,00	8,43	-	-	-	25E	25/08	
398	JX/CN	2025/08	007273	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,01	5,00	8,46	-	-	-	25E	25/08	
399	JX/CN	2025/08	007274	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	9,00	5,00	8,45	-	-	-	25E	25/08	
400	JX/CN	2025/08	007275	-	CO2	-30/+60	7,5	174	250	8,99	5,00	8,44	-	-	-	25E	25/08	

¹⁾ stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

²⁾ sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

³⁾ wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

⁴⁾ dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

⁵⁾ niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadczam, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Maciej Poż
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie zbiorników do badań

RADOM
Miejscowość

20.10.2025
Data