URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	**URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO** Jednostka Inspekcyjna akredytowana przez PCA, Nr AK 001 **Oddział w Łodzi Biuro w Radomiu** Protokół badania odbiorczego/ ~~okresowego / doraźnego~~[1] zbiorników przenośnych Data badania: **16.11.2026**

Eksploatujący/Zgłaszający **POL-POŻ KOŁTON SPÓŁKA JAWNA** **UL. TARTACZNA 10A, 26-600 RADOM** Miejsce badania **RADOM, UL. TARTACZNA 10A**	Liczba szt. **800** wg wykazu nr **48/2026** z dnia **29.10.2026** strony od **1** do **31**/ ~~nr. fabr.~~:[2] .....[3] Rodzaj zbiorników przenośnych[4]: **ZBIORNIKI GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA** Nr ewidencyjny[5].....

1. Wymagania odniesienia: ~~ADR~~, PN-EN ISO 18119:2019-01/A1:2021 , ~~PN-EN ISO 10460, PN-EN ISO 11623, PN-EN ISO 10462~~[6], Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2022, poz. 68).
2. Zakres badania obejmował poniżej podane czynności wykonane wg Ramowej Instrukcji Badań „Zbiorniki przenośne stalowe i aluminiowe bez szwu, stalowe spawane"/ ~~„Zbiorniki przenośne kompozytowe"/ „Zbiorniki przenośne – butle do acetylenu~~".[7]

Lp.	Rodzaj czynności	Realizacja[8]	Lp.	Rodzaj czynności	Realizacja[8]
1.	Sprawdzenie dokumentacji	X	2.	Identyfikacja	X
3.	Sprawdzenie oznakowania i stanu technicznego oraz zgodności wyposażenia z dokumentacją	X	4.	Badania w warunkach gotowości do pracy	X
5.	Oględziny zewnętrzne		6.	Oględziny wewnętrzne	
7.	Badania dodatkowe		8.	Badanie szyjki w tym gwintów	
9.	Próba ciśnieniowa[9]		10.	Badanie ultradźwiękowe	
11.	Badanie zaworu odcinającego		12.	Sprawdzenie tary butli (bez zaworu)	
13.	Sprawdzenie tary butli (z zaworem)		14.	Próba ciśnieniowa pneumatyczna[10]	
15.	Badanie masy porowatej		16.	Badanie urządzeń zabezpieczających	

3. Wyposażenie pomiarowo – badawcze:

   Manometr: ========== Waga: ========== Przyrządy specjalne: ==========

---

1 niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

2 dla pojedynczych zbiorników - zamiast wykazu, wymagane dane mogą być odnotowane w Uwagach punkt 4

3 niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

4 wg Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2022, poz. 68), w przypadku naczyń ciśnieniowych wg ADR należy podać rodzaj naczyń, np. butle

5 niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

6 niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

7 niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

8 wpisać krzyżyk, gdy wykonano czynność

9 w przypadku próby rozszerzalności objętościowej – odnotować w Uwagach punkt 4

10 w przypadku próby pneumatycznej szczelności – odnotować w Uwagach punkt 4

4. Uwagi, zalecenia: Badanie przeprowadzono na zalecenie zgłaszającego: **POL-POŻ nr pisma (51005/26).** Szczelność zaworów oraz połączenia zawór-butla należy sprawdzić przed przekazaniem zbiorników gaśnic do napełnienia lub podczas pierwszego napełnienia po badaniu okresowym lub niezwłocznie po ich napełnieniu.

5. Wynik badania: **pozytywny** – dla szt. **800, negatywny** – dla szt. **0**

   Zbiorniki zbadane z wynikiem negatywnym - numery fabryczne i stwierdzone niezgodności: brak

6. Termin następnego badania okresowego zbiorników zbadanych z wynikiem pozytywnym (RRRR/MM): **2036/08**

   Na zbiorniki naniesiono naklejkę informującą o dacie następnego badania okresowego. **2036/08** [11]

   ~~Po badaniu naniesiono na zbiorniki oznakowanie:~~ .....[12]

   Na uzasadniony wniosek eksploatującego badanie okresowe może być przeprowadzone przed wyznaczonym terminem.

7. Potwierdzenie odbioru protokołu Imię, nazwisko i podpis eksploatującego lub osoby upoważnionej POL-POŻ Kołton Sp. J. ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom Maciej Pęzior Specjalista ds. gazów technicznych	8. Pieczęć i podpis inspektora Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego D 2116 T mgr inż. Robert Pisarek

Niniejszy protokół może być powielany, wyłącznie w całości, za zgodą eksploatującego i Urzędu Dozoru Technicznego.

11 niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

12 niepotrzebne skreślić lub zostawić właściwe

Załącznik do protokołu badania z dnia ...16.11.2026 r.

Wykaz nr 48/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO **przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN** [3]: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kolton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
1	ZX/CN	2026/08	180356	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
2	ZX/CN	2026/08	180357	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
3	ZX/CN	2026/08	180358	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
4	ZX/CN	2026/08	180359	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
5	ZX/CN	2026/08	180360	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
6	ZX/CN	2026/08	180361	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
7	ZX/CN	2026/08	180362	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
8	ZX/CN	2026/08	180363	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
9	ZX/CN	2026/08	180364	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
10	ZX/CN	2026/08	180365	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
11	ZX/CN	2026/08	180366	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
12	ZX/CN	2026/08	180367	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
13	ZX/CN	2026/08	180368	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
14	ZX/CN	2026/08	180369	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
15	ZX/CN	2026/08	180370	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
16	ZX/CN	2026/08	180371	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
17	ZX/CN	2026/08	180372	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,70	2,00	4,14	-	-	-	25E	26/08	
18	ZX/CN	2026/08	180373	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
19	ZX/CN	2026/08	180374	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
20	ZX/CN	2026/08	180375	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
21	ZX/CN	2026/08	180376	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
22	ZX/CN	2026/08	180377	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
23	ZX/CN	2026/08	180378	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
24	ZX/CN	2026/08	180379	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
25	ZX/CN	2026/08	180380	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,62	2,00	4,06	-	-	-	25E	26/08	
26	ZX/CN	2026/08	180381	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

RADOM — Miejscowość

29,10,2026 — Data

Maciej Pozior

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026r.

Wykaz nr 48/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN [3]: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
27	ZX/CN	2026/08	180382	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
28	ZX/CN	2026/08	180383	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
29	ZX/CN	2026/08	180384	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
30	ZX/CN	2026/08	180385	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
31	ZX/CN	2026/08	180386	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
32	ZX/CN	2026/08	180387	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
33	ZX/CN	2026/08	180388	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
34	ZX/CN	2026/08	180389	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,51	2,00	3,95	-	-	-	25E	26/08	
35	ZX/CN	2026/08	180390	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
36	ZX/CN	2026/08	180391	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
37	ZX/CN	2026/08	180392	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
38	ZX/CN	2026/08	180393	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
39	ZX/CN	2026/08	180394	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
40	ZX/CN	2026/08	180395	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
41	ZX/CN	2026/08	180396	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
42	ZX/CN	2026/08	180397	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
43	ZX/CN	2026/08	180398	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
44	ZX/CN	2026/08	180399	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
45	ZX/CN	2026/08	180400	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
46	ZX/CN	2026/08	180401	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,69	2,00	4,13	-	-	-	25E	26/08	
47	ZX/CN	2026/08	180402	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
48	ZX/CN	2026/08	180403	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
49	ZX/CN	2026/08	180404	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
50	ZX/CN	2026/08	180405	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
51	ZX/CN	2026/08	180406	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
52	ZX/CN	2026/08	180407	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29.10.2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Maciej Rezior

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Załącznik do protokołu badania z dnia 16. 11. 2026 r.

Wykaz nr 48/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN [3]: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
53	ZX/CN	2026/08	180408	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,62	2,00	4,06	-	-	-	25E	26/08	
54	ZX/CN	2026/08	180409	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
55	ZX/CN	2026/08	180410	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
56	ZX/CN	2026/08	180411	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
57	ZX/CN	2026/08	180412	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
58	ZX/CN	2026/08	180413	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
59	ZX/CN	2026/08	180414	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
60	ZX/CN	2026/08	180415	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
61	ZX/CN	2026/08	180416	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
62	ZX/CN	2026/08	180417	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
63	ZX/CN	2026/08	180418	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
64	ZX/CN	2026/08	180419	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
65	ZX/CN	2026/08	180420	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
66	ZX/CN	2026/08	180421	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
67	ZX/CN	2026/08	180422	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
68	ZX/CN	2026/08	180423	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
69	ZX/CN	2026/08	180424	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
70	ZX/CN	2026/08	180425	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
71	ZX/CN	2026/08	180426	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
72	ZX/CN	2026/08	180427	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
73	ZX/CN	2026/08	180428	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
74	ZX/CN	2026/08	180429	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,62	2,00	4,06	-	-	-	25E	26/08	
75	ZX/CN	2026/08	180430	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,62	2,00	4,06	-	-	-	25E	26/08	
76	ZX/CN	2026/08	180431	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
77	ZX/CN	2026/08	180432	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,62	2,00	4,06	-	-	-	25E	26/08	
78	ZX/CN	2026/08	180433	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

RADOM — Miejscowość

29,10,2026 — Data

Mariusz Dzior
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026r.

Wykaz nr 48/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN [3]: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
79	ZX/CN	2026/08	180434	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
80	ZX/CN	2026/08	180435	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
81	ZX/CN	2026/08	180436	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
82	ZX/CN	2026/08	180437	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
83	ZX/CN	2026/08	180438	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
84	ZX/CN	2026/08	180439	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
85	ZX/CN	2026/08	180440	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
86	ZX/CN	2026/08	180441	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
87	ZX/CN	2026/08	180442	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
88	ZX/CN	2026/08	180443	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,61	2,00	4,05	-	-	-	25E	26/08	
89	ZX/CN	2026/08	180444	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
90	ZX/CN	2026/08	180445	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
91	ZX/CN	2026/08	180446	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
92	ZX/CN	2026/08	180447	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
93	ZX/CN	2026/08	180448	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
94	ZX/CN	2026/08	180449	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
95	ZX/CN	2026/08	180450	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
96	ZX/CN	2026/08	180451	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
97	ZX/CN	2026/08	180452	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
98	ZX/CN	2026/08	180453	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
99	ZX/CN	2026/08	180454	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
100	ZX/CN	2026/08	180455	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
101	ZX/CN	2026/08	180456	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,71	2,00	4,15	-	-	-	25E	26/08	
102	ZX/CN	2026/08	180457	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,51	2,00	3,95	-	-	-	25E	26/08	
103	ZX/CN	2026/08	180458	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
104	ZX/CN	2026/08	180459	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29,10,2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16. 11.2026r.

Wykaz nr 48/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO **przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN** [3]: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom **Termin następnego badania (RR/MM)** 36/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
105	ZX/CN	2026/08	180460	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
106	ZX/CN	2026/08	180461	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
107	ZX/CN	2026/08	180462	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
108	ZX/CN	2026/08	180463	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
109	ZX/CN	2026/08	180464	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
110	ZX/CN	2026/08	180465	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
111	ZX/CN	2026/08	180466	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
112	ZX/CN	2026/08	180467	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
113	ZX/CN	2026/08	180468	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
114	ZX/CN	2026/08	180469	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
115	ZX/CN	2026/08	180470	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,56	2,00	4,00	-	-	-	25E	26/08	
116	ZX/CN	2026/08	180471	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
117	ZX/CN	2026/08	180472	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
118	ZX/CN	2026/08	180473	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,69	2,00	4,13	-	-	-	25E	26/08	
119	ZX/CN	2026/08	180474	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
120	ZX/CN	2026/08	180475	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
121	ZX/CN	2026/08	180476	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
122	ZX/CN	2026/08	180477	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
123	ZX/CN	2026/08	180478	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
124	ZX/CN	2026/08	180479	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
125	ZX/CN	2026/08	180480	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
126	ZX/CN	2026/08	180481	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
127	ZX/CN	2026/08	180482	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,70	2,00	4,14	-	-	-	25E	26/08	
128	ZX/CN	2026/08	180483	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
129	ZX/CN	2026/08	180484	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
130	ZX/CN	2026/08	180485	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,51	2,00	3,95	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29,10,2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026r.

Wykaz nr 48/2026 zbiorników przenośnych [1]**:** GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]**:** SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN [3]**:** ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
131	ZX/CN	2026/08	180486	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
132	ZX/CN	2026/08	180487	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
133	ZX/CN	2026/08	180488	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
134	ZX/CN	2026/08	180489	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
135	ZX/CN	2026/08	180490	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
136	ZX/CN	2026/08	180491	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
137	ZX/CN	2026/08	180492	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
138	ZX/CN	2026/08	180493	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
139	ZX/CN	2026/08	180494	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
140	ZX/CN	2026/08	180495	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
141	ZX/CN	2026/08	180496	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
142	ZX/CN	2026/08	180497	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
143	ZX/CN	2026/08	180498	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
144	ZX/CN	2026/08	180499	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
145	ZX/CN	2026/08	180500	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
146	ZX/CN	2026/08	180501	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
147	ZX/CN	2026/08	180502	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
148	ZX/CN	2026/08	180503	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
149	ZX/CN	2026/08	180504	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
150	ZX/CN	2026/08	180505	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
151	ZX/CN	2026/08	180506	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
152	ZX/CN	2026/08	180507	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
153	ZX/CN	2026/08	180508	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
154	ZX/CN	2026/08	180509	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
155	ZX/CN	2026/08	180510	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
156	ZX/CN	2026/08	180511	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29,10,2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Maciej Pezior

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026 r.

Wykaz nr 48/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN [3]: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
157	ZX/CN	2026/08	180512	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
158	ZX/CN	2026/08	180513	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,56	2,00	4,00	-	-	-	25E	26/08	
159	ZX/CN	2026/08	180514	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,51	2,00	3,95	-	-	-	25E	26/08	
160	ZX/CN	2026/08	180515	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
161	ZX/CN	2026/08	180516	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
162	ZX/CN	2026/08	180517	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
163	ZX/CN	2026/08	180518	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
164	ZX/CN	2026/08	180519	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
165	ZX/CN	2026/08	180520	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
166	ZX/CN	2026/08	180521	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
167	ZX/CN	2026/08	180522	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
168	ZX/CN	2026/08	180523	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,56	2,00	4,00	-	-	-	25E	26/08	
169	ZX/CN	2026/08	180524	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	-	25E	26/08	
170	ZX/CN	2026/08	180525	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
171	ZX/CN	2026/08	180526	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
172	ZX/CN	2026/08	180527	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
173	ZX/CN	2026/08	180528	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
174	ZX/CN	2026/08	180529	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
175	ZX/CN	2026/08	180530	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
176	ZX/CN	2026/08	180531	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
177	ZX/CN	2026/08	180532	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
178	ZX/CN	2026/08	180533	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,50	2,00	3,94	-	-	-	25E	26/08	
179	ZX/CN	2026/08	180534	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
180	ZX/CN	2026/08	180535	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
181	ZX/CN	2026/08	180536	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
182	ZX/CN	2026/08	180537	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29,10,2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026r.

Wykaz nr 48/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN [3]: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
183	ZX/CN	2026/08	180538	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
184	ZX/CN	2026/08	180539	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
185	ZX/CN	2026/08	180540	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
186	ZX/CN	2026/08	180541	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,62	2,00	4,06	-	-	-	25E	26/08	
187	ZX/CN	2026/08	180542	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
188	ZX/CN	2026/08	180543	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
189	ZX/CN	2026/08	180544	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,70	2,00	4,14	-	-	-	25E	26/08	
190	ZX/CN	2026/08	180545	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
191	ZX/CN	2026/08	180546	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
192	ZX/CN	2026/08	180547	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
193	ZX/CN	2026/08	180548	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
194	ZX/CN	2026/08	180549	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
195	ZX/CN	2026/08	180550	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
196	ZX/CN	2026/08	180551	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,70	2,00	4,14	-	-	-	25E	26/08	
197	ZX/CN	2026/08	180552	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,62	2,00	4,06	-	-	-	25E	26/08	
198	ZX/CN	2026/08	180553	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,69	2,00	4,13	-	-	-	25E	26/08	
199	ZX/CN	2026/08	180554	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
200	ZX/CN	2026/08	180555	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
201	ZX/CN	2026/08	180556	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
202	ZX/CN	2026/08	180557	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
203	ZX/CN	2026/08	180558	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
204	ZX/CN	2026/08	180559	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
205	ZX/CN	2026/08	180560	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
206	ZX/CN	2026/08	180561	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
207	ZX/CN	2026/08	180562	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,69	2,00	4,13	-	-	-	25E	26/08	
208	ZX/CN	2026/08	180563	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29,10,2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Maciej Pęzior
Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026r.

Wykaz nr 48/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO **przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN** [3]: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom **Termin następnego badania (RR/MM)** 36/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
209	ZX/CN	2026/08	180564	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
210	ZX/CN	2026/08	180565	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
211	ZX/CN	2026/08	180566	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,69	2,00	4,13	-	-	-	25E	26/08	
212	ZX/CN	2026/08	180567	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
213	ZX/CN	2026/08	180568	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
214	ZX/CN	2026/08	180569	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
215	ZX/CN	2026/08	180570	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
216	ZX/CN	2026/08	180571	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
217	ZX/CN	2026/08	180572	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
218	ZX/CN	2026/08	180573	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,69	2,00	4,13	-	-	-	25E	26/08	
219	ZX/CN	2026/08	180574	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,61	2,00	4,05	-	-	-	25E	26/08	
220	ZX/CN	2026/08	180575	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
221	ZX/CN	2026/08	180576	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,69	2,00	4,13	-	-	-	25E	26/08	
222	ZX/CN	2026/08	180577	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
223	ZX/CN	2026/08	180578	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
224	ZX/CN	2026/08	180579	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
225	ZX/CN	2026/08	180580	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
226	ZX/CN	2026/08	180581	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
227	ZX/CN	2026/08	180582	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
228	ZX/CN	2026/08	180583	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
229	ZX/CN	2026/08	180584	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
230	ZX/CN	2026/08	180585	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
231	ZX/CN	2026/08	180586	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
232	ZX/CN	2026/08	180587	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
233	ZX/CN	2026/08	180588	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
234	ZX/CN	2026/08	180589	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29.10.2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Maciej Pezior
Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026r.

Wykaz nr 48/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN [3]: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
235	ZX/CN	2026/08	180590	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
236	ZX/CN	2026/08	180591	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
237	ZX/CN	2026/08	180592	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
238	ZX/CN	2026/08	180593	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
239	ZX/CN	2026/08	180594	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
240	ZX/CN	2026/08	180595	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
241	ZX/CN	2026/08	180596	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,69	2,00	4,13	-	-	-	25E	26/08	
242	ZX/CN	2026/08	180597	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,71	2,00	4,15	-	-	-	25E	26/08	
243	ZX/CN	2026/08	180598	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
244	ZX/CN	2026/08	180599	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
245	ZX/CN	2026/08	180600	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
246	ZX/CN	2026/08	180601	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,61	2,00	4,05	-	-	-	25E	26/08	
247	ZX/CN	2026/08	180602	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
248	ZX/CN	2026/08	180603	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,69	2,00	4,13	-	-	-	25E	26/08	
249	ZX/CN	2026/08	180604	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,69	2,00	4,13	-	-	-	25E	26/08	
250	ZX/CN	2026/08	180605	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,70	2,00	4,14	-	-	-	25E	26/08	
251	ZX/CN	2026/08	180606	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,69	2,00	4,13	-	-	-	25E	26/08	
252	ZX/CN	2026/08	180607	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
253	ZX/CN	2026/08	180608	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,69	2,00	4,13	-	-	-	25E	26/08	
254	ZX/CN	2026/08	180609	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
255	ZX/CN	2026/08	180610	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,69	2,00	4,13	-	-	-	25E	26/08	
256	ZX/CN	2026/08	180611	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
257	ZX/CN	2026/08	180612	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
258	ZX/CN	2026/08	180613	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
259	ZX/CN	2026/08	180614	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,69	2,00	4,13	-	-	-	25E	26/08	
260	ZX/CN	2026/08	180615	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29.10.2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Maciej Pezior
Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026 r.

Wykaz nr 48/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO **przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN [3]:** ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom **Termin następnego badania (RR/MM)** 36/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
261	ZX/CN	2026/08	180616	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
262	ZX/CN	2026/08	180617	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,69	2,00	4,13	-	-	-	25E	26/08	
263	ZX/CN	2026/08	180618	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
264	ZX/CN	2026/08	180619	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,69	2,00	4,13	-	-	-	25E	26/08	
265	ZX/CN	2026/08	180620	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
266	ZX/CN	2026/08	180621	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,69	2,00	4,13	-	-	-	25E	26/08	
267	ZX/CN	2026/08	180622	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
268	ZX/CN	2026/08	180623	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
269	ZX/CN	2026/08	180624	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,70	2,00	4,14	-	-	-	25E	26/08	
270	ZX/CN	2026/08	180625	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,69	2,00	4,13	-	-	-	25E	26/08	
271	ZX/CN	2026/08	180626	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
272	ZX/CN	2026/08	180627	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
273	ZX/CN	2026/08	180628	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
274	ZX/CN	2026/08	180629	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,70	2,00	4,14	-	-	-	25E	26/08	
275	ZX/CN	2026/08	180630	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
276	ZX/CN	2026/08	180631	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
277	ZX/CN	2026/08	180632	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
278	ZX/CN	2026/08	180633	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
279	ZX/CN	2026/08	180634	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
280	ZX/CN	2026/08	180635	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,71	2,00	4,15	-	-	-	25E	26/08	
281	ZX/CN	2026/08	180636	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
282	ZX/CN	2026/08	180637	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
283	ZX/CN	2026/08	180638	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
284	ZX/CN	2026/08	180639	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,70	2,00	4,14	-	-	-	25E	26/08	
285	ZX/CN	2026/08	180640	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
286	ZX/CN	2026/08	180641	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

RADOM — Miejscowość

29,10,2026 — Data

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026r.

Wykaz nr 48/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO **przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN [3]:** ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom **Termin następnego badania (RR/MM) 36/08**

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
287	ZX/CN	2026/08	180642	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,72	2,00	4,16	-	-	-	25E	26/08	
288	ZX/CN	2026/08	180643	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
289	ZX/CN	2026/08	180644	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
290	ZX/CN	2026/08	180645	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
291	ZX/CN	2026/08	180646	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
292	ZX/CN	2026/08	180647	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
293	ZX/CN	2026/08	180648	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,69	2,00	4,13	-	-	-	25E	26/08	
294	ZX/CN	2026/08	180649	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
295	ZX/CN	2026/08	180650	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
296	ZX/CN	2026/08	180651	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
297	ZX/CN	2026/08	180652	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
298	ZX/CN	2026/08	180653	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,60	2,00	4,04	-	-	-	25E	26/08	
299	ZX/CN	2026/08	180654	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
300	ZX/CN	2026/08	180655	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
301	ZX/CN	2026/08	180656	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
302	ZX/CN	2026/08	180657	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
303	ZX/CN	2026/08	180658	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
304	ZX/CN	2026/08	180659	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,69	2,00	4,13	-	-	-	25E	26/08	
305	ZX/CN	2026/08	180660	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
306	ZX/CN	2026/08	180661	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
307	ZX/CN	2026/08	180662	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
308	ZX/CN	2026/08	180663	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
309	ZX/CN	2026/08	180664	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
310	ZX/CN	2026/08	180665	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
311	ZX/CN	2026/08	180666	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
312	ZX/CN	2026/08	180667	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,62	2,00	4,06	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

RADOM — Miejscowość

29.10.2026 — Data

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Przystań do gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026 r.

Wykaz nr 48/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN [3]: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
313	ZX/CN	2026/08	180668	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
314	ZX/CN	2026/08	180669	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
315	ZX/CN	2026/08	180670	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,61	2,00	4,05	-	-	-	25E	26/08	
316	ZX/CN	2026/08	180671	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
317	ZX/CN	2026/08	180672	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
318	ZX/CN	2026/08	180673	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
319	ZX/CN	2026/08	180674	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,69	2,00	4,13	-	-	-	25E	26/08	
320	ZX/CN	2026/08	180675	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,62	2,00	4,06	-	-	-	25E	26/08	
321	ZX/CN	2026/08	180676	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
322	ZX/CN	2026/08	180677	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,61	2,00	4,05	-	-	-	25E	26/08	
323	ZX/CN	2026/08	180678	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
324	ZX/CN	2026/08	180679	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
325	ZX/CN	2026/08	180680	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
326	ZX/CN	2026/08	180681	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
327	ZX/CN	2026/08	180682	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
328	ZX/CN	2026/08	180683	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
329	ZX/CN	2026/08	180684	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,69	2,00	4,13	-	-	-	25E	26/08	
330	ZX/CN	2026/08	180685	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
331	ZX/CN	2026/08	180686	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
332	ZX/CN	2026/08	180687	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,62	2,00	4,06	-	-	-	25E	26/08	
333	ZX/CN	2026/08	180688	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,69	2,00	4,13	-	-	-	25E	26/08	
334	ZX/CN	2026/08	180689	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
335	ZX/CN	2026/08	180690	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
336	ZX/CN	2026/08	180691	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
337	ZX/CN	2026/08	180692	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
338	ZX/CN	2026/08	180693	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

RADOM — Miejscowość

29,10,2026 — Data

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026r.

Wykaz nr 48/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO **przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN** [3]: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom **Termin następnego badania (RR/MM)** 36/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
339	ZX/CN	2026/08	180694	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
340	ZX/CN	2026/08	180695	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
341	ZX/CN	2026/08	180696	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
342	ZX/CN	2026/08	180697	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
343	ZX/CN	2026/08	180698	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
344	ZX/CN	2026/08	180699	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
345	ZX/CN	2026/08	180700	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
346	ZX/CN	2026/08	180701	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
347	ZX/CN	2026/08	180702	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
348	ZX/CN	2026/08	180703	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
349	ZX/CN	2026/08	180704	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,62	2,00	4,06	-	-	-	25E	26/08	
350	ZX/CN	2026/08	180705	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
351	ZX/CN	2026/08	180706	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
352	ZX/CN	2026/08	180707	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
353	ZX/CN	2026/08	180708	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,70	2,00	4,14	-	-	-	25E	26/08	
354	ZX/CN	2026/08	180709	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,62	2,00	4,06	-	-	-	25E	26/08	
355	ZX/CN	2026/08	180710	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
356	ZX/CN	2026/08	180711	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
357	ZX/CN	2026/08	180712	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
358	ZX/CN	2026/08	180713	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
359	ZX/CN	2026/08	180714	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
360	ZX/CN	2026/08	180715	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
361	ZX/CN	2026/08	180716	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
362	ZX/CN	2026/08	180717	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
363	ZX/CN	2026/08	180718	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
364	ZX/CN	2026/08	180719	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

RADOM — Miejscowość

29,10,2026 — Data

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026r.

Wykaz nr 48/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO **przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN** [3]: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom **Termin następnego badania (RR/MM)** 36/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
365	ZX/CN	2026/08	180720	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
366	ZX/CN	2026/08	180721	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
367	ZX/CN	2026/08	180722	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,70	2,00	4,14	-	-	-	25E	26/08	
368	ZX/CN	2026/08	180723	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
369	ZX/CN	2026/08	180724	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
370	ZX/CN	2026/08	180725	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,70	2,00	4,14	-	-	-	25E	26/08	
371	ZX/CN	2026/08	180726	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
372	ZX/CN	2026/08	180727	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
373	ZX/CN	2026/08	180728	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,69	2,00	4,13	-	-	-	25E	26/08	
374	ZX/CN	2026/08	180729	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
375	ZX/CN	2026/08	180730	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
376	ZX/CN	2026/08	180731	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,71	2,00	4,15	-	-	-	25E	26/08	
377	ZX/CN	2026/08	180732	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
378	ZX/CN	2026/08	180733	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
379	ZX/CN	2026/08	180734	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,70	2,00	4,14	-	-	-	25E	26/08	
380	ZX/CN	2026/08	180735	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
381	ZX/CN	2026/08	180736	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
382	ZX/CN	2026/08	180737	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,56	2,00	4,00	-	-	-	25E	26/08	
383	ZX/CN	2026/08	180738	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
384	ZX/CN	2026/08	180739	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
385	ZX/CN	2026/08	180740	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
386	ZX/CN	2026/08	180741	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
387	ZX/CN	2026/08	180742	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
388	ZX/CN	2026/08	180743	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
389	ZX/CN	2026/08	180744	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
390	ZX/CN	2026/08	180745	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29,10,2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026r.

Wykaz nr 48/2026 zbiorników przenośnych [1]**:** GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]**:** SKROPLONEGO **przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN** [3]**:** ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom **Termin następnego badania (RR/MM) 36/08**

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
391	ZX/CN	2026/08	180746	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
392	ZX/CN	2026/08	180747	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
393	ZX/CN	2026/08	180748	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
394	ZX/CN	2026/08	180749	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
395	ZX/CN	2026/08	180750	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
396	ZX/CN	2026/08	180751	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
397	ZX/CN	2026/08	180752	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
398	ZX/CN	2026/08	180753	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
399	ZX/CN	2026/08	180754	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,62	2,00	4,06	-	-	-	25E	26/08	
400	ZX/CN	2026/08	180755	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
401	ZX/CN	2026/08	180756	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
402	ZX/CN	2026/08	180757	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	-	25E	26/08	
403	ZX/CN	2026/08	180758	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
404	ZX/CN	2026/08	180759	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
405	ZX/CN	2026/08	180760	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
406	ZX/CN	2026/08	180761	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
407	ZX/CN	2026/08	180762	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
408	ZX/CN	2026/08	180763	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	-	25E	26/08	
409	ZX/CN	2026/08	180764	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,62	2,00	4,06	-	-	-	25E	26/08	
410	ZX/CN	2026/08	180765	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
411	ZX/CN	2026/08	180766	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
412	ZX/CN	2026/08	180767	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
413	ZX/CN	2026/08	180768	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
414	ZX/CN	2026/08	180769	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
415	ZX/CN	2026/08	180770	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
416	ZX/CN	2026/08	180771	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29.10.2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026r.

Wykaz nr 48/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN [3]: ISO 18119

Eksploatujący/Zglaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ^{3}	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
417	ZX/CN	2026/08	180772	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
418	ZX/CN	2026/08	180773	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,60	2,00	4,04	-	-	-	25E	26/08	
419	ZX/CN	2026/08	180774	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
420	ZX/CN	2026/08	180775	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
421	ZX/CN	2026/08	180776	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
422	ZX/CN	2026/08	180777	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
423	ZX/CN	2026/08	180778	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
424	ZX/CN	2026/08	180779	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
425	ZX/CN	2026/08	180780	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
426	ZX/CN	2026/08	180781	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,70	2,00	4,14	-	-	-	25E	26/08	
427	ZX/CN	2026/08	180782	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
428	ZX/CN	2026/08	180783	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
429	ZX/CN	2026/08	180784	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
430	ZX/CN	2026/08	180785	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
431	ZX/CN	2026/08	180786	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
432	ZX/CN	2026/08	180787	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
433	ZX/CN	2026/08	180788	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
434	ZX/CN	2026/08	180789	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
435	ZX/CN	2026/08	180790	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
436	ZX/CN	2026/08	180791	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
437	ZX/CN	2026/08	180792	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
438	ZX/CN	2026/08	180793	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,62	2,00	4,06	-	-	-	25E	26/08	
439	ZX/CN	2026/08	180794	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
440	ZX/CN	2026/08	180795	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
441	ZX/CN	2026/08	180796	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
442	ZX/CN	2026/08	180797	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29,10,2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia ....16.11.2026r.

Wykaz nr 48/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN [3]: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
443	ZX/CN	2026/08	180798	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
444	ZX/CN	2026/08	180799	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
445	ZX/CN	2026/08	180800	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
446	ZX/CN	2026/08	180801	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
447	ZX/CN	2026/08	180802	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
448	ZX/CN	2026/08	180803	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
449	ZX/CN	2026/08	180804	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
450	ZX/CN	2026/08	180805	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
451	ZX/CN	2026/08	180806	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
452	ZX/CN	2026/08	180807	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
453	ZX/CN	2026/08	180808	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
454	ZX/CN	2026/08	180809	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
455	ZX/CN	2026/08	180810	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
456	ZX/CN	2026/08	180811	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
457	ZX/CN	2026/08	180812	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
458	ZX/CN	2026/08	180813	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
459	ZX/CN	2026/08	180814	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
460	ZX/CN	2026/08	180815	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
461	ZX/CN	2026/08	180816	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
462	ZX/CN	2026/08	180817	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
463	ZX/CN	2026/08	180818	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
464	ZX/CN	2026/08	180819	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
465	ZX/CN	2026/08	180820	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
466	ZX/CN	2026/08	180821	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
467	ZX/CN	2026/08	180822	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
468	ZX/CN	2026/08	180823	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29.10.2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026.

Wykaz nr 48/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO **przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN** [3]: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom **Termin następnego badania (RR/MM)** 36/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
469	ZX/CN	2026/08	180824	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
470	ZX/CN	2026/08	180825	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
471	ZX/CN	2026/08	180826	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
472	ZX/CN	2026/08	180827	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
473	ZX/CN	2026/08	180828	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
474	ZX/CN	2026/08	180829	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
475	ZX/CN	2026/08	180830	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
476	ZX/CN	2026/08	180831	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
477	ZX/CN	2026/08	180832	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
478	ZX/CN	2026/08	180833	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
479	ZX/CN	2026/08	180834	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
480	ZX/CN	2026/08	180835	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
481	ZX/CN	2026/08	180836	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
482	ZX/CN	2026/08	180837	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
483	ZX/CN	2026/08	180838	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
484	ZX/CN	2026/08	180839	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
485	ZX/CN	2026/08	180840	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
486	ZX/CN	2026/08	180841	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
487	ZX/CN	2026/08	180842	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,50	2,00	3,94	-	-	-	25E	26/08	
488	ZX/CN	2026/08	180843	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
489	ZX/CN	2026/08	180844	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
490	ZX/CN	2026/08	180845	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	-	25E	26/08	
491	ZX/CN	2026/08	180846	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,58	2,00	4,02	-	-	-	25E	26/08	
492	ZX/CN	2026/08	180847	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
493	ZX/CN	2026/08	180848	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
494	ZX/CN	2026/08	180849	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29.10.2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026r.

Wykaz nr 48/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN [3]: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
495	ZX/CN	2026/08	180850	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
496	ZX/CN	2026/08	180851	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
497	ZX/CN	2026/08	180852	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
498	ZX/CN	2026/08	180853	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
499	ZX/CN	2026/08	180854	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,51	2,00	3,95	-	-	-	25E	26/08	
500	ZX/CN	2026/08	180855	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
501	ZX/CN	2026/08	180856	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
502	ZX/CN	2026/08	180857	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
503	ZX/CN	2026/08	180858	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
504	ZX/CN	2026/08	180859	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
505	ZX/CN	2026/08	180860	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,51	2,00	3,95	-	-	-	25E	26/08	
506	ZX/CN	2026/08	180861	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
507	ZX/CN	2026/08	180862	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
508	ZX/CN	2026/08	180863	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
509	ZX/CN	2026/08	180864	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
510	ZX/CN	2026/08	180865	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
511	ZX/CN	2026/08	180866	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
512	ZX/CN	2026/08	180867	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
513	ZX/CN	2026/08	180868	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	-	25E	26/08	
514	ZX/CN	2026/08	180869	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
515	ZX/CN	2026/08	180870	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
516	ZX/CN	2026/08	180871	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
517	ZX/CN	2026/08	180872	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
518	ZX/CN	2026/08	180873	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
519	ZX/CN	2026/08	180874	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
520	ZX/CN	2026/08	180875	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29.10.2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026r.

Wykaz nr 48/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO **przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN [3]:** ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom **Termin następnego badania (RR/MM) 36/08**

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
521	ZX/CN	2026/08	180876	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
522	ZX/CN	2026/08	180877	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
523	ZX/CN	2026/08	180878	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
524	ZX/CN	2026/08	180879	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
525	ZX/CN	2026/08	180880	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
526	ZX/CN	2026/08	180881	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
527	ZX/CN	2026/08	180882	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
528	ZX/CN	2026/08	180883	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
529	ZX/CN	2026/08	180884	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
530	ZX/CN	2026/08	180885	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
531	ZX/CN	2026/08	180886	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
532	ZX/CN	2026/08	180887	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
533	ZX/CN	2026/08	180888	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
534	ZX/CN	2026/08	180889	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
535	ZX/CN	2026/08	180890	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
536	ZX/CN	2026/08	180891	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
537	ZX/CN	2026/08	180892	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,51	2,00	3,95	-	-	-	25E	26/08	
538	ZX/CN	2026/08	180893	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
539	ZX/CN	2026/08	180894	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
540	ZX/CN	2026/08	180895	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
541	ZX/CN	2026/08	180896	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
542	ZX/CN	2026/08	180897	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
543	ZX/CN	2026/08	180898	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
544	ZX/CN	2026/08	180899	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
545	ZX/CN	2026/08	180900	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
546	ZX/CN	2026/08	180901	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29.10.2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026r.

Wykaz nr 48/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN [3]: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
547	ZX/CN	2026/08	180902	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
548	ZX/CN	2026/08	180903	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,51	2,00	3,95	-	-	-	25E	26/08	
549	ZX/CN	2026/08	180904	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
550	ZX/CN	2026/08	180905	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
551	ZX/CN	2026/08	180906	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
552	ZX/CN	2026/08	180907	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
553	ZX/CN	2026/08	180908	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
554	ZX/CN	2026/08	180909	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,67	2,00	4,11	-	-	-	25E	26/08	
555	ZX/CN	2026/08	180910	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,63	2,00	4,07	-	-	-	25E	26/08	
556	ZX/CN	2026/08	180911	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,56	2,00	4,00	-	-	-	25E	26/08	
557	ZX/CN	2026/08	180912	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
558	ZX/CN	2026/08	180913	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
559	ZX/CN	2026/08	180914	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
560	ZX/CN	2026/08	180915	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
561	ZX/CN	2026/08	180916	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,56	2,00	4,00	-	-	-	25E	26/08	
562	ZX/CN	2026/08	180917	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
563	ZX/CN	2026/08	180918	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
564	ZX/CN	2026/08	180919	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
565	ZX/CN	2026/08	180920	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
566	ZX/CN	2026/08	180921	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
567	ZX/CN	2026/08	180922	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,56	2,00	4,00	-	-	-	25E	26/08	
568	ZX/CN	2026/08	180923	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,66	2,00	4,10	-	-	-	25E	26/08	
569	ZX/CN	2026/08	180924	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
570	ZX/CN	2026/08	180925	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
571	ZX/CN	2026/08	180926	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
572	ZX/CN	2026/08	180927	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29.10.2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań
Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026r.

Wykaz nr 48/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO **przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN** [3]: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom **Termin następnego badania (RR/MM) 36/08**

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
573	ZX/CN	2026/08	180928	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
574	ZX/CN	2026/08	180929	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
575	ZX/CN	2026/08	180930	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,68	2,00	4,12	-	-	-	25E	26/08	
576	ZX/CN	2026/08	180931	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
577	ZX/CN	2026/08	180932	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,64	2,00	4,08	-	-	-	25E	26/08	
578	ZX/CN	2026/08	180933	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
579	ZX/CN	2026/08	180934	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
580	ZX/CN	2026/08	180935	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
581	ZX/CN	2026/08	180936	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,51	2,00	3,95	-	-	-	25E	26/08	
582	ZX/CN	2026/08	180937	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
583	ZX/CN	2026/08	180938	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	-	25E	26/08	
584	ZX/CN	2026/08	180939	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,65	2,00	4,09	-	-	-	25E	26/08	
585	ZX/CN	2026/08	180940	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
586	ZX/CN	2026/08	180941	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
587	ZX/CN	2026/08	180942	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,62	2,00	4,06	-	-	-	25E	26/08	
588	ZX/CN	2026/08	180943	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
589	ZX/CN	2026/08	180944	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
590	ZX/CN	2026/08	180945	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
591	ZX/CN	2026/08	180946	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
592	ZX/CN	2026/08	180947	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,48	2,00	3,92	-	-	-	25E	26/08	
593	ZX/CN	2026/08	180948	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
594	ZX/CN	2026/08	180949	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
595	ZX/CN	2026/08	180950	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
596	ZX/CN	2026/08	180951	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,50	2,00	3,94	-	-	-	25E	26/08	
597	ZX/CN	2026/08	180952	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	-	25E	26/08	
598	ZX/CN	2026/08	180953	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29.10.2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań
Maciej Pezior
Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026r.

Wykaz nr 48/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN [3]: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
599	ZX/CN	2026/08	180954	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,58	2,00	4,02	-	-	-	25E	26/08	
600	ZX/CN	2026/08	180955	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	-	25E	26/08	
601	ZX/CN	2026/08	180956	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,58	2,00	4,02	-	-	-	25E	26/08	
602	ZX/CN	2026/08	180957	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
603	ZX/CN	2026/08	180958	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
604	ZX/CN	2026/08	180959	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,56	2,00	4,00	-	-	-	25E	26/08	
605	ZX/CN	2026/08	180960	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
606	ZX/CN	2026/08	180961	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	-	25E	26/08	
607	ZX/CN	2026/08	180962	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,62	2,00	4,06	-	-	-	25E	26/08	
608	ZX/CN	2026/08	180963	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,58	2,00	4,02	-	-	-	25E	26/08	
609	ZX/CN	2026/08	180964	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,46	2,00	3,90	-	-	-	25E	26/08	
610	ZX/CN	2026/08	180965	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,58	2,00	4,02	-	-	-	25E	26/08	
611	ZX/CN	2026/08	180966	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,49	2,00	3,93	-	-	-	25E	26/08	
612	ZX/CN	2026/08	180967	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
613	ZX/CN	2026/08	180968	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,58	2,00	4,02	-	-	-	25E	26/08	
614	ZX/CN	2026/08	180969	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,56	2,00	4,00	-	-	-	25E	26/08	
615	ZX/CN	2026/08	180970	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,51	2,00	3,95	-	-	-	25E	26/08	
616	ZX/CN	2026/08	180971	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
617	ZX/CN	2026/08	180972	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,56	2,00	4,00	-	-	-	25E	26/08	
618	ZX/CN	2026/08	180973	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,58	2,00	4,02	-	-	-	25E	26/08	
619	ZX/CN	2026/08	180974	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	-	25E	26/08	
620	ZX/CN	2026/08	180975	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,51	2,00	3,95	-	-	-	25E	26/08	
621	ZX/CN	2026/08	180976	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,56	2,00	4,00	-	-	-	25E	26/08	
622	ZX/CN	2026/08	180977	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,61	2,00	4,05	-	-	-	25E	26/08	
623	ZX/CN	2026/08	180978	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
624	ZX/CN	2026/08	180979	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,50	2,00	3,94	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29.10.2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Specjalista ds. Gazów Technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026r.

Wykaz nr 48/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO **przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN** [3]: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom **Termin następnego badania (RR/MM)** 36/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
625	ZX/CN	2026/08	180980	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,56	2,00	4,00	-	-	-	25E	26/08	
626	ZX/CN	2026/08	180981	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	-	25E	26/08	
627	ZX/CN	2026/08	180982	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,59	2,00	4,03	-	-	-	25E	26/08	
628	ZX/CN	2026/08	180983	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
629	ZX/CN	2026/08	180984	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,50	2,00	3,94	-	-	-	25E	26/08	
630	ZX/CN	2026/08	180985	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
631	ZX/CN	2026/08	180986	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
632	ZX/CN	2026/08	180987	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
633	ZX/CN	2026/08	180988	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,46	2,00	3,90	-	-	-	25E	26/08	
634	ZX/CN	2026/08	180989	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,51	2,00	3,95	-	-	-	25E	26/08	
635	ZX/CN	2026/08	180990	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,60	2,00	4,04	-	-	-	25E	26/08	
636	ZX/CN	2026/08	180991	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,48	2,00	3,92	-	-	-	25E	26/08	
637	ZX/CN	2026/08	180992	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	-	25E	26/08	
638	ZX/CN	2026/08	180993	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	-	25E	26/08	
639	ZX/CN	2026/08	180994	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
640	ZX/CN	2026/08	180995	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
641	ZX/CN	2026/08	180996	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
642	ZX/CN	2026/08	180997	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
643	ZX/CN	2026/08	180998	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
644	ZX/CN	2026/08	180999	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
645	ZX/CN	2026/08	181000	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
646	ZX/CN	2026/08	181001	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
647	ZX/CN	2026/08	181002	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
648	ZX/CN	2026/08	181003	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	-	25E	26/08	
649	ZX/CN	2026/08	181004	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
650	ZX/CN	2026/08	181005	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29.10.2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026r.

Wykaz nr 48/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN [3]: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kolton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
651	ZX/CN	2026/08	181006	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
652	ZX/CN	2026/08	181007	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,50	2,00	3,94	-	-	-	25E	26/08	
653	ZX/CN	2026/08	181008	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	-	25E	26/08	
654	ZX/CN	2026/08	181009	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,56	2,00	4,00	-	-	-	25E	26/08	
655	ZX/CN	2026/08	181010	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,51	2,00	3,95	-	-	-	25E	26/08	
656	ZX/CN	2026/08	181011	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,51	2,00	3,95	-	-	-	25E	26/08	
657	ZX/CN	2026/08	181012	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	-	25E	26/08	
658	ZX/CN	2026/08	181013	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
659	ZX/CN	2026/08	181014	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,48	2,00	3,92	-	-	-	25E	26/08	
660	ZX/CN	2026/08	181015	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
661	ZX/CN	2026/08	181016	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
662	ZX/CN	2026/08	181017	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
663	ZX/CN	2026/08	181018	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
664	ZX/CN	2026/08	181019	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,56	2,00	4,00	-	-	-	25E	26/08	
665	ZX/CN	2026/08	181020	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
666	ZX/CN	2026/08	181021	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,58	2,00	4,02	-	-	-	25E	26/08	
667	ZX/CN	2026/08	181022	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,47	2,00	3,91	-	-	-	25E	26/08	
668	ZX/CN	2026/08	181023	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
669	ZX/CN	2026/08	181024	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
670	ZX/CN	2026/08	181025	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,61	2,00	4,05	-	-	-	25E	26/08	
671	ZX/CN	2026/08	181026	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
672	ZX/CN	2026/08	181027	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,51	2,00	3,95	-	-	-	25E	26/08	
673	ZX/CN	2026/08	181028	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
674	ZX/CN	2026/08	181029	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,49	2,00	3,93	-	-	-	25E	26/08	
675	ZX/CN	2026/08	181030	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
676	ZX/CN	2026/08	181031	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,50	2,00	3,94	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29,10,2026 — Data

POL-POŻ Kolton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań
Maciej Pęzior
Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026r.

Wykaz nr 48/2026 zbiorników przenośnych [1]**:** GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]**:** SKROPLONEGO **przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN** [3]**:** ISO 18119

Eksploatujący/Zglaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom **Termin następnego badania (RR/MM) 36/08**

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
677	ZX/CN	2026/08	181032	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
678	ZX/CN	2026/08	181033	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
679	ZX/CN	2026/08	181034	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,46	2,00	3,90	-	-	-	25E	26/08	
680	ZX/CN	2026/08	181035	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,46	2,00	3,90	-	-	-	25E	26/08	
681	ZX/CN	2026/08	181036	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,51	2,00	3,95	-	-	-	25E	26/08	
682	ZX/CN	2026/08	181037	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
683	ZX/CN	2026/08	181038	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,49	2,00	3,93	-	-	-	25E	26/08	
684	ZX/CN	2026/08	181039	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
685	ZX/CN	2026/08	181040	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
686	ZX/CN	2026/08	181041	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,60	2,00	4,04	-	-	-	25E	26/08	
687	ZX/CN	2026/08	181042	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
688	ZX/CN	2026/08	181043	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
689	ZX/CN	2026/08	181044	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
690	ZX/CN	2026/08	181045	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
691	ZX/CN	2026/08	181046	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
692	ZX/CN	2026/08	181047	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
693	ZX/CN	2026/08	181048	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,58	2,00	4,02	-	-	-	25E	26/08	
694	ZX/CN	2026/08	181049	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,49	2,00	3,93	-	-	-	25E	26/08	
695	ZX/CN	2026/08	181050	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
696	ZX/CN	2026/08	181051	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,56	2,00	4,00	-	-	-	25E	26/08	
697	ZX/CN	2026/08	181052	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,56	2,00	4,00	-	-	-	25E	26/08	
698	ZX/CN	2026/08	181053	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,51	2,00	3,95	-	-	-	25E	26/08	
699	ZX/CN	2026/08	181054	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
700	ZX/CN	2026/08	181055	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
701	ZX/CN	2026/08	181056	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,50	2,00	3,94	-	-	-	25E	26/08	
702	ZX/CN	2026/08	181057	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,60	2,00	4,04	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29,10,2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia ...16.11.2026r.

Wykaz nr 48/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN [3]: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kolton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
703	ZX/CN	2026/08	181058	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
704	ZX/CN	2026/08	181059	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,58	2,00	4,02	-	-	-	25E	26/08	
705	ZX/CN	2026/08	181060	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
706	ZX/CN	2026/08	181061	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
707	ZX/CN	2026/08	181062	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
708	ZX/CN	2026/08	181063	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,56	2,00	4,00	-	-	-	25E	26/08	
709	ZX/CN	2026/08	181064	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
710	ZX/CN	2026/08	181065	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	-	25E	26/08	
711	ZX/CN	2026/08	181066	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
712	ZX/CN	2026/08	181067	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
713	ZX/CN	2026/08	181068	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	-	25E	26/08	
714	ZX/CN	2026/08	181069	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
715	ZX/CN	2026/08	181070	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,60	2,00	4,04	-	-	-	25E	26/08	
716	ZX/CN	2026/08	181071	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
717	ZX/CN	2026/08	181072	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,56	2,00	4,00	-	-	-	25E	26/08	
718	ZX/CN	2026/08	181073	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
719	ZX/CN	2026/08	181074	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,56	2,00	4,00	-	-	-	25E	26/08	
720	ZX/CN	2026/08	181075	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
721	ZX/CN	2026/08	181076	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,58	2,00	4,02	-	-	-	25E	26/08	
722	ZX/CN	2026/08	181077	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
723	ZX/CN	2026/08	181078	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
724	ZX/CN	2026/08	181079	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,50	2,00	3,94	-	-	-	25E	26/08	
725	ZX/CN	2026/08	181080	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	-	25E	26/08	
726	ZX/CN	2026/08	181081	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
727	ZX/CN	2026/08	181082	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	-	25E	26/08	
728	ZX/CN	2026/08	181083	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,59	2,00	4,03	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29,10,2026 — Data

POL-POŻ Kolton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026r.

Wykaz nr 48/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO **przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN** [3]: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom **Termin następnego badania (RR/MM) 36/08**

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
729	ZX/CN	2026/08	181084	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,48	2,00	3,92	-	-	-	25E	26/08	
730	ZX/CN	2026/08	181085	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
731	ZX/CN	2026/08	181086	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
732	ZX/CN	2026/08	181087	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,61	2,00	4,05	-	-	-	25E	26/08	
733	ZX/CN	2026/08	181088	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
734	ZX/CN	2026/08	181089	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
735	ZX/CN	2026/08	181090	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
736	ZX/CN	2026/08	181091	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,56	2,00	4,00	-	-	-	25E	26/08	
737	ZX/CN	2026/08	181092	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,49	2,00	3,93	-	-	-	25E	26/08	
738	ZX/CN	2026/08	181093	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,51	2,00	3,95	-	-	-	25E	26/08	
739	ZX/CN	2026/08	181094	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
740	ZX/CN	2026/08	181095	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
741	ZX/CN	2026/08	181096	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
742	ZX/CN	2026/08	181097	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
743	ZX/CN	2026/08	181098	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
744	ZX/CN	2026/08	181099	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,56	2,00	4,00	-	-	-	25E	26/08	
745	ZX/CN	2026/08	181100	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
746	ZX/CN	2026/08	181101	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
747	ZX/CN	2026/08	181102	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
748	ZX/CN	2026/08	181103	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,50	2,00	3,94	-	-	-	25E	26/08	
749	ZX/CN	2026/08	181104	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
750	ZX/CN	2026/08	181105	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
751	ZX/CN	2026/08	181106	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,45	2,00	3,89	-	-	-	25E	26/08	
752	ZX/CN	2026/08	181107	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	-	25E	26/08	
753	ZX/CN	2026/08	181108	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,50	2,00	3,94	-	-	-	25E	26/08	
754	ZX/CN	2026/08	181109	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,49	2,00	3,93	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29,10,2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Specjalista ds. gazów technicznych

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026 r.

Wykaz nr 48/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN [3]: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm ³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
755	ZX/CN	2026/08	181110	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
756	ZX/CN	2026/08	181111	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	-	25E	26/08	
757	ZX/CN	2026/08	181112	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
758	ZX/CN	2026/08	181113	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
759	ZX/CN	2026/08	181114	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,60	2,00	4,04	-	-	-	25E	26/08	
760	ZX/CN	2026/08	181115	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	-	25E	26/08	
761	ZX/CN	2026/08	181116	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,58	2,00	4,02	-	-	-	25E	26/08	
762	ZX/CN	2026/08	181117	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
763	ZX/CN	2026/08	181118	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
764	ZX/CN	2026/08	181119	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	-	25E	26/08	
765	ZX/CN	2026/08	181120	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,56	2,00	4,00	-	-	-	25E	26/08	
766	ZX/CN	2026/08	181121	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,59	2,00	4,03	-	-	-	25E	26/08	
767	ZX/CN	2026/08	181122	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,60	2,00	4,04	-	-	-	25E	26/08	
768	ZX/CN	2026/08	181123	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,59	2,00	4,03	-	-	-	25E	26/08	
769	ZX/CN	2026/08	181124	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
770	ZX/CN	2026/08	181125	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,51	2,00	3,95	-	-	-	25E	26/08	
771	ZX/CN	2026/08	181126	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
772	ZX/CN	2026/08	181127	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,62	2,00	4,06	-	-	-	25E	26/08	
773	ZX/CN	2026/08	181128	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,56	2,00	4,00	-	-	-	25E	26/08	
774	ZX/CN	2026/08	181129	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	-	25E	26/08	
775	ZX/CN	2026/08	181130	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,53	2,00	3,97	-	-	-	25E	26/08	
776	ZX/CN	2026/08	181131	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
777	ZX/CN	2026/08	181132	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	-	25E	26/08	
778	ZX/CN	2026/08	181133	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	-	25E	26/08	
779	ZX/CN	2026/08	181134	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,55	2,00	3,99	-	-	-	25E	26/08	
780	ZX/CN	2026/08	181135	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,56	2,00	4,00	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29,10,2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Maciej Pezior
Specjalista ds. gaśnic

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Załącznik do protokołu badania z dnia 16.11.2026r.

Wykaz nr 48/2026 zbiorników przenośnych [1]: GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA

do gazu [2]: SKROPLONEGO

przygotowanych do badań z zastosowaniem normy PN EN [3]: ISO 18119

Eksploatujący/Zgłaszający: Pol-Poż Kołton Sp.J. ul. Tartaczna 10 A 26-600 Radom

Termin następnego badania (RR/MM) 36/08

Lp.	Nazwa lub znak wytwórcy	Rok produkcji	Numer fabryczny	Numer ewidencyjny u eksploatującego	Czynnik roboczy	Temp. dopuszczalna	Pojemność	Ciśnienie robocze [4]	Ciśnienie próbne	Tara lub masa brutto [5]	Masa netto	Masa zbiornika bez osprzętu			Symbol masy porowatej	Osprzęt		Uwagi
												Wybita	Według ważenia	Ubytek		Typ	Znak	
						°C	dm³	bar	bar	kg	kg	kg	kg	kg				
781	ZX/CN	2026/08	181136	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	-	25E	26/08	
782	ZX/CN	2026/08	181137	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,61	2,00	4,05	-	-	-	25E	26/08	
783	ZX/CN	2026/08	181138	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,60	2,00	4,04	-	-	-	25E	26/08	
784	ZX/CN	2026/08	181139	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
785	ZX/CN	2026/08	181140	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
786	ZX/CN	2026/08	181141	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	-	25E	26/08	
787	ZX/CN	2026/08	181142	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,59	2,00	4,03	-	-	-	25E	26/08	
788	ZX/CN	2026/08	181143	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,52	2,00	3,96	-	-	-	25E	26/08	
789	ZX/CN	2026/08	181144	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
790	ZX/CN	2026/08	181145	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,61	2,00	4,05	-	-	-	25E	26/08	
791	ZX/CN	2026/08	181146	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,60	2,00	4,04	-	-	-	25E	26/08	
792	ZX/CN	2026/08	181147	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,58	2,00	4,02	-	-	-	25E	26/08	
793	ZX/CN	2026/08	181148	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,60	2,00	4,04	-	-	-	25E	26/08	
794	ZX/CN	2026/08	181149	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,59	2,00	4,03	-	-	-	25E	26/08	
795	ZX/CN	2026/08	181150	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,54	2,00	3,98	-	-	-	25E	26/08	
796	ZX/CN	2026/08	181151	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,58	2,00	4,02	-	-	-	25E	26/08	
797	ZX/CN	2026/08	181152	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,85	2,00	4,29	-	-	-	25E	26/08	
798	ZX/CN	2026/08	181153	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,57	2,00	4,01	-	-	-	25E	26/08	
799	ZX/CN	2026/08	181154	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,56	2,00	4,00	-	-	-	25E	26/08	
800	ZX/CN	2026/08	181155	-	CO2	-30/+60	2,67	216,1	315	4,58	2,00	4,02	-	-	-	25E	26/08	

[1] stalowych bez szwu, aluminiowych bez szwu, stalowych spawanych, kompozytowych, do acetylenu, stalowych spawanych do LPG

[2] sprężonego, skroplonego, rozpuszczonego pod ciśnieniem

[3] wg Wytycznych do wykonywania badań (instrukcji badań)

[4] dla zbiorników oznakowanych CE – najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS

[5] niepotrzebne skreślić, natomiast w przypadku butli acetylenu – Tara S

Poświadcza się, że w/w zbiorniki zostały przygotowane do badań zgodnie z wymaganiami odniesienia a dane wymienione w wykazie są zgodne z oznaczeniami na zbiornikach.

RADOM — Miejscowość

29.10.2026 — Data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za przygotowanie zbiorników do badań

Specjalista ds. gazów technicznych

PREZES

URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Radom, dnia 16.11.2026 r.

POL-POŻ KOŁTON SPÓŁKA JAWNA
UL. TARTACZNA 10A
26-600RADOM

Nr w OUDT: 6702120

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1194) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po wykonaniu czynności dozoru technicznego (protokół z dnia 16.11.2026 r.) przy zbiornikach przenośnych podanych w załączniku stanowiącym wykaz nr 48/2026 do decyzji:

1. zezwala się na eksploatację ww. zbiorników przenośnych do dnia 31.08.2036 r., przy parametrach umieszczonych na urządzeniu / określonych w załączniku:
2. ustala się dla urządzenia formę dozoru pełnego.
3. ~~traci moc decyzja Prezesa UDT z dnia ..... w sprawie zezwolenia na eksploatację ww. urządzenia technicznego.~~ *

UZASADNIENIE

W dniu 16.11.2026 r. wykonano czynności dozoru technicznego, które zakończyły się wynikiem pozytywnym. Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, na podstawie pozytywnych wyników badań i wykonanych czynności, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy, organ właściwej jednostki dozoru technicznego wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia.

W związku z tym postanowiono jak w sentencji.

PREZES

URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Inspektor
Urzędu Dozoru Technicznego
P 2116 T
mgr inż. Robert Pisarek

z up. .....

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania do ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

16.11.2026 r.
.....
data

POL-POŻ Kołton Sp.J.
ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom
Maciej Pęzior
Specjalista ds. gazów technicznych
.....
potwierdzenie odbioru decyzji

* niepotrzebne skreślić